

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л	Договор:	32800.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 120 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105380
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ942.04 № 8203	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (M2)		PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (M3)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)		PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,152	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0606		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,03		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		80,48	77,28	3,20	69,51	52,84	16,67	5,90	4,10	32,31	29,39	2,92	33,02	29,90	3,12		69,42	60,93	5,80	4,10	1,51
24.04.2025	24,00		79,58	76,39	3,19	68,84	52,13	16,71	5,80	4,10	32,03	29,12	2,91	32,73	29,62	3,11		68,71	60,27	5,80	4,10	1,50
25.04.2025	24,00		78,71	74,69	4,02	68,64	51,44	17,20	5,80	4,20	32,22	28,50	3,72	32,91	28,98	3,93		68,54	59,81	5,80	4,20	1,56
26.04.2025	24,00		75,19	71,61	3,58	68,00	49,52	18,48	5,80	4,20	30,55	27,30	3,25	31,20	27,74	3,46		67,90	58,83	5,70	4,30	1,57
27.04.2025	24,00		77,56	73,48	4,08	68,72	48,76	19,96	5,80	4,20	31,73	27,97	3,76	32,41	28,43	3,98		68,61	59,55	5,70	4,20	1,75
28.04.2025	24,00		79,64	76,15	3,49	68,06	49,01	19,05	5,80	4,10	32,20	29,00	3,20	32,89	29,48	3,41		67,97	59,40	5,80	4,10	1,69
29.04.2025	24,00		80,12	76,86	3,26	67,77	49,20	18,57	5,90	4,10	32,22	29,25	2,97	32,90	29,74	3,16		67,68	59,37	5,80	4,10	1,65
30.04.2025	24,00		79,02	75,64	3,38	68,16	48,98	19,18	5,80	4,10	31,85	28,77	3,08	32,53	29,24	3,29		68,06	59,42	5,80	4,20	1,68
01.05.2025	24,00		78,09	74,77	3,32	67,92	48,63	19,29	5,80	4,10	31,40	28,37	3,03	32,06	28,83	3,23		67,82	59,09	5,70	4,20	1,67
02.05.2025	24,00		80,27	77,24	3,03	68,09	49,39	18,70	5,90	4,10	32,04	29,29	2,75	32,72	29,78	2,94		68,00	59,57	5,80	4,10	1,65
03.05.2025	24,00		82,55	78,67	3,88	68,85	50,41	18,44	5,90	4,10	33,38	29,82	3,56	34,11	30,33	3,78		68,76	60,47	5,80	4,10	1,72
04.05.2025	24,00		81,85	77,49	4,36	68,45	50,11	18,34	5,90	4,10	33,30	29,40	3,90	34,02	29,90	4,12		68,36	60,11	5,80	4,10	1,72
05.05.2025	24,00		79,02	74,39	4,63	68,41	49,57	18,84	5,80	4,10	31,75	28,60	3,15	32,43	29,07	3,36		68,32	59,65	5,80	4,20	1,72
06.05.2025	24,00		82,46	79,14	3,32	68,67	50,12	18,55	5,90	4,00	32,96	30,00	2,96	33,68	30,51	3,17		68,57	60,34	5,80	4,00	1,70
07.05.2025	24,00		77,49	73,83	3,66	67,68	48,55	19,13	5,80	4,10	31,23	27,96	3,27	31,89	28,41	3,48		67,58	58,93	5,70	4,20	1,66
08.05.2025	24,00		77,96	74,46	3,50	68,47	48,81	19,66	5,80	4,20	31,29	28,14	3,15	31,96	28,61	3,35		68,37	59,52	5,80	4,20	1,70
09.05.2025	24,00		78,72	76,06	2,66	67,67	48,86	18,81	5,80	4,10	31,09	28,75	2,34	31,74	29,22	2,52		67,58	59,10	5,80	4,10	1,61
10.05.2025	24,00		78,26	75,54	2,72	67,55	48,81	18,74	5,80	4,10	30,90	28,52	2,38	31,54	28,99	2,55		67,46	58,95	5,80	4,10	1,60
11.05.2025	24,00		78,37	74,52	3,85	68,32	48,90	19,42	5,80	4,10	31,55	28,08	3,47	32,22	28,54	3,68		68,22	59,39	5,70	4,20	1,71
12.05.2025	24,00		81,14	77,30	3,84	68,23	49,72	18,51	5,90	4,10	32,56	29,11	3,45	33,25	29,60	3,65		68,14	59,76	5,80	4,10	1,69
13.05.2025	24,00		81,07	77,88	3,19	68,18	50,23	17,95	6,00	4,10	32,28	29,47	2,81	32,97	29,96	3,01		68,08	59,95	5,90	4,20	1,62
14.05.2025	24,00		74,33	71,10	3,23	67,42	48,95	18,47	5,70	4,10	29,72	26,84	2,88	30,34	27,27	3,07		67,33	58,79	5,60	4,20	1,53
15.05.2025	24,00		70,76	67,22	3,54	67,25	48,37	18,88	5,30	3,90	28,53	25,33	3,20	29,12	25,74	3,38		67,15	58,32	5,20	3,90	1,51
16.05.2025	24,00		71,90	68,04	3,86	67,60	48,91	18,69	5,30	3,90	29,14	25,64	3,50	29,76	26,05	3,71		67,51	58,72	5,20	3,90	1,53
17.05.2025	24,00		45,66	43,19	2,47	66,40	47,83	18,57	5,20	3,90	20,58	16,21	4,37	20,98	16,46	4,52		63,32	57,80	5,00	3,90	0,99
18.05.2025	24,00		72,02	67,12	4,90	66,68	48,07	18,61	5,30	3,90	29,21	24,68	4,53	29,81	25,07	4,74		66,60	57,74	5,20	3,90	1,58
19.05.2025	24,00		77,02	74,09	2,93	67,77	55,94	11,83	5,40	3,60	29,93	27,38	2,55	30,56	27,83	2,73		67,67	59,29	5,30	3,60	1,10
Среднее	24,00		77,01	73,49	3,52	68,05	49,71	18,34	5,74	4,06	31,04	27,81	3,22	31,69	28,27	3,42		67,84	59,37	5,66	4,09	1,59
Итого	648,00		2079,24	1984,15	95,09						837,95	750,89	87,06	855,75	763,30	92,45						42,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	36213,6	34126,40	9550,28	3528,43	9782,09	3582,90		1354,28	15563,50
23.05.2025	38622,6	36427,10	10518,20	4397,52	10770,50	4466,39		1414,28	16307,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0,68 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	42,24 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	92,45 м.куб.		_____ / _____ /

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПБ" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:25 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D