

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ			Договор:	32804.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 144, лит. Щ			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105286		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				17.08.2025			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207107				расходомер:				Термопреобр.:				Режим (схема):			
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-32-В1				КТСП-Н				Преобр.давления:			
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-32-В1				КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-20-В1				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,174				Qвент.= 0				Qтех.гв.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0				Qгвс.ср= 0,043			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 52,2				Gвент.= 0				Gтех.гв.= 0			
												Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	88,27	82,64	5,63	70,28	46,23	24,05	6,80	4,90	6,73		6,73	6,89		6,89		73,26				2,38
24.04.2025	23,00	*	84,14	78,39	5,75	69,56	45,41	24,15	6,80	4,90	7,09		7,09	7,25		7,25		72,16				2,30
25.04.2025	24,00		85,41	80,11	5,30	69,38	44,47	24,91	6,80	4,90	6,31		6,31	6,48		6,48		72,21				2,36
26.04.2025	24,00		83,67	77,93	5,74	68,77	43,32	25,45	6,80	4,90	6,66		6,66	6,84		6,84		71,69				2,38
27.04.2025	24,00		85,73	78,28	7,45	69,36	43,72	25,64	6,80	4,90	8,44		8,44	8,64		8,64		72,25				2,52
28.04.2025	22,00	*	60,74	62,71	-1,97	68,28	43,31	24,97	6,80	4,90	6,75		6,75	6,90		6,90		71,59				1,44
29.04.2025		*																				
30.04.2025		*																				
01.05.2025		*																				
02.05.2025		*																				
03.05.2025		*																				
04.05.2025		*																				
05.05.2025		*																				
06.05.2025		*																				
07.05.2025		*																				
08.05.2025		*																				
09.05.2025		*																				
10.05.2025		*																				
11.05.2025		*																				
12.05.2025		*																				
13.05.2025		*																				
14.05.2025	23,00	*	16,18	22,68	-6,50	66,96	30,23	36,73	6,80	4,90	7,38		7,38	7,55		7,55		69,76				0,41
15.05.2025	24,00		31,06	22,68	8,38	66,80	30,45	36,35	6,80	4,90	8,19		8,19	8,36		8,36		69,94				1,38
16.05.2025	24,00	*	28,90	21,64	7,26	67,02	30,72	36,30	6,80	4,90	7,10		7,10	7,24		7,24		70,19				1,27
17.05.2025	24,00		29,68	22,61	7,07	66,62	30,87	35,75	6,80	4,90	6,85		6,85	7,01		7,01		69,52				1,28
18.05.2025	24,00	*	29,55	21,69	7,86	65,75	30,66	35,09	6,80	4,90	7,66		7,66	7,85		7,85		69,11				1,28
19.05.2025	24,00		28,88	21,50	7,38	66,20	38,15	28,05	6,80	4,90	7,12		7,12	7,30		7,30		69,32				1,09
Среднее	23,67		55,12	50,10	5,02	67,92	38,13	29,79	6,80	4,90	7,29		7,29	7,46		7,46		70,92				1,70
Итого	284,00		652,21	592,86	59,35						86,28		86,28	88,31		88,31						20,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	76268,5	66988,90	8520,02		8746,40			3157,91	31427,00
23.05.2025	77092,1	68211,90	8740,29		8971,82			3181,44	32167,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	364 час	26,98 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	364 час	112,13 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,23 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	45,84 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	200,44 м.куб.		

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 144, лит. Щ

Адрес: Седова ул, д. 144, лит. Щ

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 32804.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 105286

Общий 105286

Общий 105286

График: 150/70

График: 150/70

График: 150/70

График: 150/70

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				17.08.2025				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207107				расходомер: Gmin=				Gmax=				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-B1				12				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,174				Qтех.= 0				Qтех.гвс.= 0				Qгвс.= 0,0946			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс.ср.= 0				Qгвс.ср.= 0,043			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 52,2				Gтех.= 0				Gтех.гвс.= 0				Gгвс.= 17,2 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	28,21	20,88	7,33	66,24	64,62	1,62	6,80	4,90	7,09		7,09	7,24		7,24		69,49				0,49
21.05.2025	24,00		27,83	20,96	6,87	66,06	64,45	1,61	6,80	4,90	6,58		6,58	6,73		6,73		69,21				0,46
22.05.2025	24,00	*	28,43	21,05	7,38	66,24	64,60	1,64	6,80	4,90	7,13		7,13	7,28		7,28		69,46				0,50
Среднее	24,00		28,16	20,96	7,19	66,18	64,56	1,62	6,80	4,90	6,93		6,93	7,08		7,08		69,39				0,48
Итого	72,00		84,47	62,89	21,58						20,80		20,80	21,25		21,25						1,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	76268,5	66988,90	8520,02		8746,40			3157,91	31427,00
23.05.2025	77092,1	68211,90	8740,29		8971,82			3181,44	32167,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °C

1,3 Гкал

21,25 м.куб.

0,15 Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D