Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш** Договор: **32806.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш** Строит.адрес: Код УУТЭ: **105299**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **17.08.2025** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 205764** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12 КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,174** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0902**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **52,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		63,77	52,56	11,21	69,50	39,26	30,24	6,80	4,90	9,35		9,35	9,53		9,53		68,16				2,37
24.04.2025	24,00	*	61,99	51,90	10,09	68,85	38,33	30,52	6,80	4,90	8,36		8,36	8,51		8,51		67,19				2,28
25.04.2025	24,00		60,58	50,44	10,14	68,59	37,22	31,37	6,80	4,90	8,40		8,40	8,58		8,58		67,21				2,28
26.04.2025	24,00		58,54	47,19	11,35	68,03	35,61	32,42	6,80	4,90	9,75		9,75	9,94		9,94		66,64				2,30
27.04.2025	24,00		61,36	49,90	11,46	68,70	36,54	32,16	6,80	4,90	9,79		9,79	9,99		9,99		67,05				2,39
28.04.2025	24,00	*	55,46	44,91	10,55	67,80	36,25	31,55	6,80	4,90	9,24		9,24	9,42		9,42		66,03				2,13
29.04.2025	24,00		59,04	47,48	11,56	67,86	37,44	30,42	6,80	4,90	9,81		9,81	9,99		9,99		66,03				2,23
30.04.2025	24,00		62,99	52,69	10,30	68,26	38,38	29,88	6,80	4,90	8,41		8,41	8,57		8,57		66,35				2,28
01.05.2025	24,00		60,19	49,49	10,70	67,99	37,60	30,39	6,80	4,90	9,07		9,07	9,25		9,25		65,90				2,23
02.05.2025	24,00		45,11	35,46	9,65	67,79	35,93	31,86	6,80	4,90	8,42		8,42	8,60		8,60		65,79				1,78
03.05.2025	24,00		44,88	34,85	10,03	68,63	35,27	33,36	6,80	4,90	8,70		8,70	8,86		8,86		66,51				1,85
04.05.2025	24,00		54,41	41,40	13,01	68,33	37,22	31,11	6,80	4,90	11,43		11,43	11,68		11,68		66,39				2,18
05.05.2025	23,00	*	61,29	51,90	9,39	68,44	39,10	29,34	6,80	4,90	7,87		7,87	8,03		8,03		66,31				2,16
06.05.2025	24,00		59,67	49,41	10,26	68,57	38,36	30,21	6,80	4,90	8,41		8,41	8,58		8,58		66,62				2,20
07.05.2025	24,00		62,56	52,31	10,25	67,87	38,12	29,75	6,80	4,90	8,31		8,31	8,46		8,46		65,77				2,25
08.05.2025	24,00		59,30	49,17	10,13	68,56	37,51	31,05	6,80	4,90	8,36		8,36	8,54		8,54		66,39				2,22
09.05.2025	24,00		54,61	44,60	10,01	67,72	36,92	30,80	6,80	4,90	8,33		8,33	8,50		8,50		65,85				2,05
10.05.2025	24,00		59,44	49,17	10,27	67,64	37,77	29,87	6,80	4,90	8,47		8,47	8,63		8,63		65,70				2,16
11.05.2025	24,00		58,36	45,95	12,41	68,29	37,38	30,91	6,80	4,90	10,62		10,62	10,85		10,85		66,43				2,27
12.05.2025	24,00		46,93	36,41	10,52	67,82	35,83	31,99	6,80	4,90	9,15		9,15	9,33		9,33		65,74				1,88
13.05.2025	24,00		39,91	30,67	9,24	67,75	34,08	33,67	6,80	4,90	8,12		8,12	8,29		8,29		65,85				1,66
14.05.2025	24,00		48,84	38,89	9,95	67,25	35,87	31,38	6,80	4,90	8,40		8,40	8,56		8,56		65,44				1,89
15.05.2025	24,00		39,00	28,69	10,31	66,98	34,65	32,33	6,80	4,90	9,20		9,20	9,36		9,36		65,35				1,62
16.05.2025	24,00		30,56	21,85	8,71	66,95	32,57	34,38	6,80	4,90	7,83		7,83	8,01		8,01		65,18				1,34
17.05.2025	24,00	*	30,78	29,22	1,56	66,42	36,29	30,13	6,80	4,90	10,19		10,19	10,32		10,32		53,68				0,99
18.05.2025	24,00		34,66	23,44	11,22	65,84	33,31	32,53	6,80	4,90	10,30		10,30	10,49		10,49		64,66				1,50
19.05.2025	24,00	*	29,85	19,42	10,43	66,83	32,99	33,84	6,80	4,90	9,79		9,79	10,00		10,00		65,39				1,35
Среднее	23,96		52,08	41,89	10,19	67,90	36,51	31,39	6,80	4,90	9,05		9,05	9,23		9,23		65,69				2,00
Итого	**647,00**		**1404,08**	**1129,37**	**274,71**						**244,08**		**244,08**	**248,87**		**248,87**						**53,84**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	74783,5	62834,10	10745,20		10998,00			3713,45	31438,00
23.05.2025	76344,5	64088,10	11020,90		11279,10			3789,22	32181,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,39** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,15** °C **1,97** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **51,95** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **249,26** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш** Договор: **32806.046.6** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 146, лит. Ш** Строит.адрес: Код УУТЭ: **105299**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **17.08.2025** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 205764** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12 КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,174** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0902**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,041**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **52,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **16,4** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00	*	9,73	1,98	7,75	65,19	51,98	13,21	6,80	4,90	8,61		8,61	8,77		8,77		63,66				0,55
21.05.2025	24,00	*	34,65	26,46	8,19	67,40	66,82	0,58	6,80	4,90	8,05		8,05	8,19		8,19		64,74				0,52
22.05.2025	24,00	*	51,66	43,62	8,04	67,14	66,50	0,64	6,80	4,90	8,44		8,44	8,63		8,63		65,19				0,55
Среднее	24,00		32,01	24,02	7,99	66,58	61,77	4,81	6,80	4,90	8,37		8,37	8,53		8,53		64,53				0,54
Итого	**72,00**		**96,04**	**72,06**	**23,98**						**25,10**		**25,10**	**25,59**		**25,59**						**1,62**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	74783,5	62834,10	10745,20		10998,00			3713,45	31438,00
23.05.2025	76344,5	64088,10	11020,90		11279,10			3789,22	32181,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,15** °C **0,18** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,44** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **25,59** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.05.25** 15:38 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D