

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 19, лит. А	Договор:	38674.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Седова ул, д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132605
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Зубковская ул., 3	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 202685	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-D	0,8	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-D	0,8	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3071	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 294,816	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		348,15	348,15	0,00	37,06	31,24	5,82	6,80	4,90												2,04
24.04.2025	24,00		335,90	335,90	0,00	40,66	33,06	7,60	6,80	4,90												2,56
25.04.2025	24,00		335,09	335,09	0,00	43,23	34,60	8,63	6,80	4,90												2,89
26.04.2025	24,00		337,29	337,29	0,00	45,09	35,59	9,50	6,80	4,90												3,21
27.04.2025	24,00		338,47	338,47	0,00	44,83	35,44	9,39	6,80	4,90												3,18
28.04.2025	24,00		338,00	338,00	0,00	40,16	32,96	7,20	6,80	4,90												2,44
29.04.2025	24,00		337,75	337,75	0,00	39,18	31,97	7,21	6,80	4,90												2,44
30.04.2025	24,00		336,50	336,50	0,00	43,93	34,73	9,20	6,80	4,90												3,10
01.05.2025	24,00		336,03	336,03	0,00	41,88	33,70	8,18	6,80	4,90												2,76
02.05.2025	24,00		340,49	340,49	0,00	39,37	32,52	6,85	6,80	4,90												2,34
03.05.2025	24,00		338,03	338,03	0,00	36,68	30,85	5,83	6,80	4,90												1,98
04.05.2025	24,00		336,54	336,54	0,00	37,74	31,56	6,18	6,80	4,90												2,09
05.05.2025	24,00		337,18	337,18	0,00	42,08	33,89	8,19	6,80	4,90												2,77
06.05.2025	24,00		336,96	336,96	0,00	40,37	32,88	7,49	6,80	4,90												2,53
07.05.2025	24,00		336,70	336,70	0,00	45,54	35,61	9,93	6,80	4,90												3,35
08.05.2025	24,00		338,65	338,65	0,00	44,46	35,25	9,21	6,80	4,90												3,12
09.05.2025	24,00		337,57	337,57	0,00	39,60	32,40	7,20	6,80	4,90												2,44
10.05.2025	24,00		338,56	338,56	0,00	36,80	30,59	6,21	6,80	4,90												2,11
11.05.2025	24,00		339,30	339,30	0,00	42,88	34,31	8,57	6,80	4,90												2,92
12.05.2025	24,00		340,36	340,36	0,00	38,17	31,67	6,50	6,80	4,90												2,22
13.05.2025	24,00		324,43	324,43	0,00	36,93	31,04	5,89	6,80	4,90												1,92
14.05.2025	24,00 *		221,65	220,85	0,80	37,44	31,07	6,37	6,80	4,90												1,44
15.05.2025	24,00		280,55	280,55	0,00	36,89	30,27	6,62	6,80	4,90												1,86
16.05.2025	24,00		285,24	285,24	0,00	36,36	30,29	6,07	6,80	4,90												1,74
17.05.2025	24,00		283,07	283,07	0,00	36,41	30,29	6,12	6,80	4,90												1,74
18.05.2025	24,00		283,03	283,03	0,00	36,37	30,45	5,92	6,80	4,90												1,68
19.05.2025	24,00 *		99,84	99,84	0,00	36,33	30,31	6,02	6,80	4,90												0,60
Среднее	24,00		316,35	316,32	0,03	39,87	32,54	7,33	6,80	4,90												2,35
Итого	648,00		8541,33	8540,53	0,80																	63,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	313003	300822,00						4497,70	30072,00
23.05.2025	321886	309707,00						4563,29	30816,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,72 °C		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплонабывающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	63,47 Гкал		Идентификатор: 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:25 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D