**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 21, лит. А** Договор: **36942.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 21, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **125299**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **Зубковская ул., 3** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **05.08.2025** Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7.04 № 220109** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ | 0,8 | 120 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,3166** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **303,936** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.04.2025 | 24,00 | | 254,91 | 254,91 | 0,00 | 37,18 | 33,07 | 4,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 24.04.2025 | 24,00 | | 262,71 | 262,71 | 0,00 | 40,72 | 35,57 | 5,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 25.04.2025 | 24,00 | | 262,97 | 262,97 | 0,00 | 43,57 | 37,58 | 5,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,58 |
| 26.04.2025 | 24,00 | | 265,74 | 265,74 | 0,00 | 45,41 | 38,90 | 6,51 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 27.04.2025 | 24,00 | | 264,90 | 264,90 | 0,00 | 45,16 | 38,73 | 6,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 28.04.2025 | 24,00 | | 264,30 | 264,30 | 0,00 | 40,91 | 35,76 | 5,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 29.04.2025 | 24,00 | | 264,65 | 264,65 | 0,00 | 39,07 | 34,22 | 4,85 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| 30.04.2025 | 24,00 | | 264,30 | 264,30 | 0,00 | 44,12 | 37,80 | 6,32 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 01.05.2025 | 24,00 | | 263,12 | 263,12 | 0,00 | 42,38 | 36,72 | 5,66 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 02.05.2025 | 24,00 | | 264,14 | 264,14 | 0,00 | 39,85 | 34,98 | 4,87 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 03.05.2025 | 24,00 | | 264,11 | 264,11 | 0,00 | 36,83 | 32,87 | 3,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,05 |
| 04.05.2025 | 24,00 | | 263,85 | 263,85 | 0,00 | 38,12 | 33,75 | 4,37 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| 05.05.2025 | 24,00 | | 262,20 | 262,20 | 0,00 | 42,24 | 36,57 | 5,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,49 |
| 06.05.2025 | 24,00 | | 261,55 | 261,55 | 0,00 | 40,63 | 35,44 | 5,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 07.05.2025 | 24,00 | | 260,26 | 260,26 | 0,00 | 45,60 | 38,82 | 6,78 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 08.05.2025 | 24,00 | | 259,47 | 259,47 | 0,00 | 45,09 | 38,42 | 6,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 09.05.2025 | 24,00 | | 260,36 | 260,36 | 0,00 | 40,02 | 34,91 | 5,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 10.05.2025 | 24,00 | | 260,63 | 260,63 | 0,00 | 37,08 | 32,60 | 4,48 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,17 |
| 11.05.2025 | 24,00 | | 259,15 | 259,15 | 0,00 | 43,34 | 37,25 | 6,09 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,58 |
| 12.05.2025 | 24,00 | | 259,05 | 259,05 | 0,00 | 38,47 | 33,88 | 4,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 13.05.2025 | 24,00 | * | 238,14 | 238,03 | 0,11 | 37,48 | 32,95 | 4,53 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 14.05.2025 | 24,00 | * | 168,31 | 161,91 | 6,40 | 37,14 | 33,03 | 4,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 0,91 |
| 15.05.2025 | 24,00 | | 277,61 | 277,61 | 0,00 | 37,35 | 33,41 | 3,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,10 |
| 16.05.2025 | 24,00 | | 277,56 | 277,56 | 0,00 | 36,64 | 33,06 | 3,58 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 17.05.2025 | 24,00 | | 269,99 | 269,99 | 0,00 | 36,59 | 33,05 | 3,54 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 0,97 |
| 18.05.2025 | 24,00 | | 270,11 | 270,11 | 0,00 | 36,64 | 33,12 | 3,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 0,96 |
| 19.05.2025 | 24,00 | * | 116,36 | 109,16 | 7,20 | 35,50 | 32,84 | 2,66 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 0,56 |
| **Среднее** | 24,00 | | 254,09 | 253,58 | 0,51 | 40,12 | 35,16 | 4,96 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| **Итого** | **648,00** | | **6860,45** | **6846,74** | **13,71** | | | | | | | | | | | | | | | | | **35,03** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 242724 | 235193,00 | | | | | | 2205,51 | 29313,00 |
| 23.05.2025 | 249895 | 242290,00 | | | | | | 2242,74 | 30057,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,72** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **35,03** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 7db7e80e-f05b-4bb3-a952-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:25 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D