

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 26, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 26, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 38079.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 129518

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2026		Режим (схема): ОП: А32-00;	
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 131431		расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ЭРСВ-440(Л/Ф)		Взлет ТПС		СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-550(Л/Ф)		Взлет ТПС		СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,189		Qвент.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср		Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 59,6842		Gвент.= 0		Gтех.гв.= 0	
				Gтех.гвс.м		Gгвс.м= 0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	111,12	110,91	0,21	66,91	53,90	13,01	5,40	3,00												1,49
24.04.2025	24,00		111,87	111,87	0,00	67,04	52,64	14,40	5,40	3,00												1,61
25.04.2025	24,00		110,43	110,43	0,00	67,15	51,93	15,22	5,40	3,10												1,68
26.04.2025	24,00		108,85	108,85	0,00	66,72	50,98	15,74	5,40	3,10												1,72
27.04.2025	24,00		108,46	108,46	0,00	66,20	50,25	15,95	5,40	3,10												1,73
28.04.2025	24,00		109,84	109,84	0,00	67,32	51,02	16,30	5,50	3,10												1,79
29.04.2025	24,00		109,21	109,21	0,00	66,25	50,25	16,00	5,40	3,10												1,75
30.04.2025	24,00		108,17	108,17	0,00	66,97	50,19	16,78	5,40	3,10												1,82
01.05.2025	24,00		108,90	108,90	0,00	67,72	50,71	17,01	5,40	3,10												1,85
02.05.2025	24,00		110,48	110,48	0,00	68,57	52,00	16,57	5,50	3,10												1,83
03.05.2025	24,00		110,35	110,35	0,00	66,76	51,27	15,49	5,50	3,10												1,71
04.05.2025	24,00		109,83	109,83	0,00	67,20	51,38	15,82	5,50	3,10												1,74
05.05.2025	24,00		107,85	107,85	0,00	66,82	50,71	16,11	5,40	3,10												1,74
06.05.2025	24,00		108,77	108,77	0,00	67,13	50,95	16,18	5,40	3,10												1,76
07.05.2025	24,00		106,65	106,65	0,00	66,31	49,77	16,54	5,30	3,10												1,77
08.05.2025	24,00		107,48	107,48	0,00	67,34	50,30	17,04	5,40	3,10												1,83
09.05.2025	24,00		108,90	108,90	0,00	67,83	51,00	16,83	5,40	3,10												1,84
10.05.2025	24,00		108,40	108,40	0,00	66,72	50,51	16,21	5,40	3,10												1,76
11.05.2025	24,00		107,26	107,26	0,00	66,74	50,10	16,64	5,40	3,10												1,79
12.05.2025	24,00		108,38	108,38	0,00	67,88	51,44	16,44	5,40	3,10												1,78
13.05.2025	24,00		108,38	108,38	0,00	67,39	51,72	15,67	5,40	3,10												1,70
14.05.2025	24,00		108,52	108,52	0,00	66,76	51,50	15,26	5,50	3,20												1,66
15.05.2025	24,00		104,39	104,38	0,01	66,41	51,28	15,13	5,40	3,20												1,58
16.05.2025	24,00		104,34	104,34	0,00	67,05	51,92	15,13	5,20	3,10												1,58
17.05.2025	24,00		105,35	105,35	0,00	67,53	52,46	15,07	5,30	3,10												1,59
18.05.2025	24,00		105,69	105,69	0,00	67,61	52,73	14,88	5,30	3,10												1,58
19.05.2025	24,00	*	56,39	56,39	0,00	51,13	42,50	8,63	6,00	3,66												0,84
Среднее	24,00		106,45	106,45	0,01	66,50	50,94	15,56	5,42	3,12												1,69
Итого	648,00		2874,26	2874,04	0,22																	45,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	123378	118660,00						3230,29	53467,10
23.05.2025	126342	121624,00						3277,22	54211,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 6,81 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 45,52 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплонабжающей организации

Идентификатор: 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B / 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:25 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D