Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А** Договор: **37685.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 28, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **130708**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ940 № 2187**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	РС20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)	РС20-12	0,08	12	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,15**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**47,3684**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**М1**	**М2**	**dM**	**Т1**	**Т2**	**dT**	**Р1**	**Р2**	**М3**	**М4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**Т3**	**Т4**	**Р3**	**Р4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	44,16	44,63	-0,47	67,54	42,90	24,64	5,50	3,00												1,07
24.04.2025	24,00		45,06	45,71	-0,65	66,93	43,10	23,83	5,40	3,00												1,05
25.04.2025	24,00		44,56	45,24	-0,68	67,03	42,64	24,39	5,40	3,00												1,06
26.04.2025	24,00		43,89	44,61	-0,72	66,57	42,04	24,53	5,40	3,10												1,05
27.04.2025	24,00		43,65	44,45	-0,80	66,05	41,69	24,36	5,40	3,10												1,03
28.04.2025	24,00		44,37	45,08	-0,71	67,17	42,47	24,70	5,40	3,10												1,07
29.04.2025	24,00		44,14	44,93	-0,79	66,19	42,28	23,91	5,40	3,10												1,02
30.04.2025	24,00		43,76	44,49	-0,73	66,76	41,93	24,83	5,40	3,10												1,06
01.05.2025	24,00		44,13	44,77	-0,64	67,57	42,56	25,01	5,40	3,10												1,08
02.05.2025	24,00		44,93	45,43	-0,50	68,41	43,63	24,78	5,50	3,10												1,09
03.05.2025	24,00		44,78	45,47	-0,69	66,68	43,23	23,45	5,50	3,10												1,02
04.05.2025	24,00		44,60	45,24	-0,64	66,99	43,15	23,84	5,50	3,10												1,04
05.05.2025	24,00		43,74	44,42	-0,68	66,62	42,29	24,33	5,40	3,10												1,04
06.05.2025	24,00		44,22	44,84	-0,62	67,05	42,41	24,64	5,40	3,10												1,06
07.05.2025	24,00		43,27	43,97	-0,70	66,11	41,41	24,70	5,30	3,10												1,04
08.05.2025	24,00		43,66	44,29	-0,63	67,17	41,72	25,45	5,40	3,10												1,09
09.05.2025	24,00		44,33	44,90	-0,57	67,66	42,31	25,35	5,40	3,10												1,10
10.05.2025	24,00		44,08	44,75	-0,67	66,63	41,91	24,72	5,40	3,10												1,06
11.05.2025	24,00		43,53	44,22	-0,69	66,60	41,51	25,09	5,40	3,10												1,06
12.05.2025	24,00		44,22	44,75	-0,53	67,71	42,49	25,22	5,40	3,10												1,09
13.05.2025	24,00		44,22	44,73	-0,51	67,28	42,91	24,37	5,40	3,10												1,06
14.05.2025	24,00		44,23	44,81	-0,58	66,66	42,83	23,83	5,50	3,10												1,03
15.05.2025	24,00		42,57	43,14	-0,57	66,37	42,57	23,80	5,40	3,20												0,99
16.05.2025	24,00		42,38	42,95	-0,57	66,81	42,76	24,05	5,20	3,10												1,00
17.05.2025	24,00		42,95	43,45	-0,50	67,42	43,43	23,99	5,30	3,10												1,01
18.05.2025	24,00		43,08	43,59	-0,51	67,50	43,67	23,83	5,30	3,10												1,00
19.05.2025	24,00	*	24,70	25,05	-0,35	66,92	43,00	23,92	5,20	3,20												0,58
Среднее	24,00		43,23	43,85	-0,62	66,98	42,55	24,43	5,39	3,10												1,03
Итого	**648,00**		**1167,21**	**1183,91**	**-16,70**																	**27,85**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	8683,61	8605,84						264,48	5057,62
23.05.2025	9891,22	9830,17						293,27	5729,12

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,81** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27,85** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 7db7e80e-105b-4bb3-a952-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:25 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D