

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б	Договор:	33093.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 72, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106226
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,587	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 178,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 91,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	254,17	236,71	17,46	69,92	50,49	19,43	4,90	3,90	15,00		15,00	15,33		15,33		69,55		4,40		5,83
24.04.2025	24,00	*	249,03	231,28	17,75	69,04	49,18	19,86	4,90	3,90	15,30		15,30	15,63		15,63		68,71		4,40		5,82
25.04.2025	24,00	*	246,24	229,01	17,23	69,51	48,93	20,58	4,90	3,90	14,70		14,70	15,02		15,02		69,48		4,40		5,92
26.04.2025	24,00	*	243,68	224,66	19,02	69,29	47,98	21,31	4,90	3,90	16,39		16,39	16,75		16,75		69,02		4,40		6,11
27.04.2025	24,00	*	245,75	225,36	20,39	69,88	48,02	21,86	4,90	3,90	17,64		17,64	18,04		18,04		69,82		4,40		6,36
28.04.2025	24,00	*	252,35	234,33	18,02	70,64	49,15	21,49	4,90	3,90	15,12		15,12	15,46		15,46		70,45		4,40		6,32
29.04.2025	24,00	*	250,96	232,59	18,37	69,99	49,07	20,92	4,90	3,90	15,50		15,50	15,85		15,85		69,63		4,40		6,16
30.04.2025	24,00	*	242,45	224,38	18,07	69,07	47,81	21,26	4,90	3,90	15,23		15,23	15,57		15,57		68,88		4,40		6,02
01.05.2025	24,00	*	249,58	230,34	19,24	70,56	48,94	21,62	4,90	3,90	16,24		16,24	16,61		16,61		70,56		4,40		6,34
02.05.2025	24,00	*	254,75	238,06	16,69	70,98	50,30	20,68	4,90	3,90	13,60		13,60	13,91		13,91		70,72		4,40		6,11
03.05.2025	24,00	*	255,64	238,57	17,07	69,84	50,13	19,71	4,90	3,90	13,98		13,98	14,30		14,30		69,59		4,40		5,90
04.05.2025	24,00	*	252,53	233,02	19,51	69,27	49,39	19,88	4,90	3,90	16,40		16,40	16,76		16,76		69,13		4,40		5,99
05.05.2025	24,00	*	245,13	226,51	18,62	69,08	48,40	20,68	4,90	3,90	15,64		15,64	15,98		15,98		68,87		4,40		5,98
06.05.2025	24,00	*	245,79	229,06	16,73	69,19	48,43	20,76	4,90	3,90	13,72		13,72	14,02		14,02		68,95		4,40		5,92
07.05.2025	24,00	*	239,66	223,53	16,13	69,04	47,72	21,32	4,90	3,90	13,19		13,19	13,48		13,48		68,77		4,40		5,88
08.05.2025	24,00	*	244,72	226,22	18,50	69,45	47,79	21,66	4,90	3,90	15,45		15,45	15,79		15,79		69,25		4,40		6,19
09.05.2025	24,00	*	252,21	234,09	18,12	70,42	49,05	21,37	4,90	3,90	14,94		14,94	15,28		15,28		70,26		4,40		6,28
10.05.2025	24,00	*	249,03	232,13	16,90	69,90	48,97	20,93	4,90	3,90	13,76		13,76	14,07		14,07		69,65		4,40		6,05
11.05.2025	24,00	*	246,36	225,95	20,41	69,28	47,96	21,32	4,90	3,90	17,31		17,31	17,69		17,69		69,17		4,40		6,24
12.05.2025	24,00	*	253,16	234,56	18,60	69,83	49,33	20,50	4,90	3,90	15,44		15,44	15,78		15,78		69,67		4,40		6,11
13.05.2025	24,00	*	252,41	234,38	18,03	69,14	49,60	19,54	4,90	3,90	14,89		14,89	15,22		15,22		68,67		4,40		5,83
14.05.2025	24,00	*	227,04	209,55	17,49	67,62	47,50	20,12	4,90	3,90	14,73		14,73	15,04		15,04		67,74		4,40		5,40
15.05.2025	24,00	*	217,23	199,75	17,48	69,19	47,71	21,48	4,90	3,90	14,83		14,83	15,15		15,15		69,01		4,40		5,50
16.05.2025	24,00	*	188,05	171,82	16,23	68,88	46,39	22,49	4,90	3,90	13,94		13,94	14,25		14,25		68,98		4,40		4,99
17.05.2025	24,00	*	107,67	91,55	16,12	69,45	37,25	32,20	4,90	3,90	14,88		14,88	15,20		15,20		69,31		4,40		4,07
18.05.2025	24,00	*	112,18	94,21	17,97	70,60	37,89	32,71	4,90	3,90	16,69		16,69	17,07		17,07		70,74		4,40		4,35
19.05.2025	24,00	*	72,00	56,38	15,62	70,41	38,15	32,26	4,90	3,90	14,77		14,77	15,10		15,10		69,86		4,40		2,92
Среднее	24,00		227,77	209,93	17,84	69,61	47,46	22,15	4,90	3,90	15,16		15,16	15,49		15,49		69,42		4,40		5,73
Итого	648,00		6149,77	5668,00	481,77						409,28		409,28	418,35		418,35						154,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	305989	269975,00	18911,00		19381,70			10511,90	29821,40
23.05.2025	312437	275880,00	19379,10		19860,20			10712,20	30565,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	3,11 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	151,48 Гкал		_____ / _____ /
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	418,35 м.куб.		

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 72, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33093.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий 106226

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 25.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ943.1 № 14866		расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1		0,16		72	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1		0,16		72	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067		30	
Циркуляционный ГВС (М4)						ТПТ-15-2	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,587		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 178,329		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс= 0	
						Gгвс.= 0,5016	
						Gгвс.ср= 0,228	
						Gгвс.= 91,2	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	14,77	0,31	14,46	71,37	67,25	4,12	4,90	3,90	14,55		14,55	14,89		14,89		70,95		4,40		1,03
21.05.2025	24,00	*	14,00	0,35	13,65	69,89	66,73	3,16	4,90	3,90	13,84		13,84	14,15		14,15		69,45		4,40		0,96
22.05.2025	24,00	*	15,39	0,11	15,28	71,44	66,96	4,48	4,90	3,90	15,17		15,17	15,52		15,52		71,05		4,40		1,08
Среднее	24,00		14,72	0,26	14,46	70,90	66,98	3,92	4,90	3,90	14,52		14,52	14,85		14,85		70,48		4,40		1,02
	72,00		44,16	0,77	43,39						43,56		43,56	44,56		44,56						3,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	305989	269975,00	18911,00		19381,70			10511,90	29821,40
23.05.2025	312437	275880,00	19379,10		19860,20			10712,20	30565,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °С

2,79 Гкал

44,56 м.куб.

0,28 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D