

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В				Договор:	38013.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Седова ул, д. 76, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132585			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208187					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-В1 0,1					45					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-В1 0,1					45					КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-В1 0,067					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,343					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 104,203					Gвент.= 0					Gтех.= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				
															Qгвс.гвс= 0				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	106,32	90,14	16,18	70,13	43,52	26,61	6,80	4,90	13,01		13,01	13,29		13,29		69,71				3,54
24.04.2025	24,00	*	103,92	87,98	15,94	69,27	42,58	26,69	6,80	4,90	12,78		12,78	13,06		13,06		68,89				3,45
25.04.2025	24,00	*	102,91	87,20	15,71	69,82	42,10	27,72	6,80	4,90	12,59		12,59	12,86		12,86		69,66				3,52
26.04.2025	24,00	*	101,39	85,41	15,98	69,55	41,43	28,12	6,80	4,90	12,82		12,82	13,10		13,10		69,22				3,51
27.04.2025	24,00		103,12	85,79	17,33	70,21	41,45	28,76	6,80	4,90	14,14		14,14	14,44		14,44		70,04				3,68
28.04.2025	24,00		105,94	89,33	16,61	70,92	42,37	28,55	6,80	4,90	13,31		13,31	13,61		13,61		70,63				3,73
29.04.2025	24,00	*	104,11	88,44	15,67	70,20	42,24	27,96	6,80	4,90	12,41		12,41	12,69		12,69		69,79				3,57
30.04.2025	24,00		101,27	85,28	15,99	69,34	41,13	28,21	6,80	4,90	12,75		12,75	13,01		13,01		69,06				3,51
01.05.2025	24,00		104,51	87,78	16,73	70,92	41,96	28,96	6,80	4,90	13,45		13,45	13,75		13,75		70,88				3,73
02.05.2025	24,00	*	106,05	90,64	15,41	71,21	42,99	28,22	6,80	4,90	12,04		12,04	12,31		12,31		70,92				3,66
03.05.2025	24,00	*	105,08	90,78	14,30	70,08	43,06	27,02	6,80	4,90	11,01		11,01	11,25		11,25		69,77				3,45
04.05.2025	24,00		105,40	88,68	16,72	69,53	42,82	26,71	6,80	4,90	13,39		13,39	13,70		13,70		69,26				3,53
05.05.2025	24,00		104,31	86,12	18,19	69,34	41,84	27,50	6,80	4,90	14,91		14,91	15,23		15,23		69,06				3,63
06.05.2025	24,00		102,87	87,10	15,77	69,45	41,96	27,49	6,80	4,90	12,38		12,38	12,65		12,65		69,16				3,49
07.05.2025	24,00		100,87	84,94	15,93	69,32	41,16	28,16	6,80	4,90	12,55		12,55	12,84		12,84		69,07				3,50
08.05.2025	24,00	*	103,49	86,07	17,42	69,73	41,19	28,54	6,80	4,90	13,98		13,98	14,30		14,30		69,38				3,67
09.05.2025	24,00		105,74	89,05	16,69	70,69	42,18	28,51	6,80	4,90	13,37		13,37	13,66		13,66		70,42				3,72
10.05.2025	24,00	*	104,15	88,14	16,01	70,14	41,96	28,18	6,80	4,90	12,71		12,71	12,99		12,99		69,85				3,61
11.05.2025	24,00		104,49	85,95	18,54	69,56	41,31	28,25	6,80	4,90	15,27		15,27	15,62		15,62		69,33				3,72
12.05.2025	24,00		104,66	89,33	15,33	70,11	42,60	27,51	6,80	4,90	12,01		12,01	12,27		12,27		69,84				3,53
13.05.2025	24,00	*	104,79	89,04	15,75	69,27	42,75	26,52	6,80	4,90	12,42		12,42	12,71		12,71		68,76				3,46
14.05.2025	24,00		95,06	79,20	15,86	67,97	40,90	27,07	6,80	4,90	12,77		12,77	13,06		13,06		67,91				3,22
15.05.2025	24,00	*	90,85	75,73	15,12	69,45	41,16	28,29	6,80	4,90	12,16		12,16	12,43		12,43		69,17				3,19
16.05.2025	24,00	*	91,23	76,82	14,41	69,51	41,89	27,62	6,80	4,90	11,39		11,39	11,66		11,66		69,32				3,13
17.05.2025	24,00	*	90,65	74,98	15,67	70,03	41,94	28,09	6,80	4,90	12,71		12,71	12,98		12,98		69,72				3,20
18.05.2025	24,00		94,63	77,26	17,37	71,22	42,85	28,37	6,80	4,90	14,29		14,29	14,63		14,63		71,23				3,43
19.05.2025	24,00		101,73	85,47	16,26	71,26	59,75	11,51	6,80	4,90	13,04		13,04	13,33		13,33		70,79				2,16
Среднее	24,00		101,83	85,65	16,18	69,93	42,71	27,23	6,80	4,90	12,95		12,95	13,24		13,24		69,66				3,46
Итого	648,00		2749,54	2312,65	436,89						349,66		349,66	357,43		357,43						93,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	122394	107590,00	13812,50		15022,90			5041,13	27320,00
23.05.2025	125584	110283,00	14209,20		15428,50			5169,26	28064,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	2,82 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	90,72 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	357,43 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В

Адрес: Седова ул, д. 76, лит. В

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источник:

Договор: 38013.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Общий 132585

Код УУТЭ:

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208187	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1	0,1	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 0,343	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,2618	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,119	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 104,203	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 47,6	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00		109,72	94,61	15,11	72,87	72,73	0,14	6,80	4,90	11,76		11,76	12,05		12,05		72,62				0,85	
21.05.2025	24,00	*	111,28	96,00	15,28	71,49	71,37	0,12	6,80	4,90	11,93		11,93	12,21		12,21		71,15				0,85	
22.05.2025	24,00		114,46	99,31	15,15	72,87	72,74	0,13	6,80	4,90	11,67		11,67	11,95		11,95		72,66				0,85	
Среднее	24,00		111,82	96,64	15,18	72,41	72,28	0,13	6,80	4,90	11,79		11,79	12,07		12,07		72,14				0,85	
Итого	72,00		335,46	289,92	45,54						35,36		35,36	36,21		36,21						2,55	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	122394	107590,00	13812,50		15022,90			5041,13	27320,00
23.05.2025	125584	110283,00	14209,20		15428,50			5169,26	28064,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C 0,23 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,32 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 36,21 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D