

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А				Договор:	35027.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий																		
Адрес:	Седова ул, д. 82, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЗ:	112519																		
Обслуживающая организация:					Телефон:																													
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70																		
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЗ поверены до: 09.08.2025					Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;																			
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14862					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:																			
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1 0,1					45 КТПТР-05																								
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-B1 0,1					45 КТПТР-05																								
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1 0,067					30 ТПТ-15-2																								
Циркуляционный ГВС (M4)																																		
Подпиточный трубопровод (Vп)																																		
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,3968					Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,2527									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																				Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,1149									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 120,547					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 45,96					Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	185,80	164,82	20,98	70,24	50,23	20,01	7,30	3,80	12,94		12,94	13,23		13,23		69,89		4,40		4,78
24.04.2025	24,00	*	181,92	160,62	21,30	69,33	49,35	19,98	7,30	3,80	13,45		13,45	13,74		13,74		68,97		4,40		4,70
25.04.2025	24,00	*	178,94	158,36	20,58	69,74	49,13	20,61	7,30	3,80	12,77		12,77	13,06		13,06		69,60		4,40		4,71
26.04.2025	24,00	*	176,46	155,10	21,36	69,59	48,63	20,96	7,30	3,80	13,64		13,64	13,94		13,94		69,30		4,40		4,75
27.04.2025	24,00	*	176,43	155,64	20,79	70,14	48,80	21,34	7,30	3,80	12,99		12,99	13,28		13,28		70,00		4,40		4,79
28.04.2025	24,00	*	183,48	162,52	20,96	70,92	49,75	21,17	7,30	3,80	12,94		12,94	13,24		13,24		70,67		4,40		4,94
29.04.2025	24,00	*	182,97	161,94	21,03	70,31	49,65	20,66	7,30	3,80	13,08		13,08	13,37		13,37		69,92		4,40		4,84
30.04.2025	24,00	*	175,29	155,15	20,14	69,35	48,51	20,84	7,30	3,80	12,39		12,39	12,67		12,67		69,06		4,40		4,64
01.05.2025	24,00	*	179,37	159,23	20,14	70,77	49,42	21,35	7,30	3,80	12,19		12,19	12,47		12,47		70,67		4,40		4,84
02.05.2025	24,00	*	185,67	165,32	20,35	71,30	50,33	20,97	7,30	3,80	12,27		12,27	12,55		12,55		71,03		4,40		4,93
03.05.2025	24,00	*	186,28	166,17	20,11	70,14	49,93	20,21	7,30	3,80	12,04		12,04	12,31		12,31		69,84		4,40		4,78
04.05.2025	24,00	*	183,16	161,53	21,63	69,56	49,38	20,18	7,30	3,80	13,69		13,69	13,99		13,99		69,34		4,40		4,78
05.05.2025	24,00	*	177,09	156,54	20,55	69,37	48,72	20,65	7,30	3,80	12,70		12,70	12,98		12,98		69,11		4,40		4,67
06.05.2025	24,00	*	178,36	158,46	19,90	69,48	48,91	20,57	7,30	3,80	12,05		12,05	12,32		12,32		69,18		4,40		4,65
07.05.2025	24,00	*	173,02	154,06	18,96	69,32	48,31	21,01	7,30	3,80	11,19		11,19	11,43		11,43		69,07		4,40		4,56
08.05.2025	24,00	*	175,03	156,15	18,88	69,70	48,53	21,17	7,30	3,80	11,07		11,07	11,31		11,31		69,35		4,40		4,63
09.05.2025	24,00	*	181,47	162,46	19,01	70,68	49,59	21,09	7,30	3,80	10,96		10,96	11,21		11,21		70,49		4,40		4,78
10.05.2025	24,00	*	181,53	160,89	20,64	70,21	49,33	20,88	7,30	3,80	12,74		12,74	13,02		13,02		69,96		4,40		4,82
11.05.2025	24,00	*	176,76	155,98	20,78	69,54	48,58	20,96	7,30	3,80	13,02		13,02	13,31		13,31		69,33		4,40		4,73
12.05.2025	24,00	*	183,76	162,86	20,90	70,06	49,50	20,56	7,30	3,80	12,96		12,96	13,25		13,25		69,83		4,40		4,83
13.05.2025	24,00	*	182,82	163,41	19,41	69,52	49,65	19,87	7,30	3,80	11,47		11,47	11,72		11,72		69,10		4,40		4,61
14.05.2025	24,00	*	165,16	145,34	19,82	67,84	47,81	20,03	7,30	3,80	12,43		12,43	12,69		12,69		67,89		4,40		4,27
15.05.2025	24,00	*	156,75	137,81	18,94	69,48	48,41	21,07	7,30	3,80	11,66		11,66	11,91		11,91		69,21		4,40		4,23
16.05.2025	24,00	*	159,47	140,13	19,34	69,39	48,64	20,75	7,30	3,80	12,01		12,01	12,28		12,28		69,24		4,40		4,26
17.05.2025	24,00	*	155,92	136,21	19,71	70,04	48,89	21,15	7,30	3,80	12,54		12,54	12,82		12,82		69,85		4,40		4,27
18.05.2025	24,00	*	160,28	140,24	20,04	71,11	49,74	21,37	7,30	3,80	12,73		12,73	13,03		13,03		71,18		4,40		4,43
19.05.2025	24,00	*	172,90	155,50	17,40	71,31	61,58	9,73	7,30	3,80	11,91		11,91	12,19		12,19		70,94		4,40		2,78
Среднее	24,00		176,15	156,02	20,14	69,94	49,60	20,34	7,30	3,80	12,44		12,44	12,72		12,72		69,70		4,40		4,59
Итого	648,00		4756,09	4212,44	543,65						335,83		335,83	343,32		343,32						124,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	203407	186786,00	14550,30		14916,40			7766,67	29869,10
23.05.2025	208927	191695,00	14934,30		15309,00			7925,86	30613,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	3,51 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	120,49 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	343,32 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 82, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35027.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 112519

Общий график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 09.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14862	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,3968	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв= 0	Qгвс. = 0,2527	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,1149	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 120,547	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв= 0	Gгвс. = 45,96	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	190,60	174,69	15,91	72,85	72,72	0,13	7,30	3,80	12,20		12,20	12,49		12,49		72,64		4,40		0,89
21.05.2025	24,00	*	190,87	175,05	15,82	71,66	71,54	0,12	7,30	3,80	12,07		12,07	12,35		12,35		71,36		4,40		0,86
22.05.2025	24,00	*	197,80	181,46	16,34	72,86	72,75	0,11	7,30	3,80	12,46		12,46	12,76		12,76		72,57		4,40		0,90
Среднее	24,00		193,09	177,07	16,02	72,46	72,34	0,12	7,30	3,80	12,24		12,24	12,53		12,53		72,19		4,40		0,88
	72,00		579,27	531,20	48,07						36,73		36,73	37,60		37,60						2,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	203407	186786,00	14550,30		14916,40			7766,67	29869,10
23.05.2025	208927	191695,00	14934,30		15309,00			7925,86	30613,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,24 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,41 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 37,6 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D