

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д
Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЗ: 105560
Отопление 105560

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до: 29.08.2025		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207242		расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		PRЭМ		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)		PRЭМ		КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 1,0636		Qвент.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.= 0		Qгвс.ср.= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 323,119		Gвент.= 0		Gтех.гв.= 0	
				Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		91,28	91,28	0,00	70,19	48,39	21,80	6,80	4,90												1,99
24.04.2025	24,00		89,58	89,58	0,00	69,33	47,32	22,01	6,80	4,90												1,97
25.04.2025	24,00	*	88,90	86,64	2,26	69,86	47,06	22,80	6,80	4,90												2,13
26.04.2025	24,00	*	87,24	82,32	4,92	69,61	46,75	22,86	6,80	4,90												2,22
27.04.2025	24,00		87,03	87,03	0,00	70,24	47,15	23,09	6,80	4,90												2,01
28.04.2025	24,00		90,71	90,71	0,00	70,98	48,33	22,65	6,80	4,90												2,06
29.04.2025	24,00		90,26	90,26	0,00	70,25	47,98	22,27	6,80	4,90												2,01
30.04.2025	24,00		87,26	87,26	0,00	69,38	46,82	22,56	6,80	4,90												1,97
01.05.2025	24,00		89,65	89,65	0,00	70,95	47,95	23,00	6,80	4,90												2,06
02.05.2025	24,00		92,50	92,50	0,00	71,28	49,05	22,23	6,80	4,90												2,06
03.05.2025	24,00		92,51	92,51	0,00	70,14	48,67	21,47	6,80	4,90												1,99
04.05.2025	24,00		90,59	90,59	0,00	69,59	48,14	21,45	6,80	4,90												1,95
05.05.2025	24,00		88,10	88,10	0,00	69,39	46,91	22,48	6,80	4,90												1,98
06.05.2025	24,00		89,26	89,26	0,00	69,50	47,31	22,19	6,80	4,90												1,98
07.05.2025	24,00		87,49	87,49	0,00	69,35	46,59	22,76	6,80	4,90												1,99
08.05.2025	24,00		88,58	88,58	0,00	69,79	46,83	22,96	6,80	4,90												2,04
09.05.2025	24,00	*	91,40	90,29	1,11	70,75	47,98	22,77	6,80	4,90												2,13
10.05.2025	24,00		90,34	90,34	0,00	70,19	47,58	22,61	6,80	4,90												2,04
11.05.2025	24,00		88,42	88,42	0,00	69,59	46,71	22,88	6,80	4,90												2,02
12.05.2025	24,00		91,70	91,70	0,00	70,17	48,05	22,12	6,80	4,90												2,03
13.05.2025	24,00		91,30	91,30	0,00	69,33	48,25	21,08	6,80	4,90												1,93
14.05.2025	24,00		81,00	81,00	0,00	68,01	46,15	21,86	6,80	4,90												1,77
15.05.2025	24,00		76,90	76,90	0,00	69,48	46,54	22,94	6,80	4,90												1,76
16.05.2025	24,00		77,76	77,76	0,00	69,55	46,98	22,57	6,80	4,90												1,76
17.05.2025	24,00		75,60	75,60	0,00	70,08	46,82	23,26	6,80	4,90												1,76
18.05.2025	24,00		77,85	77,85	0,00	71,22	47,91	23,31	6,80	4,90												1,82
19.05.2025	24,00	*	39,81	39,81	0,00	70,99	47,69	23,30	6,80	4,90												0,93
Среднее	24,00		85,67	85,36	0,31	69,97	47,48	22,49	6,80	4,90												1,94
Итого	648,00		2313,02	2304,73	8,29																	52,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75858,1	75855,90						2140,02	29865,00
23.05.2025	78262,4	78255,30						2194,39	30607,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

52,36 Гкал

Представитель теплонабужающей организации

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D