

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"			Договор:	9902.038.1			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	23515		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель:		ВКТ-7.04 № 203135		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н					
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н					
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		ПРЭМ		0,027		12		ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:		зима:		Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=		0,23		Qвент.=		0		Qтех.=		0		Qгвс.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс=		0		Qгвс.=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=		69		Gвент.=		0		Gтех.=		0		Gгвс.=	
										Qтех.гвс.ср		0		Qгвс.ср=	
										Gтех.гвс.		0		Gгвс.=	
														18 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		60,63	50,11	10,52	68,37	39,74	28,63	6,80	4,90	9,56		9,56	9,76		9,76		68,30				2,15
24.04.2025	24,00		60,16	49,84	10,32	67,56	39,22	28,34	6,80	4,90	9,42		9,42	9,63		9,63		67,23				2,11
25.04.2025	24,00		58,77	49,13	9,64	67,39	38,51	28,88	6,80	4,90	8,85		8,85	9,04		9,04		67,31				2,07
26.04.2025	24,00		58,55	48,02	10,53	66,88	37,87	29,01	6,80	4,90	9,70		9,70	9,90		9,90		66,88				2,10
27.04.2025	24,00	*	59,04	48,24	10,80	67,41	37,78	29,63	6,80	4,90	9,96		9,96	10,17		10,17		67,29				2,16
28.04.2025	24,00		60,29	49,51	10,78	67,21	38,43	28,78	6,80	4,90	9,89		9,89	10,09		10,09		67,20				2,15
29.04.2025	24,00	*	59,34	49,90	9,44	67,18	38,97	28,21	6,80	4,90	8,48		8,48	8,66		8,66		66,97				2,04
30.04.2025	24,00	*	59,70	49,68	10,02	67,32	38,33	28,99	6,80	4,90	9,11		9,11	9,32		9,32		67,22				2,11
01.05.2025	24,00		59,65	49,58	10,07	66,73	38,08	28,65	6,80	4,90	9,16		9,16	9,35		9,35		66,75				2,09
02.05.2025	24,00		60,23	50,51	9,72	66,98	39,18	27,80	6,80	4,90	8,79		8,79	8,96		8,96		67,17				2,06
03.05.2025	24,00		60,99	51,10	9,89	67,65	40,33	27,32	6,80	4,90	8,86		8,86	9,06		9,06		67,50				2,06
04.05.2025	24,00	*	61,95	50,62	11,33	67,30	39,85	27,45	6,80	4,90	10,33		10,33	10,55		10,55		67,33				2,15
05.05.2025	24,00	*	59,61	49,84	9,77	67,19	39,00	28,19	6,80	4,90	8,87		8,87	9,05		9,05		67,22				2,06
06.05.2025	24,00		61,69	51,89	9,80	67,38	39,68	27,70	6,80	4,90	8,89		8,89	9,06		9,06		67,21				2,10
07.05.2025	24,00	*	58,55	49,23	9,32	66,54	38,15	28,39	6,80	4,90	8,60		8,60	8,76		8,76		66,45				2,02
08.05.2025	24,00	*	59,30	49,46	9,84	67,33	38,12	29,21	6,80	4,90	9,04		9,04	9,22		9,22		67,29				2,11
09.05.2025	24,00		60,62	50,03	10,59	66,59	38,18	28,41	6,80	4,90	9,85		9,85	10,05		10,05		66,54				2,13
10.05.2025	24,00	*	59,57	49,84	9,73	66,41	38,20	28,21	6,80	4,90	9,01		9,01	9,18		9,18		66,31				2,05
11.05.2025	24,00		60,57	49,58	10,99	67,10	38,12	28,98	6,80	4,90	10,24		10,24	10,45		10,45		67,07				2,18
12.05.2025	24,00	*	61,07	50,56	10,51	67,04	38,99	28,05	6,80	4,90	9,68		9,68	9,88		9,88		67,19				2,12
13.05.2025	24,00		60,80	50,38	10,42	67,01	39,47	27,54	6,80	4,90	9,54		9,54	9,74		9,74		66,99				2,09
14.05.2025	24,00	*	55,54	46,46	9,08	66,08	38,25	27,83	6,80	4,90	8,36		8,36	8,54		8,54		65,93				1,89
15.05.2025	24,00	*	53,47	44,02	9,45	65,93	37,67	28,26	6,80	4,90	8,82		8,82	8,98		8,98		65,95				1,87
16.05.2025	24,00	*	53,62	44,37	9,25	66,22	38,21	28,01	6,80	4,90	8,64		8,64	8,82		8,82		66,21				1,86
17.05.2025	24,00		56,15	44,57	11,58	66,05	38,30	27,75	6,80	4,90	10,94		10,94	11,15		11,15		65,98				2,00
18.05.2025	24,00	*	54,12	43,98	10,14	65,49	37,92	27,57	6,80	4,90	9,49		9,49	9,69		9,69		65,80				1,88
19.05.2025	24,00	*	57,08	46,67	10,41	66,60	56,26	10,34	6,80	4,90	9,75		9,75	9,95		9,95		66,48				1,18
Среднее	24,00		58,93	48,78	10,15	66,92	39,29	27,63	6,80	4,90	9,33		9,33	9,52		9,52		66,88				2,03
Итого	648,00		1591,06	1317,12	273,94						251,83		251,83	257,01		257,01						54,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	14803,6	12501,60	2095,86		2145,15			689,64	5625,00
23.05.2025	16627,4	14012,70	2383,73		2438,98			767,80	6369,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	1,96 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	52,83 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	257,01 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 1, лит. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9902.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Общий
23515
график: **150/70**

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 203135			расходомер:			Gmax=			Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)			ПРЭМ			0,067			Термопреобр.:		
Обратный трубопровод (M2)			ПРЭМ			0,067			КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)			ПРЭМ			0,027			КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:			зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qот.= 0,23			Qвент.= 0			Qтех.гв.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:									Qтех.гвс.ср 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gот.= 69			Gвент.= 0			Gтех.гв.= 0		
									Gгвс.= 18 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	57,75	48,76	8,99	66,71	66,48	0,23	6,80	4,90	8,36		8,36	8,53		8,53		66,73				0,56
21.05.2025	24,00	*	57,95	47,85	10,10	66,62	66,34	0,28	6,80	4,90	9,52		9,52	9,72		9,72		66,80				0,64
22.05.2025	24,00	*	56,95	47,28	9,67	66,61	66,33	0,28	6,80	4,90	9,04		9,04	9,25		9,25		66,80				0,60
Среднее	24,00		57,55	47,96	9,59	66,65	66,38	0,26	6,80	4,90	8,97		8,97	9,17		9,17		66,78				0,60
Итого	72,00		172,65	143,89	28,76						26,92		26,92	27,50		27,50						1,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	14803,6	12501,60	2095,86		2145,15			689,64	5625,00
23.05.2025	16627,4	14012,70	2383,73		2438,98			767,80	6369,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,15 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **1,61** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **27,5** м.куб.

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D