

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 87, корп. 3, лит. Б	Договор:	36463.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	125242
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205554	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1012		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,046		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 18,4	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025		*																				
24.04.2025		*																				
25.04.2025		*																				
26.04.2025		*																				
27.04.2025		*																				
28.04.2025		*																				
29.04.2025		*																				
30.04.2025		*																				
01.05.2025		*																				
02.05.2025		*																				
03.05.2025		*																				
04.05.2025		*																				
05.05.2025		*																				
06.05.2025		*																				
07.05.2025		*																				
08.05.2025		*																				
09.05.2025		*																				
10.05.2025		*																				
11.05.2025		*																				
12.05.2025		*																				
13.05.2025		*																				
14.05.2025		*																				
15.05.2025		*																				
16.05.2025		*																				
17.05.2025		*																				
18.05.2025		*																				
19.05.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	91815,7	75917,10	12794,90		13108,50			4158,91	29994,00
23.05.2025	94650	78423,10	12794,90		13108,50			4236,92	30738,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	648 час	68,04 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	648 час	234,9 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,9 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	66,14 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	234,9 м.куб.		

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 87, корп. 3, лит. Б

Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 36463.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 125242

Общий 125242

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205554	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,23	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,1012	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,046	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 69	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 18,4	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025		*																				
21.05.2025		*																				
22.05.2025		*																				
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	91815,7	75917,10	12794,90		13108,50			4158,91	29994,00
23.05.2025	94650	78423,10	12794,90		13108,50			4236,92	30738,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 72 час 1,56 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 72 час 24,12 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 0,17 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,39 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 24,12 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:25 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D