

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А				Договор:	35276.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий																		
Адрес:	Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	114682																		
Обслуживающая организация:					Телефон:																													
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70																		
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;																			
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:																			
Подающий трубопровод (М1)					PRЭМ-50-B1					КТПТР-05																								
Обратный трубопровод (М2)					PRЭМ-50-B1					КТПТР-05																								
Подающий ГВС (М3)					PRЭМ-32-B1					ТПТ-15-2																								
Циркуляционный ГВС (М4)																																		
Подпиточный трубопровод (Vп)																																		
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,5324					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,2259														
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,1027														
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 159,72					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 41,08					Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		188,26	169,75	18,51	71,42	48,71	22,71	5,80	2,90	17,39		17,39	17,80		17,80		71,18		4,90		5,19
24.04.2025	24,00		187,13	168,73	18,40	70,79	47,91	22,88	5,80	2,90	17,27		17,27	17,66		17,66		70,30		4,90		5,17
25.04.2025	24,00		183,35	165,23	18,12	70,53	46,78	23,75	5,80	2,90	16,96		16,96	17,34		17,34		70,28		4,90		5,21
26.04.2025	24,00		179,28	160,87	18,41	69,99	45,59	24,40	5,80	2,90	17,21		17,21	17,60		17,60		69,70		4,90		5,22
27.04.2025	24,00		183,50	161,83	21,67	70,73	45,82	24,91	5,80	2,90	20,44		20,44	20,90		20,90		70,34		4,90		5,57
28.04.2025	24,00		185,29	167,11	18,18	69,91	46,52	23,39	5,80	2,90	17,01		17,01	17,39		17,39		69,72		4,90		5,19
29.04.2025	24,00		186,92	168,96	17,96	69,76	46,83	22,93	5,80	2,90	16,76		16,76	17,13		17,13		69,48		4,90		5,14
30.04.2025	24,00		185,06	167,04	18,02	70,20	46,47	23,73	5,80	2,90	16,83		16,83	17,21		17,21		69,90		4,90		5,24
01.05.2025	24,00		183,61	164,18	19,43	69,98	46,13	23,85	5,80	2,90	18,24		18,24	18,64		18,64		69,78		4,90		5,29
02.05.2025	24,00		186,68	167,88	18,80	70,06	46,94	23,12	5,80	2,90	17,62		17,62	18,02		18,02		69,84		4,90		5,21
03.05.2025	24,00		188,52	171,09	17,43	70,78	47,90	22,88	5,80	2,90	16,25		16,25	16,62		16,62		70,46		4,90		5,16
04.05.2025	24,00		186,95	169,78	17,17	70,34	47,65	22,69	5,80	2,90	16,02		16,02	16,39		16,39		70,02		4,90		5,07
05.05.2025	24,00		183,37	166,36	17,01	70,32	46,60	23,72	5,80	2,90	15,83		15,83	16,19		16,19		70,08		4,90		5,15
06.05.2025	24,00		190,24	173,54	16,70	70,53	47,85	22,68	5,80	2,90	15,48		15,48	15,83		15,83		70,19		4,90		5,13
07.05.2025	24,00		180,01	163,65	16,36	69,73	45,53	24,20	5,80	2,90	15,09		15,09	15,43		15,43		69,40		4,90		5,11
08.05.2025	24,00 *		180,17	164,63	15,54	70,60	45,76	24,84	5,80	2,90	14,06		14,06	14,38		14,38		70,19		4,90		5,20
09.05.2025	24,00 *		184,13	166,48	17,65	69,77	45,95	23,82	5,80	2,90	16,31		16,31	16,67		16,67		69,50		4,90		5,21
10.05.2025	24,00		183,37	166,01	17,36	69,63	45,98	23,65	5,80	2,90	16,04		16,04	16,40		16,40		69,31		4,90		5,15
11.05.2025	24,00		184,29	165,09	19,20	70,35	45,73	24,62	5,80	2,90	17,84		17,84	18,24		18,24		69,95		4,90		5,43
12.05.2025	24,00		186,37	169,30	17,07	70,13	46,72	23,41	5,80	2,90	15,74		15,74	16,10		16,10		69,78		4,90		5,17
13.05.2025	24,00		185,29	169,62	15,67	70,07	47,62	22,45	5,80	2,90	14,38		14,38	14,70		14,70		69,66		4,90		4,92
14.05.2025	24,00		171,07	155,36	15,71	69,46	46,52	22,94	5,80	2,90	14,45		14,45	14,76		14,76		69,18		4,90		4,67
15.05.2025	24,00		160,62	145,78	14,84	69,33	45,73	23,60	5,80	2,90	13,56		13,56	13,86		13,86		69,05		4,90		4,48
16.05.2025	24,00		160,85	146,99	13,86	69,61	46,17	23,44	5,80	2,90	12,56		12,56	12,84		12,84		69,31		4,90		4,42
17.05.2025	24,00		163,22	147,42	15,80	69,34	47,12	22,22	5,80	2,90	14,23		14,23	14,54		14,54		68,88		4,90		4,38
18.05.2025	24,00		161,24	145,16	16,08	68,67	46,72	21,95	5,80	2,90	14,78		14,78	15,10		15,10		68,70		4,90		4,30
19.05.2025	24,00 *		76,11	62,02	14,09	68,66	47,05	21,61	5,80	2,90	13,40		13,40	13,67		13,67		66,21		4,90		2,31
Среднее	24,00		176,85	159,62	17,22	70,03	46,68	23,35	5,80	2,90	15,99		15,99	16,35		16,35		69,64		4,90		4,95
Итого	648,00		4774,90	4309,86	465,04						431,75		431,75	441,41		441,41						133,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	157266	135387,00	20109,40		20630,40			7363,34	29989,40
23.05.2025	162279	139866,00	20608,00		21140,00			7540,07	30733,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	3,33 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	130,36 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	441,41 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35276.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ: 114682

Общий график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		16.08.2025		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14925	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,5324	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гв=	0	Qгвс. =	0,2259	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,1027	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	159,72	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гв=	0	Gгвс. =	41,08	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	15,75	0,00	15,75	65,32	24,52	40,80	5,80	2,90	15,34		15,34	15,64		15,64		64,95		4,90		1,00	
21.05.2025	24,00		18,17	0,00	18,17	65,68	22,42	43,26	5,80	2,90	17,85		17,85	18,20		18,20		65,24		4,90		1,16	
22.05.2025	24,00		17,71	0,00	17,71	65,60	24,55	41,05	5,80	2,90	17,38		17,38	17,72		17,72		65,15		4,90		1,13	
Среднее	24,00		17,21	0,00	17,21	65,53	23,83	41,70	5,80	2,90	16,86		16,86	17,19		17,19		65,11		4,90		1,10	
Итого	72,00		51,63	0,00	51,63						50,57		50,57	51,56		51,56						3,29	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	157266	135387,00	20109,40		20630,40			7363,34	29989,40
23.05.2025	162279	139866,00	20608,00		21140,00			7540,07	30733,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °С

2,93 Гкал

2,93 Гкал

51,56 м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D