

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А
Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

114693

график: **150/70**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																							
			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Вподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.04.2025	24,00	*	123,15	121,80	1,35	70,99	47,97	23,02	6,80	4,90	3,03		3,03	3,03		3,03		47,62		5,80		2,90	
24.04.2025	24,00	*	122,55	120,65	1,90	70,28	47,45	22,83	6,80	4,90	3,48		3,48	3,49		3,49		46,75		5,80		2,89	
25.04.2025	24,00	*	120,50	119,03	1,47	70,12	46,67	23,45	6,80	4,90	2,94		2,94	2,95		2,95		46,60		5,80		2,90	
26.04.2025	24,00	*	118,25	118,25	0,00	69,60	45,62	23,98	6,80	4,90	0,17		0,17	0,17		0,17		43,32		5,80		2,84	
27.04.2025	24,00	*	119,17	119,17	0,00	70,23	45,71	24,52	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		39,14		5,80		2,92	
28.04.2025	24,00	*	122,22	120,41	1,81	69,33	45,77	23,56	6,80	4,90	3,38		3,38	3,39		3,39		45,41		5,80		2,96	
29.04.2025	24,00	*	123,05	121,54	1,51	69,31	45,99	23,32	6,80	4,90	2,95		2,95	2,95		2,95		45,70		5,80		2,94	
30.04.2025	24,00	*	98,43	97,44	0,99	69,26	45,35	23,91	6,80	4,90	3,24		3,24	3,25		3,25		40,94		5,80		2,40	
01.05.2025	24,00	*	120,78	120,78	0,00	69,51	47,54	21,97	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		42,70		5,80		2,66	
02.05.2025	24,00	*	122,98	122,98	0,00	69,63	48,20	21,43	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		40,82		5,80		2,64	
03.05.2025	24,00	*	124,54	124,54	0,00	70,31	49,17	21,14	6,80	4,90	0,10		0,10	0,10		0,10		46,30		5,80		2,64	
04.05.2025	24,00	*	123,77	123,77	0,00	69,86	48,97	20,89	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		45,22		5,80		2,59	
05.05.2025	24,00	*	121,34	119,65	1,69	69,92	47,42	22,50	6,80	4,90	2,80		2,80	2,80		2,80		47,21		5,80		2,81	
06.05.2025	24,00	*	126,43	124,95	1,48	70,07	46,88	23,19	6,80	4,90	2,80		2,80	2,82		2,82		46,56		5,80		3,00	
07.05.2025	24,00	*	119,59	117,26	2,33	69,38	45,22	24,16	6,80	4,90	3,70		3,70	3,70		3,70		44,77		5,80		3,00	
08.05.2025	24,00	*	120,71	120,71	0,00	70,19	45,43	24,76	6,80	4,90	0,49		0,49	0,49		0,49		45,09		5,80		2,99	
09.05.2025	24,00	*	122,05	122,05	0,00	69,33	45,34	23,99	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		38,73		5,80		2,93	
10.05.2025	24,00	*	121,47	121,47	0,00	69,19	45,38	23,81	6,80	4,90	0,11		0,11	0,11		0,11		42,63		5,80		2,89	
11.05.2025	24,00	*	121,24	121,24	0,00	69,88	45,49	24,39	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		39,15		5,80		2,96	
12.05.2025	24,00	*	123,36	121,81	1,55	69,69	46,21	23,48	6,80	4,90	2,88		2,88	2,89		2,89		46,31		5,80		2,97	
13.05.2025	24,00	*	123,09	121,68	1,41	69,62	46,64	22,98	6,80	4,90	2,64		2,64	2,64		2,64		46,76		5,80		2,90	
14.05.2025	24,00	*	113,13	110,79	2,34	68,94	45,28	23,66	6,80	4,90	3,59		3,59	3,60		3,60		45,06		5,80		2,78	
15.05.2025	24,00	*	107,06	105,03	2,03	68,82	44,89	23,93	6,80	4,90	3,22		3,22	3,23		3,23		44,82		5,80		2,65	
16.05.2025	24,00	*	107,85	106,62	1,23	69,09	45,88	23,21	6,80	4,90	2,31		2,31	2,31		2,31		45,81		5,80		2,56	
17.05.2025	24,00	*	108,80	108,09	0,71	68,79	46,40	22,39	6,80	4,90	1,32		1,32	1,32		1,32		45,01		5,80		2,47	
18.05.2025	24,00	*	107,47	107,47	0,00	68,17	46,42	21,75	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		43,04		5,80		2,34	
19.05.2025	24,00	*	85,20	83,79	1,41	68,65	53,70	14,95	6,80	4,90	2,26		2,26	2,29		2,29		61,86		5,80		1,35	
Среднее	24,00		117,34	116,41	0,93	69,56	46,70	22,86	6,80	4,90	1,77		1,77	1,77		1,77		44,94		5,80		2,74	
Итого	648,00		3168,18	3142,97	25,21						47,76		47,76	47,88		47,88						73,88	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	117648	117356,00	1960,81		1991,19			3293,19	29233,00
23.05.2025	121113	120790,00	2018,68		2049,29			3373,20	29977,00

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

0,18 Гкал

7,15 °C

73,7 Гкал

47,88 м.куб.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 94, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35527.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ: 114693

Общий график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 219401		расходомер: Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027		12	
Циркуляционный ГВС (M4)						ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3059		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 91,77		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.ср= 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	58,80	57,30	1,50	68,06	67,72	0,34	6,80	4,90	2,29		2,29	2,31		2,31		67,08		5,80		0,16
21.05.2025	24,00	*	58,15	56,44	1,71	67,89	67,55	0,34	6,80	4,90	2,41		2,41	2,45		2,45		67,05		5,80		0,16
22.05.2025	24,00	*	57,42	55,96	1,46	68,17	67,82	0,35	6,80	4,90	2,24		2,24	2,27		2,27		67,02		5,80		0,15
Среднее	24,00		58,12	56,57	1,56	68,04	67,70	0,34	6,80	4,90	2,31		2,31	2,34		2,34		67,05		5,80		0,16
	72,00		174,37	169,70	4,67						6,94		6,94	7,03		7,03						0,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	117648	117356,00	1960,81		1991,19			3293,19	29233,00
23.05.2025	121113	120790,00	2018,68		2049,29			3373,20	29977,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,05 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,42 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 7,03 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D