

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 98, лит. А				Договор:	38393.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий																		
Адрес:	Седова ул, д. 98, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132588																		
Обслуживающая организация:					Телефон:																													
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70																		
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):																			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208346					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:																			
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ					КТСП-Н																								
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					КТСП-Н																								
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ					КТСП-Н																								
Циркуляционный ГВС (M4)																																		
Подпиточный трубопровод (Vп)																																		
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)																								
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,184					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,0924														
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,042														
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 55,2					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 16,8					Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		85,09	76,21	8,88	69,30	45,91	23,39	6,80	4,90	7,48		7,48	7,66		7,66		69,11				2,40
24.04.2025	24,00		84,56	74,41	10,15	68,54	45,55	22,99	6,80	4,90	8,67		8,67	8,88		8,88		68,09				2,41
25.04.2025	24,00		82,75	72,61	10,14	68,46	44,91	23,55	6,80	4,90	8,63		8,63	8,82		8,82		68,45				2,41
26.04.2025	24,00		81,49	69,96	11,53	67,87	43,73	24,14	6,80	4,90	10,05		10,05	10,25		10,25		67,70				2,47
27.04.2025	24,00		81,43	70,89	10,54	68,37	44,03	24,34	6,80	4,90	9,01		9,01	9,22		9,22		68,17				2,45
28.04.2025	24,00		83,98	74,54	9,44	67,86	44,23	23,63	6,80	4,90	8,02		8,02	8,20		8,20		67,71				2,40
29.04.2025	24,00		84,80	74,92	9,88	67,64	44,57	23,07	6,80	4,90	8,50		8,50	8,66		8,66		67,43				2,40
30.04.2025	24,00		83,39	73,77	9,62	68,04	44,37	23,67	6,80	4,90	8,24		8,24	8,41		8,41		67,98				2,40
01.05.2025	24,00		81,85	73,22	8,63	67,78	43,97	23,81	6,80	4,90	7,26		7,26	7,39		7,39		67,66				2,33
02.05.2025	24,00		84,65	76,11	8,54	67,99	44,62	23,37	6,80	4,90	7,29		7,29	7,44		7,44		67,97				2,36
03.05.2025	24,00		85,98	77,22	8,76	68,59	45,43	23,16	6,80	4,90	7,58		7,58	7,76		7,76		68,43				2,39
04.05.2025	24,00		86,39	75,38	11,01	68,22	44,95	23,27	6,80	4,90	9,71		9,71	9,92		9,92		68,15				2,51
05.05.2025	24,00	*	82,18	73,71	8,47	68,19	44,06	24,13	6,80	4,90	7,11		7,11	7,27		7,27		68,17				2,36
06.05.2025	24,00	*	86,49	77,47	9,02	68,36	44,98	23,38	6,80	4,90	7,71		7,71	7,89		7,89		68,07				2,43
07.05.2025	24,00		81,38	71,99	9,39	67,62	43,39	24,23	6,80	4,90	8,01		8,01	8,18		8,18		67,48				2,38
08.05.2025	24,00		82,58	73,08	9,50	68,43	43,96	24,47	6,80	4,90	8,21		8,21	8,38		8,38		68,30				2,44
09.05.2025	24,00	*	83,47	74,53	8,94	67,62	44,13	23,49	6,80	4,90	7,57		7,57	7,72		7,72		67,51				2,36
10.05.2025	24,00		82,07	73,94	8,13	67,48	44,18	23,30	6,80	4,90	6,68		6,68	6,82		6,82		67,21				2,27
11.05.2025	24,00	*	83,06	73,17	9,89	68,12	44,23	23,89	6,80	4,90	8,50		8,50	8,66		8,66		68,04				2,42
12.05.2025	24,00	*	85,63	76,27	9,36	68,07	44,95	23,12	6,80	4,90	7,98		7,98	8,15		8,15		68,14				2,40
13.05.2025	24,00		85,65	76,64	9,01	68,01	45,55	22,46	6,80	4,90	7,81		7,81	7,96		7,96		67,83				2,34
14.05.2025	24,00	*	78,38	68,91	9,47	67,21	43,55	23,66	6,80	4,90	8,20		8,20	8,39		8,39		67,18				2,27
15.05.2025	24,00		74,76	65,85	8,91	67,05	42,99	24,06	6,80	4,90	7,66		7,66	7,82		7,82		66,90				2,18
16.05.2025	24,00		76,25	66,86	9,39	67,40	43,84	23,56	6,80	4,90	8,03		8,03	8,21		8,21		67,39				2,21
17.05.2025	24,00	*	47,40	47,31	0,09	65,73	42,04	23,69	6,80	4,90	8,81		8,81	8,92		8,92		52,63				1,13
18.05.2025	24,00		75,54	66,51	9,03	66,49	43,15	23,34	6,80	4,90	8,08		8,08	8,25		8,25		66,63				2,15
19.05.2025	24,00		80,89	72,49	8,40	67,70	54,89	12,81	6,80	4,90	7,83		7,83	7,97		7,97		67,59				1,50
Среднее	24,00		81,19	72,15	9,04	67,86	44,67	23,18	6,80	4,90	8,10		8,10	8,27		8,27		67,26				2,29
Итого	648,00		2192,09	1947,97	244,12						218,63		218,63	223,20		223,20						61,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал
22.04.2025	83685,6	74494,20	16116,60		16494,80			3550,05
23.05.2025	86213,9	76747,00	16365,40		16748,90			3632,49

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,75 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	60,02 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	223,2 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 98, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 98, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 38393.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Общий 132588

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208346	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	КТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,184	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,0924	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,042	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 55,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 16,8	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00		85,27	77,59	7,68	67,76	67,62	0,14	6,80	4,90	7,78		7,78	7,95		7,95		67,82				0,52
21.05.2025	24,00	*	83,29	76,31	6,98	67,60	67,46	0,14	6,80	4,90	7,14		7,14	7,31		7,31		67,56				0,48
22.05.2025	24,00		82,61	74,91	7,70	67,73	67,58	0,15	6,80	4,90	7,64		7,64	7,82		7,82		67,67				0,52
Среднее	24,00		83,72	76,27	7,45	67,70	67,55	0,14	6,80	4,90	7,52		7,52	7,69		7,69		67,68				0,51
Итого	72,00		251,17	228,81	22,36						22,56		22,56	23,08		23,08						1,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	83685,6	74494,20	16116,60		16494,80			3550,05	29468,00
23.05.2025	86213,9	76747,00	16365,40		16748,90			3632,49	30212,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,16 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,36 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 23,08 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D