

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208254		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	187,71	169,87	17,84	69,55	49,81	19,74	0,69	0,49	68,47	-	68,47	69,97	-	69,97	-	69,37	-	-	-	4,60
24.04.25	24,00	-	183,91	166,31	17,60	68,87	49,08	19,79	0,69	0,49	67,24	-	67,24	68,68	-	68,68	-	68,66	-	-	-	4,51
25.04.25	24,00	-	179,81	161,72	18,09	68,64	48,26	20,38	0,69	0,49	65,87	-	65,87	67,29	-	67,29	-	68,46	-	-	-	4,54
26.04.25	24,00	-	169,20	152,31	16,89	68,06	47,09	20,97	0,69	0,49	62,01	-	62,01	63,33	-	63,33	-	67,87	-	-	-	4,35
27.04.25	24,00	-	179,28	159,10	20,18	68,69	47,85	20,84	0,69	0,49	66,31	-	66,31	67,72	-	67,72	-	68,49	-	-	-	4,71
28.04.25	24,00	-	185,93	168,39	17,54	68,07	48,30	19,77	0,69	0,49	67,71	-	67,71	69,15	-	69,15	-	67,90	-	-	-	4,53
29.04.25	24,00	-	186,82	169,10	17,72	67,91	48,52	19,39	0,69	0,49	68,00	-	68,00	69,44	-	69,44	-	67,73	-	-	-	4,49
30.04.25	24,00	-	183,66	165,29	18,37	68,29	48,17	20,12	0,69	0,49	67,23	-	67,23	68,66	-	68,66	-	68,11	-	-	-	4,59
01.05.25	24,00	-	183,01	165,37	17,64	68,05	48,14	19,91	0,69	0,49	66,88	-	66,88	68,26	-	68,26	-	67,88	-	-	-	4,50
02.05.25	24,00	-	192,18	174,93	17,25	68,17	49,20	18,97	0,69	0,49	69,76	-	69,76	71,25	-	71,25	-	68,00	-	-	-	4,50
03.05.25	24,00	-	195,96	178,98	16,98	68,86	50,10	18,76	0,69	0,49	71,01	-	71,01	72,54	-	72,54	-	68,68	-	-	-	4,53
04.05.25	24,00	-	192,90	173,65	19,25	68,46	49,48	18,98	0,69	0,49	70,66	-	70,66	72,17	-	72,17	-	68,27	-	-	-	4,62
05.05.25	24,00	-	184,24	166,18	18,06	68,46	48,52	19,94	0,69	0,49	67,20	-	67,20	68,64	-	68,64	-	68,29	-	-	-	4,56
06.05.25	24,00	-	194,66	175,72	18,94	68,67	49,41	19,26	0,69	0,49	70,96	-	70,96	72,50	-	72,50	-	68,49	-	-	-	4,69
07.05.25	24,00	-	177,81	161,92	15,89	67,89	47,79	20,10	0,69	0,49	64,31	-	64,31	65,72	-	65,72	-	67,70	-	-	-	4,34
08.05.25	24,00	-	181,49	164,42	17,07	68,65	48,14	20,51	0,69	0,49	66,02	-	66,02	67,43	-	67,43	-	68,47	-	-	-	4,55
09.05.25	24,00	-	186,79	171,37	15,42	67,83	48,41	19,42	0,69	0,49	67,33	-	67,33	68,74	-	68,74	-	67,66	-	-	-	4,38
10.05.25	24,00	-	185,17	167,81	17,36	67,70	48,23	19,47	0,69	0,49	67,41	-	67,41	68,82	-	68,82	-	67,52	-	-	-	4,44
11.05.25	24,00	-	183,50	164,85	18,65	68,35	48,14	20,21	0,69	0,49	67,22	-	67,22	68,68	-	68,68	-	68,17	-	-	-	4,61
12.05.25	24,00	-	193,29	175,16	18,13	68,21	49,07	19,14	0,69	0,49	70,36	-	70,36	71,86	-	71,86	-	68,04	-	-	-	4,60
13.05.25	24,00	-	193,86	175,40	18,46	68,16	49,57	18,59	0,69	0,49	71,14	-	71,14	72,66	-	72,66	-	67,99	-	-	-	4,52
14.05.25	24,00	-	174,31	157,66	16,65	67,43	48,11	19,32	0,69	0,49	64,07	-	64,07	65,39	-	65,39	-	67,25	-	-	-	4,17
15.05.25	24,00	-	167,99	150,79	17,20	67,23	47,57	19,66	0,69	0,49	61,97	-	61,97	63,26	-	63,26	-	67,06	-	-	-	4,13
16.05.25	24,00	-	171,35	154,89	16,46	67,51	48,21	19,30	0,69	0,49	63,00	-	63,00	64,32	-	64,32	-	67,34	-	-	-	4,10
17.05.25	24,00	-	103,68	98,40	5,28	65,46	45,69	19,77	0,69	0,49	54,66	-	54,66	55,55	-	55,55	-	58,41	-	-	-	2,30
18.05.25	24,00	-	147,22	128,70	18,52	66,41	46,51	19,90	0,69	0,49	66,30	-	66,30	67,64	-	67,64	-	66,25	-	-	-	3,79
19.05.25	24,00	-	166,53	149,29	17,24	67,65	58,33	9,32	0,69	0,49	72,59	-	72,59	74,10	-	74,10	-	67,45	-	-	-	2,57
20.05.25	24,00	-	192,38	174,43	17,95	67,34	63,97	3,37	0,69	0,49	81,37	-	81,37	83,05	-	83,05	-	67,18	-	-	-	1,81
21.05.25	24,00	-	185,63	168,12	17,51	67,29	63,74	3,55	0,69	0,49	79,06	-	79,06	80,73	-	80,73	-	67,12	-	-	-	1,78
22.05.25	24,00	-	182,43	164,45	17,98	67,48	63,84	3,64	0,69	0,49	77,61	-	77,61	79,22	-	79,22	-	67,31	-	-	-	1,82
Среднее	24,00	-	179,76	162,49	17,27	67,98	50,24	17,74	0,69	0,49	68,12	-	68,12	69,56	-	69,56	-	67,57	-	-	0,00	4,05
Итого	720,00	-	5392,70	4874,58	518,12	-	-	-	-	-	2043,73	-	2043,73	2086,77	-	2086,77	-	-	-	-	-	121,58

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:38 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D