

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЗ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:

Вычислитель: БКТ-7 №207261

Подающ.тр.(М1): №

Обратн.тр.(М2): №

Тр. ГВС(М3): №

Тр.цирк.ГВС(М4): №

Тр.подпитки(В5):

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Расходомер:

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Gmin=

Режим (схема):

Gmax=

Gmax=

Gmax=

Gmax=

лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.: №

Термопреобр.: №

Термопреобр.: №

Термопреобр.: №

Термопреобр.: №

Тхв, гр.С= 7.15

Преобр.давления: №

Преобр.давления: №

Преобр.давления: №

Преобр.давления: №

Преобр.давления: №

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=

Qтех.гвс.ср=

Gот=

Qвент.=

Qгвс.ср=

Gвент.=

Qтех.пот.=

Gтех.пот.=

Qгвс=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											теплотпр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	69,61	65,33	4,28	71,63	46,70	24,93	0,69	0,49	18,91	-	18,91	19,40	-	19,40	-	71,55	-	-	-	1,94
24.04.25	24,00	-	69,89	65,14	4,75	70,74	46,17	24,57	0,69	0,49	19,40	-	19,40	19,88	-	19,88	-	70,61	-	-	-	1,94
25.04.25	24,00	-	68,88	63,82	5,06	70,79	45,43	25,36	0,69	0,49	19,18	-	19,18	19,65	-	19,65	-	70,71	-	-	-	1,98
26.04.25	24,00	-	67,77	62,70	5,07	70,24	44,43	25,81	0,69	0,49	19,10	-	19,10	19,53	-	19,53	-	70,14	-	-	-	1,98
27.04.25	24,00	-	68,71	63,21	5,50	70,70	44,48	26,22	0,69	0,49	19,76	-	19,76	20,22	-	20,22	-	70,56	-	-	-	2,05
28.04.25	24,00	-	69,80	64,91	4,89	70,21	45,00	25,21	0,69	0,49	19,44	-	19,44	19,89	-	19,89	-	70,15	-	-	-	1,98
29.04.25	24,00	-	69,90	65,31	4,59	69,86	45,21	24,65	0,69	0,49	19,17	-	19,17	19,62	-	19,62	-	69,79	-	-	-	1,93
30.04.25	24,00	-	69,19	64,57	4,62	70,34	45,06	25,28	0,69	0,49	19,00	-	19,00	19,46	-	19,46	-	70,27	-	-	-	1,96
01.05.25	24,00	-	68,09	64,00	4,09	70,13	44,92	25,21	0,69	0,49	18,37	-	18,37	18,79	-	18,79	-	70,06	-	-	-	1,90
02.05.25	24,00	-	68,74	65,07	3,67	70,31	45,90	24,41	0,69	0,49	18,17	-	18,17	18,60	-	18,60	-	70,22	-	-	-	1,85
03.05.25	24,00	-	70,23	65,87	4,36	70,87	46,89	23,98	0,69	0,49	19,08	-	19,08	19,55	-	19,55	-	70,78	-	-	-	1,89
04.05.25	24,00	-	70,35	65,45	4,90	70,47	46,54	23,93	0,69	0,49	19,48	-	19,48	19,95	-	19,95	-	70,41	-	-	-	1,91
05.05.25	24,00	-	68,88	64,33	4,55	70,61	45,50	25,11	0,69	0,49	18,87	-	18,87	19,32	-	19,32	-	70,55	-	-	-	1,94
06.05.25	24,00	-	71,53	67,14	4,39	70,59	46,29	24,30	0,69	0,49	19,33	-	19,33	19,79	-	19,79	-	70,49	-	-	-	1,94
07.05.25	24,00	-	68,28	63,47	4,81	69,98	44,69	25,29	0,69	0,49	18,88	-	18,88	19,31	-	19,31	-	69,89	-	-	-	1,94
08.05.25	24,00	-	68,33	63,74	4,59	70,82	44,72	26,10	0,69	0,49	18,62	-	18,62	19,07	-	19,07	-	70,72	-	-	-	1,99
09.05.25	24,00	-	69,21	64,36	4,85	69,91	45,02	24,89	0,69	0,49	19,07	-	19,07	19,52	-	19,52	-	69,86	-	-	-	1,94
10.05.25	24,00	-	68,62	64,02	4,60	69,79	45,22	24,57	0,69	0,49	18,68	-	18,68	19,14	-	19,14	-	69,72	-	-	-	1,90
11.05.25	24,00	-	69,16	63,84	5,32	70,42	45,15	25,27	0,69	0,49	19,35	-	19,35	19,81	-	19,81	-	70,30	-	-	-	1,99
12.05.25	24,00	-	70,55	65,18	5,37	70,32	46,10	24,22	0,69	0,49	19,72	-	19,72	20,19	-	20,19	-	70,27	-	-	-	1,96
13.05.25	24,00	-	69,28	65,01	4,27	70,27	46,70	23,57	0,69	0,49	18,62	-	18,62	19,07	-	19,07	-	70,20	-	-	-	1,83
14.05.25	24,00	-	63,82	59,66	4,16	69,58	45,45	24,13	0,69	0,49	17,30	-	17,30	17,70	-	17,70	-	69,49	-	-	-	1,73
15.05.25	24,00	-	60,89	56,38	4,51	69,55	44,91	24,64	0,69	0,49	16,86	-	16,86	17,24	-	17,24	-	69,47	-	-	-	1,70
16.05.25	24,00	-	60,70	56,69	4,01	69,83	45,67	24,16	0,69	0,49	16,40	-	16,40	16,77	-	16,77	-	69,74	-	-	-	1,65
17.05.25	24,00	-	60,20	56,99	3,21	69,41	45,49	23,92	0,69	0,49	15,76	-	15,76	16,08	-	16,08	-	69,30	-	-	-	1,59
18.05.25	24,00	-	60,61	56,43	4,18	68,97	45,28	23,69	0,69	0,49	16,66	-	16,66	16,99	-	16,99	-	68,97	-	-	-	1,63
19.05.25	24,00	-	62,96	59,15	3,81	69,97	61,23	8,74	0,69	0,49	16,86	-	16,86	17,26	-	17,26	-	69,88	-	-	-	0,79
20.05.25	24,00	-	64,59	60,96	3,63	70,05	66,63	3,42	0,69	0,49	17,18	-	17,18	17,61	-	17,61	-	69,98	-	-	-	0,47
21.05.25	24,00	-	63,38	59,72	3,66	69,95	66,42	3,53	0,69	0,49	16,99	-	16,99	17,37	-	17,37	-	69,87	-	-	-	0,47
22.05.25	24,00	-	62,86	58,83	4,03	70,14	66,50	3,64	0,69	0,49	17,06	-	17,06	17,47	-	17,47	-	70,07	-	-	-	0,50
Среднее	24,00	-	67,17	62,71	4,46	70,22	48,12	22,09	0,69	0,49	18,38	-	18,38	18,81	-	18,81	-	70,13	-	-	0,00	1,71
Итого	720,00	-	2015,01	1881,28	133,73	-	-	-	-	-	551,27	-	551,27	564,25	-	564,25	-	-	-	-	-	51,25

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25	107257,860	94227,120	14953,410		15359,900		-	1159,666	27939,000
	22.05.25	109272,870	96108,400	15504,680		15924,150		-	1198,353	28659,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

7.15

°C

Гкал

м3

-0,98

Гкал

50,27

Гкал

136,46

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D