

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025  
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубая. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: BKT-7 №205591		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.		
Дата	Ти	HC	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Uподп	T3	T4		P3	P4
	ч		т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа
23.04.25	24,00	-	132,69	125,41	7,28	71,47	54,54	16,93	0,69	0,49	65,21	-	65,21	66,69	-	66,69	-	71,58	-	-	-	2,65
24.04.25	24,00	-	132,32	124,78	7,54	70,69	53,88	16,81	0,69	0,49	65,04	-	65,04	66,48	-	66,48	-	70,79	-	-	-	2,63
25.04.25	24,00	-	130,46	122,46	8,00	70,62	53,32	17,30	0,69	0,49	64,19	-	64,19	65,63	-	65,63	-	70,72	-	-	-	2,69
26.04.25	24,00	-	128,29	118,99	9,30	70,06	52,53	17,53	0,69	0,49	63,38	-	63,38	64,82	-	64,82	-	70,17	-	-	-	2,74
27.04.25	24,00	-	129,02	119,61	9,41	70,64	52,87	17,77	0,69	0,49	63,77	-	63,77	65,22	-	65,22	-	70,73	-	-	-	2,79
28.04.25	24,00	-	131,78	124,10	7,68	70,04	53,08	16,96	0,69	0,49	64,80	-	64,80	66,27	-	66,27	-	70,15	-	-	-	2,65
29.04.25	24,00	-	132,65	125,58	7,07	69,77	53,26	16,51	0,69	0,49	65,10	-	65,10	66,54	-	66,54	-	69,89	-	-	-	2,57
30.04.25	24,00	-	131,41	124,09	7,32	70,22	53,16	17,06	0,69	0,49	64,55	-	64,55	66,01	-	66,01	-	70,33	-	-	-	2,64
01.05.25	24,00	-	130,48	121,77	8,71	69,99	52,68	17,31	0,69	0,49	64,34	-	64,34	65,79	-	65,79	-	70,10	-	-	-	2,72
02.05.25	24,00	-	132,10	125,26	6,84	70,16	53,35	16,81	0,69	0,49	64,83	-	64,83	66,29	-	66,29	-	70,27	-	-	-	2,59
03.05.25	24,00	-	133,86	126,79	7,07	70,78	54,35	16,43	0,69	0,49	65,76	-	65,76	67,22	-	67,22	-	70,89	-	-	-	2,59
04.05.25	24,00	-	133,43	125,23	8,20	70,34	53,84	16,50	0,69	0,49	65,74	-	65,74	67,19	-	67,19	-	70,45	-	-	-	2,65
05.05.25	24,00	-	131,04	123,85	7,19	70,42	53,39	17,03	0,69	0,49	64,40	-	64,40	65,85	-	65,85	-	70,53	-	-	-	2,62
06.05.25	24,00	-	136,27	129,41	6,86	70,52	53,97	16,55	0,69	0,49	66,86	-	66,86	68,38	-	68,38	-	70,63	-	-	-	2,63
07.05.25	24,00	-	129,54	121,87	7,67	69,85	52,72	17,13	0,69	0,49	63,75	-	63,75	65,19	-	65,19	-	69,94	-	-	-	2,63
08.05.25	24,00	-	130,23	122,64	7,59	70,69	53,14	17,55	0,69	0,49	64,06	-	64,06	65,53	-	65,53	-	70,78	-	-	-	2,69
09.05.25	24,00	-	131,27	123,76	7,51	69,80	52,90	16,90	0,69	0,49	64,56	-	64,56	66,00	-	66,00	-	69,90	-	-	-	2,62
10.05.25	24,00	-	131,00	122,95	8,05	69,66	52,81	16,85	0,69	0,49	64,50	-	64,50	65,94	-	65,94	-	69,77	-	-	-	2,64
11.05.25	24,00	-	130,72	122,52	8,20	70,34	53,06	17,28	0,69	0,49	64,44	-	64,44	65,88	-	65,88	-	70,44	-	-	-	2,70
12.05.25	24,00	-	132,81	126,08	6,73	70,18	53,55	16,63	0,69	0,49	65,23	-	65,23	66,69	-	66,69	-	70,28	-	-	-	2,57
13.05.25	24,00	-	132,49	125,99	6,50	70,13	53,81	16,32	0,69	0,49	65,02	-	65,02	66,46	-	66,46	-	70,23	-	-	-	2,52
14.05.25	24,00	-	122,11	115,69	6,42	69,45	52,68	16,77	0,69	0,49	60,00	-	60,00	61,35	-	61,35	-	69,55	-	-	-	2,39
15.05.25	24,00	-	115,69	108,82	6,87	69,38	52,07	17,31	0,69	0,49	56,96	-	56,96	58,21	-	58,21	-	69,47	-	-	-	2,36
16.05.25	24,00	-	116,31	109,79	6,52	69,69	52,46	17,23	0,69	0,49	57,22	-	57,22	58,47	-	58,47	-	69,79	-	-	-	2,35
17.05.25	24,00	-	116,48	110,66	5,82	69,32	52,29	17,03	0,69	0,49	57,18	-	57,18	58,44	-	58,44	-	69,41	-	-	-	2,29
18.05.25	24,00	-	115,69	108,29	7,40	68,75	51,83	16,92	0,69	0,49	57,07	-	57,07	58,28	-	58,28	-	68,85	-	-	-	2,34
19.05.25	24,00	-	120,46	114,17	6,29	69,88	62,65	7,23	0,69	0,49	59,23	-	59,23	60,55	-	60,55	-	69,98	-	-	-	1,27
20.05.25	24,00	-	124,21	118,26	5,95	69,92	66,57	3,35	0,69	0,49	60,94	-	60,94	62,33	-	62,33	-	70,02	-	-	-	0,82
21.05.25	24,00	-	121,79	115,60	6,19	69,83	66,44	3,39	0,69	0,49	59,83	-	59,83	61,18	-	61,18	-	69,93	-	-	-	0,83
22.05.25	24,00	-	119,97	113,68	6,29	69,97	66,44	3,53	0,69	0,49	58,97	-	58,97	60,31	-	60,31	-	70,06	-	-	-	0,84
Среднее	24,00	-	127,89	120,60	7,28	70,09	54,79	15,30	0,69	0,49	62,90	-	62,90	64,31	-	64,31	-	70,19	-	-	0,00	2,37
Итого	720,00	-	3836,57	3618,10	218,47	-	-	-	-	-	1886,93	-	1886,93	1929,19	-	1929,19	-	-	-	-	-	71,00

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.25	161290,970	155292,100	67826,190		69615,110		-	5149,708
	22.05.25	165127,540	158910,200	69713,120		71544,300		-	5282,220	32749,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -1,59 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 69,41 Гкал, 222,93 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.25 15:38 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.25 09:32 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР