

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025  
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

|  |   |   |                |   |                           |                       |   |                       |
|--|---|---|----------------|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Установленные приборы:<br>Вычислитель: ВКТ-7 №207793 | Расходомер:<br>Расходомер:<br>Расходомер:<br>Расходомер:<br>Расходомер: | Gmin=<br>Gmin=<br>Gmin=<br>Gmin=<br>Gmin= | Режим (схема): | Gmax=<br>Gmax=<br>Gmax=<br>Gmax=<br>Gmax= | Приборы УУТЭ поверены до: | №<br>№<br>№<br>№<br>№ | Тхв, гр.С= 7.15<br>Преобр.давления:<br>Преобр.давления:<br>Преобр.давления:<br>Преобр.давления: | №<br>№<br>№<br>№<br>№ |
|--|---|---|----------------|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|

|  |                              |                                |                                 |                                      |                         |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Расчетный алгоритм:<br>Зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) | Qот=<br>Qтех.гвс.ср=<br>Gот= | Qвент.=<br>Qгвс.ср=<br>Gвент.= | лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) | Qтех.пот.=<br>Qгвс.ср=<br>Gтех.пот.= | Qгвс=<br>Gгвс=<br>Gгвс= |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

| Дата     | Учет ГВС (ТВ-1) |    |         |         |        |       |       |       |      |      |         | Контроль ГВС (ТВ-2) |         |         |    |           |       |       |    | Общее теплопотр-е<br>Qобщ. |    |      |       |
|----------|-----------------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------------------|---------|---------|----|-----------|-------|-------|----|----------------------------|----|------|-------|
|          | Ти              | НС | M1      | M2      | dM     | T1    | T2    | dT    | P1   | P2   | M3      | M4                  | dM      | V3      | V4 | dV(излив) | Vподп | T3    | T4 |                            | P3 | P4   |       |
|          |                 |    | т       | т       | т      | °С    | °С    | °С    | МПа  | МПа  | т       | т                   | т       | т       | т  | м3        | м3    | м3    | м3 |                            | °С | °С   | МПа   |
| 23.04.25 | 24,00           | -  | 139,63  | 128,73  | 10,90  | 71,92 | 52,75 | 19,17 | 0,69 | 0,49 | 50,64   | -                   | 50,64   | 51,71   | -  | 51,71     | -     | 67,46 | -  | -                          | -  | -    | 3,26  |
| 24.04.25 | 24,00           | -  | 139,85  | 127,74  | 12,11  | 71,07 | 51,72 | 19,35 | 0,69 | 0,49 | 51,75   | -                   | 51,75   | 52,81   | -  | 52,81     | -     | 66,50 | -  | -                          | -  | -    | 3,33  |
| 25.04.25 | 24,00           | -  | 140,35  | 127,64  | 12,71  | 71,10 | 50,84 | 20,26 | 0,69 | 0,49 | 52,44   | -                   | 52,44   | 53,53   | -  | 53,53     | -     | 66,70 | -  | -                          | -  | -    | 3,50  |
| 26.04.25 | 24,00           | -  | 138,67  | 127,48  | 11,19  | 70,55 | 49,76 | 20,79 | 0,69 | 0,49 | 51,18   | -                   | 51,18   | 52,23   | -  | 52,23     | -     | 66,28 | -  | -                          | -  | -    | 3,44  |
| 27.04.25 | 24,00           | -  | 140,51  | 127,10  | 13,41  | 71,05 | 49,72 | 21,33 | 0,69 | 0,49 | 53,05   | -                   | 53,05   | 54,16   | -  | 54,16     | -     | 66,46 | -  | -                          | -  | -    | 3,67  |
| 28.04.25 | 24,00           | -  | 141,23  | 128,56  | 12,67  | 70,49 | 50,17 | 20,32 | 0,69 | 0,49 | 52,35   | -                   | 52,35   | 53,40   | -  | 53,40     | -     | 66,42 | -  | -                          | -  | -    | 3,51  |
| 29.04.25 | 24,00           | -  | 139,44  | 129,53  | 9,91   | 70,18 | 50,59 | 19,59 | 0,69 | 0,49 | 49,93   | -                   | 49,93   | 50,92   | -  | 50,92     | -     | 65,88 | -  | -                          | -  | -    | 3,24  |
| 30.04.25 | 24,00           | -  | 140,24  | 128,46  | 11,78  | 70,66 | 50,15 | 20,51 | 0,69 | 0,49 | 51,32   | -                   | 51,32   | 52,39   | -  | 52,39     | -     | 66,44 | -  | -                          | -  | -    | 3,47  |
| 01.05.25 | 24,00           | -  | 139,62  | 128,22  | 11,40  | 70,44 | 50,21 | 20,23 | 0,69 | 0,49 | 51,17   | -                   | 51,17   | 52,21   | -  | 52,21     | -     | 66,11 | -  | -                          | -  | -    | 3,40  |
| 02.05.25 | 24,00           | -  | 139,31  | 128,75  | 10,56  | 70,60 | 51,39 | 19,21 | 0,69 | 0,49 | 50,64   | -                   | 50,64   | 51,65   | -  | 51,65     | -     | 66,38 | -  | -                          | -  | -    | 3,22  |
| 03.05.25 | 24,00           | -  | 138,59  | 128,22  | 10,37  | 71,18 | 53,08 | 18,10 | 0,69 | 0,49 | 50,56   | -                   | 50,56   | 51,60   | -  | 51,60     | -     | 67,11 | -  | -                          | -  | -    | 3,06  |
| 04.05.25 | 24,00           | -  | 139,49  | 127,18  | 12,31  | 70,75 | 52,43 | 18,32 | 0,69 | 0,49 | 52,25   | -                   | 52,25   | 53,35   | -  | 53,35     | -     | 66,54 | -  | -                          | -  | -    | 3,20  |
| 05.05.25 | 24,00           | -  | 139,09  | 127,55  | 11,54  | 70,90 | 50,73 | 20,17 | 0,69 | 0,49 | 51,24   | -                   | 51,24   | 52,30   | -  | 52,30     | -     | 66,59 | -  | -                          | -  | -    | 3,40  |
| 06.05.25 | 24,00           | -  | 141,20  | 128,00  | 13,20  | 70,90 | 50,85 | 20,05 | 0,69 | 0,49 | 52,41   | -                   | 52,41   | 53,48   | -  | 53,48     | -     | 66,50 | -  | -                          | -  | -    | 3,51  |
| 07.05.25 | 24,00           | -  | 138,50  | 126,55  | 11,95  | 70,29 | 49,77 | 20,52 | 0,69 | 0,49 | 51,20   | -                   | 51,20   | 52,23   | -  | 52,23     | -     | 65,78 | -  | -                          | -  | -    | 3,44  |
| 08.05.25 | 24,00           | -  | 139,52  | 127,63  | 11,89  | 71,14 | 49,66 | 21,48 | 0,69 | 0,49 | 50,64   | -                   | 50,64   | 51,69   | -  | 51,69     | -     | 66,69 | -  | -                          | -  | -    | 3,59  |
| 09.05.25 | 24,00           | -  | 139,17  | 127,54  | 11,63  | 70,22 | 50,27 | 19,95 | 0,69 | 0,49 | 50,42   | -                   | 50,42   | 51,40   | -  | 51,40     | -     | 65,73 | -  | -                          | -  | -    | 3,37  |
| 10.05.25 | 24,00           | -  | 137,99  | 127,75  | 10,24  | 70,11 | 50,47 | 19,64 | 0,69 | 0,49 | 49,24   | -                   | 49,24   | 50,23   | -  | 50,23     | -     | 65,97 | -  | -                          | -  | -    | 3,23  |
| 11.05.25 | 24,00           | -  | 140,27  | 126,99  | 13,28  | 70,77 | 50,34 | 20,43 | 0,69 | 0,49 | 52,08   | -                   | 52,08   | 53,14   | -  | 53,14     | -     | 66,33 | -  | -                          | -  | -    | 3,54  |
| 12.05.25 | 24,00           | -  | 140,15  | 127,12  | 13,03  | 70,61 | 51,76 | 18,85 | 0,69 | 0,49 | 51,87   | -                   | 51,87   | 52,93   | -  | 52,93     | -     | 66,33 | -  | -                          | -  | -    | 3,32  |
| 13.05.25 | 24,00           | -  | 139,41  | 127,14  | 12,27  | 70,55 | 52,82 | 17,73 | 0,69 | 0,49 | 52,04   | -                   | 52,04   | 53,10   | -  | 53,10     | -     | 66,18 | -  | -                          | -  | -    | 3,12  |
| 14.05.25 | 24,00           | -  | 126,83  | 114,94  | 11,89  | 69,93 | 51,56 | 18,37 | 0,69 | 0,49 | 52,05   | -                   | 52,05   | 53,08   | -  | 53,08     | -     | 65,72 | -  | -                          | -  | -    | 2,94  |
| 15.05.25 | 24,00           | -  | 52,45   | 40,74   | 11,71  | 69,66 | 39,58 | 30,08 | 0,69 | 0,49 | 53,82   | -                   | 53,82   | 54,88   | -  | 54,88     | -     | 65,38 | -  | -                          | -  | -    | 2,04  |
| 16.05.25 | 24,00           | -  | 50,49   | 39,15   | 11,34  | 70,02 | 39,48 | 30,54 | 0,69 | 0,49 | 52,47   | -                   | 52,47   | 53,50   | -  | 53,50     | -     | 65,54 | -  | -                          | -  | -    | 1,99  |
| 17.05.25 | 24,00           | -  | 50,00   | 39,19   | 10,81  | 69,57 | 39,10 | 30,47 | 0,69 | 0,49 | 51,75   | -                   | 51,75   | 52,74   | -  | 52,74     | -     | 65,21 | -  | -                          | -  | -    | 1,95  |
| 18.05.25 | 24,00           | -  | 50,35   | 38,80   | 11,55  | 69,17 | 39,16 | 30,01 | 0,69 | 0,49 | 52,40   | -                   | 52,40   | 53,41   | -  | 53,41     | -     | 64,88 | -  | -                          | -  | -    | 1,96  |
| 19.05.25 | 24,00           | -  | 24,86   | 22,71   | 2,15   | 69,78 | 52,90 | 16,88 | 0,69 | 0,49 | 25,65   | -                   | 25,65   | 26,17   | -  | 26,17     | -     | 66,24 | -  | -                          | -  | -    | 0,54  |
| 20.05.25 | 24,00           | -  | 17,19   | 15,72   | 1,47   | 69,93 | 67,44 | 2,49  | 0,69 | 0,49 | 12,52   | -                   | 12,52   | 12,78   | -  | 12,78     | -     | 67,84 | -  | -                          | -  | -    | 0,15  |
| 21.05.25 | 24,00           | -  | 98,06   | 87,21   | 10,85  | 70,49 | 67,23 | 3,26  | 0,69 | 0,49 | 53,71   | -                   | 53,71   | 54,94   | -  | 54,94     | -     | 70,52 | -  | -                          | -  | -    | 1,05  |
| 22.05.25 | 24,00           | -  | 130,45  | 118,65  | 11,80  | 70,46 | 65,83 | 4,63  | 0,69 | 0,49 | 101,10  | -                   | 101,10  | 103,40  | -  | 103,40    | -     | 70,37 | -  | -                          | -  | -    | 1,39  |
| Среднее  | 24,00           | -  | 117,76  | 106,70  | 11,06  | 70,48 | 51,06 | 19,42 | 0,69 | 0,49 | 51,13   | -                   | 51,13   | 52,18   | -  | 52,18     | -     | 66,54 | -  | -                          | -  | 0,00 | 2,83  |
| Итого    | 720,00          | -  | 3532,91 | 3200,99 | 331,92 | -     | -     | -     | -    | -    | 1533,89 | -                   | 1533,89 | 1565,36 | -  | 1565,36   | -     | -     | -  | -                          | -  | -    | 84,82 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qтопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|--------|
|   | 22.04.25     |        |        |        |        |         |         |              |             |        |
|   | 22.05.25     |        |        |        |        |         |         |              |             |        |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 82,40 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 338,69 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна 26.05.25 15:38 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН 27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР