Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 164 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 164 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206880			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	139,39	128,53	10,86	71,72	47,36	24,36	0,69	0,49	40,51	-	40,51	41,44	-	41,44	-	71,77	-	-	-	3,91
24.04.25	24,00	-	139,56	127,60	11,96	70,81	46,60	24,21	0,69	0,49	41,48	-	41,48	42,42	-	42,42	-	70,75	-	-	-	3,94
25.04.25	24,00	-	136,64	125,73	10,91	70,90	45,89	25,01	0,69	0,49	40,14	-	40,14	41,08	-	41,08	-	70,94	-	-	-	3,92
26.04.25	24,00	-	135,36	123,19	12,17	70,35	45,27	25,08	0,69	0,49	41,03	-	41,03	41,94	-	41,94	-	70,39	-	-	-	3,95
27.04.25	24,00	-	138,01	123,95	14,06	70,81	45,53	25,28	0,69	0,49	43,07	-	43,07	44,05	-	44,05	-	70,79	-	-	-	4,13
28.04.25	24,00	-	140,36	127,44	12,92	70,33	45,99	24,34	0,69	0,49	42,09	-	42,09	43,03	-	43,03	-	70,41	-	-	-	4,01
29.04.25	24,00	-	140,65	128,12	12,53	69,97	46,26	23,71	0,69	0,49	41,69	-	41,69	42,64	-	42,64	-	70,01	-	-	-	3,92
30.04.25	24,00	-	139,28	126,46	12,82	70,46	45,84	24,62	0,69	0,49	41,81	-	41,81	42,75	-	42,75	-	70,51	-	-	-	4,02
01.05.25	24,00	-	138,93	125,64	13,29	70,25	45,61	24,64	0,69	0,49	42,19	-	42,19	43,11	-	43,11	-	70,31	-	-	-	4,03
02.05.25	24,00	-	140,14	128,32	11,82	70,45	46,37	24,08	0,69	0,49	40,95	-	40,95	41,87	-	41,87	-	70,52	-	-	-	3,93
03.05.25	24,00	-	141,92	129,70	12,22	70,95	47,42	23,53	0,69	0,49	41,57	-	41,57	42,51	-	42,51	-	70,97	-	-	-	3,92
04.05.25	24,00	-	142,06	128,66	13,40	70,56	47,02	23,54	0,69	0,49	42,56	-	42,56	43,51	-	43,51	-	70,61	-	-	-	3,98
05.05.25	24,00	-	138,42	126,38	12,04	70,75	46,14	24,61	0,69	0,49	41,15	-	41,15	42,08	-	42,08	-	70,83	-	-	-	3,97
06.05.25	24,00	-	144,12	131,02	13,10	70,68	46,71	23,97	0,69	0,49	42,37	-	42,37	43,32	-	43,32	-	70,70	-	-	-	4,07
07.05.25	24,00	-	135,95	124,35	11,60	70,10	45,25	24,85	0,69	0,49	40,11	-	40,11	41,03	-	41,03	-	70,14	-	-	-	3,90
08.05.25	24,00	-	137,19	125,30	11,89	70,93	45,65	25,28	0,69	0,49	40,53	-	40,53	41,45	-	41,45	-	70,98	-	-	-	4,01
09.05.25	24,00	-	138,13	126,59	11,54	70,01	45,69	24,32	0,69	0,49	40,19	-	40,19	41,10	-	41,10	-	70,07	-	-	-	3,89
10.05.25	24,00	-	136,68	125,93	10,75	69,90	45,52	24,38	0,69	0,49	39,35	-	39,35	40,27	-	40,27	-	69,95	-	-	-	3,82
11.05.25	24,00	-	138,92	125,48	13,44	70,52	45,64	24,88	0,69	0,49	41,91	-	41,91	42,87	-	42,87	-	70,53	-	-	-	4,07
12.05.25	24,00	-	140,77	128,35	12,42	70,42	46,44	23,98	0,69	0,49	41,17	-	41,17	42,10	-	42,10	-	70,49	-	-	-	3,96
13.05.25	24,00	-	140,74	128,14	12,60	70,36	46,98	23,38	0,69	0,49	41,30	-	41,30	42,23	-	42,23	-	70,40	-	-	-	3,89
14.05.25	24,00	-	131,35	119,05	12,30	69,69	45,73	23,96	0,69	0,49	40,46	-	40,46	41,37	-	41,37	-	69,74	-	-	-	3,71
15.05.25	24,00	-	126,95	114,79	12,16	69,64	45,34	24,30	0,69	0,49	40,37	-	40,37	41,28	-	41,28	-	69,68	-	-	-	3,64
16.05.25	24,00	-	126,96	115,76	11,20	69,94	45,78	24,16	0,69	0,49	39,66	-	39,66	40,55	-	40,55	-	70,02	-	-	-	3,58
17.05.25	24,00	-	126,88	115,64	11,24	69,49	45,54	23,95	0,69	0,49	39,74	-	39,74	40,64	-	40,64	-	69,48	-	-	-	3,55
18.05.25	24,00	-	127,72	115,10	12,62	69,09	45,52	23,57	0,69	0,49	41,25	-	41,25	42,17	-	42,17	-	69,22	-	-	-	3,59
19.05.25	24,00	-	132,88	121,30	11,58	70,04	60,79	9,25	0,69	0,49	41,37	-	41,37	42,30	-	42,30	-	70,10	-	-	-	1,94
20.05.25	24,00	-	134,96	124,13	10,83	70,13	65,64	4,49	0,69	0,49	40,61	-	40,61	41,53	-	41,53	-	70,21	-	-	-	1,32
21.05.25	24,00	-	133,81	121,90	11,91	70,05	65,48	4,57	0,69	0,49	41,71	-	41,71	42,63	-	42,63	-	70,14	-	-	-	1,40
22.05.25	24,00	-	131,96	119,95	12,01	70,26	65,55	4,71	0,69	0,49	41,61	-	41,61	42,55	-	42,55	-	70,35	-	-	-	1,42
Среднее	24,00	-	136,56	124,42	12,14	70,32	48,49	21,83	0,69	0,49	41,13	-	41,13	42,06	-	42,06	-	70,37	-	-	0,00	3,58
Итого	720,00	-	4096,69	3732,50	364,19	-	-	-	-	-	1233,95	-	1233,95	1261,82	-	1261,82	-	-	-	-	-	107,37

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25	######	######	65371,330		67134,650		-	5032,426	30011,000
	22.05.25	######	######	66605,280		68396,470		-	5119,264	30731,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	7.15	°C	-2,66	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			104,71	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			371,62	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed | **26.05.25** 15:38 (MSK) | Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | **27.05.25** 09:32 (MSK) | Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D