

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025**

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 73
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 73

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:										
Вычислитель: СПТ941.11 №24694			Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00 Тхв, гр.С=										
Подающ.тр.(M1): № 521464	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-01	№ 1769	Преобр.давления: №						№	
Обратн.тр.(M2): № 524157	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-01	№ 1769А	Преобр.давления: №						№	
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №						№	
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №						№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:							
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$										
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=			Qтех.пот.=										Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср=			Qгвс.ср=										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=			Gтех.пот.=										Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотеплоте
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)									Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.04.25	24,00	-	63,14	62,99	0,16	67,46	36,93	30,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
24.04.25	24,00	-	82,55	82,40	0,16	67,37	39,61	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
25.04.25	24,00	-	93,20	93,21	-0,02	70,86	41,15	29,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
26.04.25	24,00	-	107,99	107,77	0,22	68,13	42,59	25,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
27.04.25	24,00	-	109,60	109,76	-0,15	76,13	43,19	32,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
28.04.25	24,00	-	77,26	76,90	0,36	68,63	39,45	29,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
29.04.25	24,00	-	76,55	76,15	0,39	67,94	38,41	29,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
30.04.25	24,00	-	104,69	104,21	0,48	67,77	41,75	26,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
01.05.25	24,00	-	90,47	90,14	0,34	68,67	41,65	27,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
02.05.25	24,00	-	56,10	55,88	0,22	68,05	38,27	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
03.05.25	24,00	-	53,81	53,65	0,16	66,82	35,54	31,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
04.05.25	24,00	-	63,86	63,72	0,14	66,88	37,34	29,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,89
05.05.25	24,00	-	93,93	94,00	-0,06	73,09	40,97	32,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
06.05.25	24,00	-	83,25	82,96	0,29	68,51	39,75	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
07.05.25	24,00	-	107,53	107,01	0,52	67,76	42,30	25,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
08.05.25	24,00	-	101,52	101,02	0,49	68,03	42,07	25,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
09.05.25	24,00	-	72,21	71,80	0,41	68,11	38,84	29,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
10.05.25	24,00	-	76,64	76,21	0,44	67,90	39,20	28,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
11.05.25	24,00	-	92,10	91,62	0,49	67,58	41,45	26,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,43
12.05.25	24,00	-	56,54	56,19	0,35	66,74	37,11	29,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
13.05.25	24,00	-	43,77	43,45	0,32	65,58	34,80	30,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,36
14.05.25	24,00	-	55,44	55,53	-0,09	75,69	35,98	39,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
15.05.25	24,00	-	39,09	40,08	-0,99	105,55	34,81	70,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
16.05.25	24,00	-	30,87	30,67	0,20	63,63	32,98	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
17.05.25	24,00	-	39,53	39,23	0,30	65,61	34,37	31,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25
18.05.25	24,00	-	29,14	28,90	0,24	64,73	33,34	31,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92
19.05.25	24,00	-	17,99	17,84	0,14	67,04	34,56	32,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,59
20.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,63	20,31	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,74	19,51	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	19,09	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	63,96	63,78	0,18	64,66	36,58	28,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
Итого	720,00	-	1918,78	1913,28	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,98

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
33,98 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.25 15:38 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.25 09:27 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР