Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 86 ТЦ-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №205536 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 6.46

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет СЦО (ТВ-1)								Контроль СЦО (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	119,31	119,31	0,00	70,19	51,23	18,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
24.04.25	24,00	-	116,49	116,49	0,00	69,32	50,25	19,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
25.04.25	24,00	-	115,26	115,26	0,00	69,85	50,13	19,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
26.04.25	24,00	-	113,20	113,20	0,00	69,60	49,53	20,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
27.04.25	24,00	-	113,70	113,70	0,00	70,23	49,65	20,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
28.04.25	24,00	-	117,98	117,98	0,00	70,97	50,68	20,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40
29.04.25	24,00	-	116,78	116,78	0,00	70,26	50,36	19,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
30.04.25	24,00	-	112,95	112,95	0,00	69,38	49,19	20,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
01.05.25	24,00	-	115,96	115,96	0,00	70,93	50,36	20,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
02.05.25	24,00	-	119,76	119,76	0,00	71,26	51,33	19,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39
03.05.25	24,00	-	119,83	119,83	0,00	70,13	50,99	19,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
04.05.25	24,00	-	117,18	117,18	0,00	69,58	50,41	19,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
05.05.25	24,00	-	113,97	113,97	0,00	69,39	49,55	19,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
06.05.25	24,00	-	115,23	115,23	0,00	69,51	49,77	19,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
07.05.25	24,00	-	112,63	112,63	0,00	69,36	49,12	20,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
08.05.25	24,00	-	113,99	113,99	0,00	69,78	49,39	20,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
09.05.25	24,00	-	117,56	117,56	0,00	70,74	50,46	20,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
10.05.25	24,00	-	116,42	116,42	0,00	70,20	50,13	20,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
11.05.25	24,00	-	114,02	114,02	0,00	69,59	49,42	20,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
12.05.25	24,00	-	118,20	118,20	0,00	70,15	50,52	19,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
13.05.25	24,00	-	117,96	117,96	0,00	69,35	50,55	18,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
14.05.25	24,00	-	105,13	105,13	0,00	67,98	48,31	19,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
15.05.25	24,00	-	100,56	100,56	0,00	69,50	48,92	20,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
16.05.25	24,00	-	101,87	101,87	0,00	69,54	49,31	20,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,06
17.05.25	24,00	-	99,05	99,05	0,00	70,10	49,28	20,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,07
18.05.25	24,00	-	102,03	102,03	0,00	71,24	50,54	20,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
19.05.25	24,00	-	112,20	112,20	0,00	71,25	61,63	9,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
20.05.25	24,00	-	123,00	123,00	0,00	72,79	72,60	0,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.25	24,00	-	86,26	86,21	0,05	71,38	71,11	0,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	19,31	19,23	0,08	71,92	70,84	1,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	109,59	109,59	0,00	70,18	52,52	17,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Итого	720,00	-	3287,79	3287,66	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,90

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час	м3	_____ /_____/
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды:	6.46	°C	_____ /_____/
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	59,90	Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:		м3	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна **26.05.25** 15:38 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D