

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж				Договор:	36982.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж				Строит.адрес:										Код УУТЗ:	126841			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЗ поверены до:					Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;				
Вычислитель: ВКТ-7.03 № 207144					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)					PRЭМ					КТСП-Н									
Обратный трубопровод (М2)					PRЭМ					КТСП-Н									
Подающий ГВС (М3)					PRЭМ					ТСП-Н									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,17					Qтех.= 0					Qгвс.= 0,2112				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,096				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 51,6456					Gтех.= 0					Gгвс.= 38,4 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	95,83	89,25	6,58	69,67	50,85	18,82	6,80	4,90	5,96		5,96	6,09		6,09		69,36				2,14
24.04.2025	24,00		94,83	86,84	7,99	68,80	49,94	18,86	6,80	4,90	7,27		7,27	7,42		7,42		68,64				2,19
25.04.2025	24,00	*	93,25	86,23	7,02	69,28	49,51	19,77	6,80	4,90	6,62		6,62	6,76		6,76		69,17				2,19
26.04.2025	24,00	*	91,79	84,33	7,46	69,05	48,76	20,29	6,80	4,90	6,89		6,89	7,02		7,02		68,92				2,23
27.04.2025	24,00	*	91,55	84,78	6,77	69,66	48,69	20,97	6,80	4,90	6,34		6,34	6,50		6,50		69,52				2,25
28.04.2025	24,00	*	96,44	88,61	7,83	70,43	50,07	20,36	6,80	4,90	7,36		7,36	7,51		7,51		70,34				2,36
29.04.2025	24,00	*	93,92	87,82	6,10	69,73	49,87	19,86	6,80	4,90	5,64		5,64	5,75		5,75		69,44				2,17
30.04.2025	24,00	*	90,97	84,36	6,61	68,82	48,75	20,07	6,80	4,90	6,14		6,14	6,28		6,28		68,64				2,15
01.05.2025	24,00	*	94,48	86,84	7,64	70,35	49,56	20,79	6,80	4,90	7,20		7,20	7,35		7,35		70,37				2,35
02.05.2025	24,00	*	95,30	90,15	5,15	70,72	50,74	19,98	6,80	4,90	4,59		4,59	4,69		4,69		70,44				2,16
03.05.2025	24,00	*	96,97	90,04	6,93	69,61	50,45	19,16	6,80	4,90	6,52		6,52	6,64		6,64		69,39				2,21
04.05.2025	24,00	*	94,25	87,96	6,29	69,04	49,83	19,21	6,80	4,90	5,89		5,89	6,00		6,00		68,86				2,13
05.05.2025	24,00	*	91,49	85,29	6,20	68,84	48,94	19,90	6,80	4,90	5,75		5,75	5,87		5,87		68,66				2,13
06.05.2025	24,00	*	93,00	86,32	6,68	68,97	49,24	19,73	6,80	4,90	6,22		6,22	6,36		6,36		68,83				2,16
07.05.2025	24,00		89,81	84,05	5,76	68,79	48,48	20,31	6,80	4,90	5,17		5,17	5,25		5,25		68,57				2,11
08.05.2025	24,00	*	91,52	85,27	6,25	69,22	48,66	20,56	6,80	4,90	5,84		5,84	5,95		5,95		69,05				2,19
09.05.2025	24,00	*	94,58	88,33	6,25	70,18	49,98	20,20	6,80	4,90	5,77		5,77	5,91		5,91		70,05				2,22
10.05.2025	24,00	*	94,69	87,29	7,40	69,65	49,65	20,00	6,80	4,90	7,02		7,02	7,17		7,17		69,46				2,26
11.05.2025	24,00	*	92,42	85,06	7,36	69,04	48,71	20,33	6,80	4,90	6,89		6,89	7,06		7,06		69,00				2,24
12.05.2025	24,00	*	94,79	88,70	6,09	69,60	50,03	19,57	6,80	4,90	5,61		5,61	5,72		5,72		69,53				2,16
13.05.2025	24,00	*	93,88	88,50	5,38	68,85	50,10	18,75	6,80	4,90	4,98		4,98	5,08		5,08		68,22				2,03
14.05.2025	24,00	*	85,57	78,26	7,31	67,41	47,87	19,54	6,80	4,90	6,95		6,95	7,07		7,07		67,76				2,02
15.05.2025	24,00	*	80,87	75,16	5,71	68,89	48,43	20,46	6,80	4,90	5,51		5,51	5,61		5,61		68,74				1,93
16.05.2025	24,00	*	83,93	76,14	7,79	68,93	48,87	20,06	6,80	4,90	7,34		7,34	7,48		7,48		69,11				2,06
17.05.2025	24,00	*	79,72	73,94	5,78	69,46	48,87	20,59	6,80	4,90	5,45		5,45	5,58		5,58		69,23				1,93
18.05.2025	24,00	*	83,49	76,15	7,34	70,60	49,84	20,76	6,80	4,90	7,05		7,05	7,21		7,21		70,62				2,10
19.05.2025	24,00	*	39,76	37,02	2,74	70,42	49,80	20,62	6,80	4,90	5,73		5,73	5,84		5,84		66,79				0,96
Среднее	24,00		89,60	83,06	6,53	69,41	49,43	19,98	6,80	4,90	6,21		6,21	6,34		6,34		69,14				2,11
Итого	648,00		2419,10	2242,69	176,41						167,70		167,70	171,17		171,17						57,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	95360,3	86069,20	8182,41		8371,56			3093,17	29997,00
23.05.2025	97881,4	88401,30	8376,66		8569,75			3166,09	30741,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °С	1,14 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	55,89 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	171,17 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж

Адрес: Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источник:

Договор: 36982.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 126841

Общий график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		12.08.2025		Режим (схема):		ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;		
Вычислитель: БКТ-7.03 № 207144		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н						
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н						
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,067	30	ТСП-Н						
Циркуляционный ГВС (М4)												
Подпиточный трубопровод (Vп)												
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)						
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,17	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qтех.гв =	0	Qгвс. =	0,2112	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:								Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср =	0,096	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	51,6456	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gтех.гв =	0	Gгвс. =	38,4	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	т		т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2			
20.05.2025	24,00	*	0,87	0,00	0,87	59,94	22,99	36,95	6,80	4,90	6,98		6,98	7,08		7,08		64,53				0,45	
21.05.2025	24,00	*	2,19	0,00	2,19	63,37	21,48	41,89	6,80	4,90	6,84		6,84	6,94		6,94		63,91				0,44	
22.05.2025	24,00	*	2,40	0,00	2,40	64,15	21,02	43,13	6,80	4,90	6,28		6,28	6,40		6,40		65,02				0,41	
Среднее	24,00		1,82	0,00	1,82	62,49	21,83	40,66	6,80	4,90	6,70		6,70	6,81		6,81		64,49				0,43	
Итого	72,00		5,46	0,00	5,46						20,10		20,10	20,42		20,42						1,30	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	95360,3	86069,20	8182,41		8371,56			3093,17	29997,00
23.05.2025	97881,4	88401,30	8376,66		8569,75			3166,09	30741,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °С

1,17 Гкал

20,42 м.куб.

0,13 Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:38 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:27 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D