

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А				Договор:	36984.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126847			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205588					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.:				
Подводящий трубопровод (M1)					ПРЭМ 0,3					45					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ 0,3					45					КТСП-Н				
Подводящий ГВС (M3)					ПРЭМ 0,2					30					ТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,1554					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 47,2101					Gвент.= 0					Gтех.= 0				
															Qгвс.= 0,0925				
															Qгвс.ср= 0				
															Gгвс.= 16,8				
															Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		105,63	95,47	10,16	70,03	44,63	25,40	6,80	4,90	10,70		10,70	10,91		10,91		69,78				3,14
24.04.2025	24,00		103,58	93,19	10,39	69,14	43,56	25,58	6,80	4,90	10,93		10,93	11,16		11,16		68,93				3,10
25.04.2025	24,00	*	101,54	92,31	9,23	69,62	43,08	26,54	6,80	4,90	9,80		9,80	10,03		10,03		69,57				3,09
26.04.2025	24,00		100,86	90,52	10,34	69,41	42,40	27,01	6,80	4,90	10,93		10,93	11,15		11,15		69,26				3,16
27.04.2025	24,00	*	103,42	90,88	12,54	70,01	42,37	27,64	6,80	4,90	13,18		13,18	13,46		13,46		69,97				3,39
28.04.2025	24,00	*	105,44	94,73	10,71	70,77	43,45	27,32	6,80	4,90	11,27		11,27	11,52		11,52		70,68				3,34
29.04.2025	24,00		103,33	93,91	9,42	70,10	43,43	26,67	6,80	4,90	9,83		9,83	10,06		10,06		69,89				3,17
30.04.2025	24,00	*	101,16	90,46	10,70	69,17	42,07	27,10	6,80	4,90	11,28		11,28	11,54		11,54		69,09				3,19
01.05.2025	24,00	*	103,79	92,92	10,87	70,66	42,99	27,67	6,80	4,90	11,44		11,44	11,69		11,69		70,56				3,34
02.05.2025	24,00	*	106,45	96,11	10,34	71,09	44,28	26,81	6,80	4,90	10,82		10,82	11,09		11,09		70,95				3,31
03.05.2025	24,00	*	106,39	96,19	10,20	69,96	44,34	25,62	6,80	4,90	10,69		10,69	10,94		10,94		69,80				3,18
04.05.2025	24,00	*	106,08	93,92	12,16	69,40	43,86	25,54	6,80	4,90	12,75		12,75	13,02		13,02		69,32				3,24
05.05.2025	24,00		102,94	91,40	11,54	69,20	42,88	26,32	6,80	4,90	12,13		12,13	12,37		12,37		69,11				3,20
06.05.2025	24,00	*	102,87	92,39	10,48	69,32	42,91	26,41	6,80	4,90	11,08		11,08	11,32		11,32		69,21				3,17
07.05.2025	24,00	*	99,28	90,11	9,17	69,14	42,14	27,00	6,80	4,90	9,75		9,75	9,92		9,92		68,02				3,07
08.05.2025	24,00	*	101,88	91,27	10,61	69,56	42,33	27,23	6,80	4,90	11,23		11,23	11,47		11,47		69,42				3,22
09.05.2025	24,00	*	104,16	94,39	9,77	70,53	43,44	27,09	6,80	4,90	10,31		10,31	10,55		10,55		70,39				3,25
10.05.2025	24,00		102,64	93,42	9,22	70,02	43,24	26,78	6,80	4,90	9,73		9,73	9,95		9,95		69,86				3,15
11.05.2025	24,00	*	102,81	91,05	11,76	69,39	42,37	27,02	6,80	4,90	12,38		12,38	12,65		12,65		69,35				3,28
12.05.2025	24,00		105,22	94,70	10,52	69,95	43,59	26,36	6,80	4,90	11,08		11,08	11,33		11,33		69,94				3,24
13.05.2025	24,00	*	104,12	94,34	9,78	69,23	43,99	25,24	6,80	4,90	10,18		10,18	10,40		10,40		68,83				3,06
14.05.2025	24,00	*	94,90	83,72	11,18	67,77	41,76	26,01	6,80	4,90	11,41		11,41	11,63		11,63		68,04				2,94
15.05.2025	24,00		89,51	79,94	9,57	69,29	42,17	27,12	6,80	4,90	9,68		9,68	9,91		9,91		69,15				2,83
16.05.2025	24,00	*	90,82	81,11	9,71	69,30	42,67	26,63	6,80	4,90	9,86		9,86	10,09		10,09		69,40				2,83
17.05.2025	24,00	*	88,41	78,77	9,64	69,87	42,75	27,12	6,80	4,90	9,79		9,79	9,99		9,99		69,70				2,81
18.05.2025	24,00	*	92,18	81,15	11,03	71,00	43,84	27,16	6,80	4,90	11,26		11,26	11,52		11,52		71,08				2,99
19.05.2025	24,00	*	52,55	43,42	9,13	70,68	43,99	26,69	6,80	4,90	9,33		9,33	9,53		9,53		69,38				1,81
Среднее	24,00		99,33	88,96	10,38	69,76	43,13	26,63	6,80	4,90	10,85		10,85	11,08		11,08		69,62				3,09
Итого	648,00		2681,96	2401,79	280,17						292,82		292,82	299,20		299,20						83,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	120624	107455,00	12586,60		12880,30			4612,40	28999,00
23.05.2025	123443	109953,00	12921,70		13222,70			4724,52	29743,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	1,81 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	81,69 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	299,2 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А

Адрес: Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источник:

Договор: 36984.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Общий 126847

Код УУТЭ:

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205588	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,2	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,1554	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв= 0	Qгвс. = 0,0925	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,042	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 47,2101	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв= 0	Gгвс. = 16,8	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	10,51	0,00	10,51	68,04	50,12	17,92	6,80	4,90	10,52		10,52	10,74		10,74		67,60				0,71	
21.05.2025	24,00	*	10,25	0,20	10,05	67,48	61,13	6,35	6,80	4,90	10,23		10,23	10,44		10,44		67,04				0,68	
22.05.2025	24,00	*	11,07	0,10	10,97	68,95	45,38	23,57	6,80	4,90	11,04		11,04	11,28		11,28		68,51				0,76	
Среднее	24,00		10,61	0,10	10,51	68,16	52,21	15,95	6,80	4,90	10,60		10,60	10,82		10,82		67,72				0,72	
	72,00		31,83	0,30	31,53						31,79		31,79	32,46		32,46						2,15	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	120624	107455,00	12586,60		12880,30			4612,40	28999,00
23.05.2025	123443	109953,00	12921,70		13222,70			4724,52	29743,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,21 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,94 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 32,46 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D