

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д				Договор:	36988.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	126851			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 219384					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-32-B1 0,067					КТСП-Н 30									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-32-B1 0,067					КТСП-Н 30									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-20-B1 0,027					ТСП-Н 12									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,175 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,099				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0,045				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 53,1646 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 18 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		86,44	79,54	6,90	69,48	53,43	16,05	6,80	4,90	6,63		6,63	6,75		6,75		69,21				1,76
24.04.2025	24,00		83,94	77,43	6,51	68,61	51,96	16,65	6,80	4,90	6,15		6,15	6,28		6,28		68,34				1,74
25.04.2025	24,00		82,48	76,77	5,71	69,10	51,17	17,93	6,80	4,90	5,39		5,39	5,49		5,49		68,96				1,77
26.04.2025	24,00		81,07	75,12	5,95	68,86	50,44	18,42	6,80	4,90	5,54		5,54	5,62		5,62		68,64				1,80
27.04.2025	24,00	*	82,63	75,41	7,22	69,49	49,81	19,68	6,80	4,90	6,80		6,80	6,96		6,96		69,46				1,99
28.04.2025	24,00	*	85,46	78,95	6,51	70,24	50,91	19,33	6,80	4,90	6,19		6,19	6,34		6,34		70,12				1,99
29.04.2025	24,00	*	83,35	78,20	5,15	69,54	51,46	18,08	6,80	4,90	4,84		4,84	4,92		4,92		69,19				1,77
30.04.2025	24,00		80,75	75,12	5,63	68,63	49,96	18,67	6,80	4,90	5,18		5,18	5,27		5,27		68,41				1,79
01.05.2025	24,00		83,43	77,41	6,02	70,17	51,17	19,00	6,80	4,90	5,61		5,61	5,73		5,73		70,26				1,90
02.05.2025	24,00	*	86,15	80,25	5,90	70,54	52,76	17,78	6,80	4,90	5,57		5,57	5,69		5,69		70,40				1,84
03.05.2025	24,00	*	85,40	80,28	5,12	69,42	52,90	16,52	6,80	4,90	4,85		4,85	4,94		4,94		69,20				1,69
04.05.2025	24,00	*	84,73	78,27	6,46	68,87	51,70	17,17	6,80	4,90	6,11		6,11	6,20		6,20		68,80				1,79
05.05.2025	24,00	*	82,85	75,83	7,02	68,66	50,52	18,14	6,80	4,90	6,54		6,54	6,69		6,69		68,56				1,86
06.05.2025	24,00	*	82,73	76,82	5,91	68,79	50,79	18,00	6,80	4,90	5,45		5,45	5,55		5,55		68,62				1,79
07.05.2025	24,00		80,64	74,76	5,88	68,61	50,03	18,58	6,80	4,90	5,35		5,35	5,46		5,46		68,45				1,80
08.05.2025	24,00	*	81,64	75,92	5,72	69,03	50,10	18,93	6,80	4,90	5,26		5,26	5,34		5,34		68,80				1,83
09.05.2025	24,00		85,64	78,60	7,04	70,01	51,42	18,59	6,80	4,90	6,61		6,61	6,77		6,77		69,96				1,96
10.05.2025	24,00	*	84,07	77,69	6,38	69,47	51,09	18,38	6,80	4,90	5,95		5,95	6,06		6,06		69,39				1,88
11.05.2025	24,00	*	82,27	75,77	6,50	68,86	49,94	18,92	6,80	4,90	6,02		6,02	6,13		6,13		68,81				1,88
12.05.2025	24,00		85,59	79,00	6,59	69,43	51,38	18,05	6,80	4,90	6,17		6,17	6,31		6,31		69,48				1,89
13.05.2025	24,00		85,21	78,76	6,45	68,64	51,80	16,84	6,80	4,90	6,08		6,08	6,18		6,18		68,15				1,77
14.05.2025	24,00		75,64	69,70	5,94	67,23	49,42	17,81	6,80	4,90	5,50		5,50	5,59		5,59		67,51				1,64
15.05.2025	24,00		72,37	66,78	5,59	68,70	50,39	18,31	6,80	4,90	5,04		5,04	5,12		5,12		68,54				1,60
16.05.2025	24,00		72,83	67,74	5,09	68,74	51,02	17,72	6,80	4,90	4,51		4,51	4,57		4,57		68,82				1,55
17.05.2025	24,00	*	71,06	65,73	5,33	69,28	50,87	18,41	6,80	4,90	4,78		4,78	4,89		4,89		69,17				1,58
18.05.2025	24,00	*	74,97	67,70	7,27	70,45	52,40	18,05	6,80	4,90	6,65		6,65	6,80		6,80		70,84				1,74
19.05.2025	24,00	*	38,60	33,05	5,55	69,80	52,67	17,13	6,80	4,90	5,24		5,24	5,32		5,32		66,55				0,95
Среднее	24,00		80,07	73,95	6,12	69,21	51,17	18,04	6,80	4,90	5,70		5,70	5,81		5,81		68,99				1,76
Итого	648,00		2161,94	1996,60	165,34						154,01		154,01	156,97		156,97						47,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	107494	108965,00	6833,87		6976,89			2248,58	29946,00
21.05.2025	109747	111042,00	6998,52		7144,65			2309,49	30642,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °С	1,07 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	46,48 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	156,97 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д

Адрес: Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Источник:

Договор: 36988.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 126851

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 219384	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,175	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,099	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 53,1646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00	*	5,63	0,00	5,63	63,77	21,10	42,67	6,80	4,90	5,59		5,59	5,67		5,67		63,32				0,35
21.05.2025																						
22.05.2025																						
Среднее	24,00		5,63	0,00	5,63	63,77	21,10	42,67	6,80	4,90	5,59		5,59	5,67		5,67		63,32				0,35
Итого	24,00		5,63	0,00	5,63						5,59		5,59	5,67		5,67						0,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	107494	108965,00	6833,87		6976,89			2248,58	29946,00
21.05.2025	109747	111042,00	6998,52		7144,65			2309,49	30642,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 0,7 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 11,34 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C 0,11 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 0,94 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 17,01 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D