

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 30, лит. А**  
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 30, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36461.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **123417**  
 график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>21.10.2025</b>	Режим (схема):	<b>ОП: А32-00;</b>
Вычислитель:	<b>Взлет ТСРВ-026М № 130792</b> расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,1716</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>68,64</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>0</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025**

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
				т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		160,23	162,88	-2,65	52,92	46,22	6,70	6,00	3,80													0,96
24.04.2025	24,00		160,18	162,88	-2,70	55,88	48,42	7,46	6,00	3,80													1,07
25.04.2025	24,00		160,35	163,04	-2,69	54,51	47,29	7,22	6,10	3,80													1,04
26.04.2025	24,00		160,74	163,40	-2,66	52,45	45,65	6,80	6,10	3,80													0,98
27.04.2025	24,00		160,67	163,40	-2,73	53,70	46,38	7,32	6,10	3,90													1,05
28.04.2025	24,00		161,79	164,60	-2,81	55,84	48,08	7,76	6,10	3,90													1,13
29.04.2025	24,00		162,10	164,85	-2,75	52,31	45,55	6,76	6,10	3,90													0,98
30.04.2025	24,00		162,00	164,73	-2,73	52,02	45,17	6,85	6,10	3,90													0,99
01.05.2025	24,00		160,13	162,88	-2,75	54,00	46,49	7,51	6,10	3,90													1,08
02.05.2025	24,00		160,35	163,12	-2,77	54,77	47,39	7,38	6,10	3,80													1,05
03.05.2025	24,00		161,04	163,78	-2,74	52,37	45,76	6,61	6,10	3,80													0,94
04.05.2025	24,00		161,03	163,77	-2,74	51,71	45,19	6,52	6,10	3,90													0,93
05.05.2025	24,00		161,09	163,83	-2,74	51,40	44,74	6,66	6,10	3,90													0,96
06.05.2025	24,00		161,07	163,84	-2,77	53,07	46,00	7,07	6,10	3,90													1,02
07.05.2025	24,00		161,07	163,83	-2,76	53,18	45,92	7,26	6,10	3,90													1,05
08.05.2025	24,00		160,76	163,48	-2,72	52,53	45,39	7,14	6,10	3,90													1,03
09.05.2025	24,00		161,10	163,87	-2,77	55,27	47,50	7,77	6,10	3,90													1,13
10.05.2025	24,00		161,65	164,41	-2,76	54,12	46,68	7,44	6,10	3,90													1,08
11.05.2025	24,00		161,65	164,41	-2,76	53,77	46,40	7,37	6,10	3,90													1,07
12.05.2025	24,00		161,64	164,40	-2,76	52,92	45,97	6,95	6,10	3,90													1,00
13.05.2025	24,00		161,58	164,35	-2,77	53,13	46,25	6,88	6,10	3,90													0,99
14.05.2025	24,00		161,57	164,36	-2,79	53,55	46,62	6,93	6,10	3,80													1,00
15.05.2025	24,00		161,26	164,01	-2,75	52,49	46,00	6,49	6,10	3,80													0,92
16.05.2025	24,00	*	161,07	163,83	-2,76	52,46	46,05	6,41	6,10	3,80													0,91
17.05.2025	24,00		160,52	163,24	-2,72	52,76	46,30	6,46	6,10	3,80													0,92
18.05.2025	24,00		160,75	163,49	-2,74	53,49	46,89	6,60	6,10	3,80													0,94
19.05.2025	24,00	*	51,53	52,29	-0,76	41,42	30,74	10,68	3,80	3,20													0,30
<b>Среднее</b>	24,00		157,00	159,67	-2,67	52,89	45,74	7,15	6,01	3,83													0,98
<b>Итого</b>	<b>648,00</b>		<b>4238,92</b>	<b>4310,97</b>	<b>-72,05</b>																		<b>26,52</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	109423	111126,00						1125,54	27731,20
22.05.2025	113822	115600,00						1152,96	28452,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **6,72** °С

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **26,52** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплообслуживающей организации  
 Идентификатор: 0022019-0006-002-010-0e86c294c69f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae

**26.05.25** 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**27.05.25** 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D