

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 54, лит. Е				Договор:	35039.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Цимбалина ул, д. 54, лит. Е				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	112601			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 149/70			
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025				Режим (схема):									
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 207134				расходомер:	Gmin= Gmax=				Термопреобр.:	Преобр.давления:								
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ	0,2 30				КТСП-Н									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ	0,2 30				КТСП-Н									
Подающий ГВС (M3)																			
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,263				Qвент.= 0	Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0								
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 79,8987				Gвент.= 0	Gтех.= 0				Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=								

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		112,09	112,09	0,00	69,50	46,55	22,95	6,80	4,90												2,57
24.04.2025	24,00		111,55	111,55	0,00	68,61	45,68	22,93	6,80	4,90												2,56
25.04.2025	24,00		111,19	111,19	0,00	69,01	45,27	23,74	6,80	4,90												2,64
26.04.2025	24,00		110,46	110,46	0,00	68,85	44,36	24,49	6,80	4,90												2,71
27.04.2025	24,00		111,25	111,25	0,00	69,40	44,33	25,07	6,80	4,90												2,79
28.04.2025	24,00		112,12	112,12	0,00	70,17	45,17	25,00	6,80	4,90												2,80
29.04.2025	24,00		111,37	111,37	0,00	69,56	45,27	24,29	6,80	4,90												2,71
30.04.2025	24,00		110,95	110,95	0,00	68,62	44,45	24,17	6,80	4,90												2,69
01.05.2025	24,00		111,89	111,89	0,00	70,00	45,10	24,90	6,80	4,90												2,79
02.05.2025	24,00		110,88	110,88	0,00	70,53	45,97	24,56	6,80	4,90												2,72
03.05.2025	24,00		111,45	111,45	0,00	69,39	46,31	23,08	6,80	4,90												2,57
04.05.2025	24,00		111,09	111,09	0,00	68,82	45,87	22,95	6,80	4,90												2,55
05.05.2025	24,00		110,72	110,72	0,00	68,65	44,95	23,70	6,80	4,90												2,62
06.05.2025	24,00		111,17	111,17	0,00	68,74	44,98	23,76	6,80	4,90												2,64
07.05.2025	24,00		110,33	110,33	0,00	68,59	44,33	24,26	6,80	4,90												2,68
08.05.2025	24,00		111,29	111,29	0,00	68,95	44,20	24,75	6,80	4,90												2,76
09.05.2025	24,00		111,93	111,93	0,00	69,88	45,13	24,75	6,80	4,90												2,77
10.05.2025	24,00		111,34	111,34	0,00	69,43	45,02	24,41	6,80	4,90												2,72
11.05.2025	24,00		110,95	110,95	0,00	68,75	44,40	24,35	6,80	4,90												2,70
12.05.2025	24,00		112,28	112,28	0,00	69,27	45,49	23,78	6,80	4,90												2,67
13.05.2025	24,00		111,22	111,22	0,00	68,73	45,91	22,82	6,80	4,90												2,54
14.05.2025	24,00		107,75	107,75	0,00	67,12	44,68	22,44	6,80	4,90												2,42
15.05.2025	24,00		101,72	101,72	0,00	68,64	45,18	23,46	6,80	4,90												2,39
16.05.2025	24,00		94,30	94,30	0,00	68,45	44,93	23,52	6,80	4,90												2,22
17.05.2025	24,00		101,01	101,01	0,00	69,20	46,04	23,16	6,80	4,90												2,34
18.05.2025	24,00		87,33	87,33	0,00	70,00	45,41	24,59	6,80	4,90												2,15
19.05.2025	24,00 *		78,29	78,29	0,00	70,34	46,72	23,62	6,80	4,90												1,85
Среднее	24,00		107,70	107,70	0,00	69,16	45,25	23,91	6,80	4,90												2,58
Итого	648,00		2907,92	2907,92	0,00																	69,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	135521	135782,00						3483,66	29537,00
23.05.2025	138541	138802,00						3555,83	30281,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,46 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 69,57 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B / 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D