Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207191 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 6.46

Подающ.тр.(М1):	№ 517136	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21935Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 521579	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 21935Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет СЦО (ТВ-1)								Контроль СЦО (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	121,75	121,75	0,00	69,50	48,87	20,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
24.04.25	24,00	-	121,71	121,71	0,00	68,63	47,83	20,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
25.04.25	24,00	-	121,81	121,81	0,00	69,06	47,51	21,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
26.04.25	24,00	-	121,76	121,76	0,00	68,89	46,77	22,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
27.04.25	24,00	-	121,91	121,91	0,00	69,45	46,76	22,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
28.04.25	24,00	-	122,03	122,03	0,00	70,21	47,77	22,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
29.04.25	24,00	-	121,77	121,77	0,00	69,57	47,96	21,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
30.04.25	24,00	-	121,74	121,74	0,00	68,66	46,99	21,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
01.05.25	24,00	-	121,94	121,94	0,00	70,07	47,75	22,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
02.05.25	24,00	-	108,71	108,71	0,00	70,49	47,48	23,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
03.05.25	24,00	-	118,56	118,56	0,00	69,42	48,65	20,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
04.05.25	24,00	-	121,74	121,74	0,00	68,86	48,56	20,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
05.05.25	24,00	-	121,83	121,83	0,00	68,69	47,70	20,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
06.05.25	24,00	-	121,74	121,74	0,00	68,80	47,66	21,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
07.05.25	24,00	-	121,74	121,74	0,00	68,64	47,15	21,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
08.05.25	24,00	-	122,00	122,00	0,00	69,03	47,04	21,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
09.05.25	24,00	-	121,90	121,90	0,00	69,98	47,90	22,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
10.05.25	24,00	-	121,84	121,84	0,00	69,50	47,73	21,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
11.05.25	24,00	-	121,70	121,70	0,00	68,86	47,13	21,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
12.05.25	24,00	-	113,85	113,85	0,00	69,31	47,39	21,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
13.05.25	24,00	-	107,53	107,53	0,00	68,73	47,17	21,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
14.05.25	24,00	-	120,28	120,28	0,00	67,27	47,56	19,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
15.05.25	24,00	-	97,19	97,19	0,00	68,62	46,55	22,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
16.05.25	24,00	-	85,31	85,31	0,00	68,41	45,75	22,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
17.05.25	24,00	-	99,93	99,93	0,00	69,22	47,60	21,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
18.05.25	24,00	-	78,18	78,18	0,00	69,96	46,14	23,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
19.05.25	24,00	-	84,72	84,72	0,00	70,11	46,68	23,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
20.05.25	24,00	-	48,79	48,79	0,00	70,91	46,90	24,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,73	20,73	2,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,62	18,63	0,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	104,47	104,47	0,00	66,04	45,54	20,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
Итого	720,00	-	3133,96	3133,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,21

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час	м3	_____ /_____/
Период расчета по договору:			
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды:	6.46	°C	_____ /_____/
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	68,21	Гкал	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:		м3	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:38 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D