Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 56 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 56 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208245			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(М1):	№ 495223	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н № 25700Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 507847	Расходомер:	ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н № 25700Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет СЦО (ТВ-1)								Контроль СЦО (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	124,15	124,15	0,00	69,37	48,35	21,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
24.04.25	24,00	-	118,64	118,64	0,00	68,51	47,48	21,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
25.04.25	24,00	-	123,85	123,85	0,00	68,95	47,06	21,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
26.04.25	24,00	-	123,15	123,15	0,00	68,76	46,41	22,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
27.04.25	24,00	-	118,37	118,37	0,00	69,31	46,24	23,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
28.04.25	24,00	-	124,49	124,49	0,00	70,08	47,19	22,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
29.04.25	24,00	-	123,94	123,94	0,00	69,44	47,43	22,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
30.04.25	24,00	-	123,32	123,32	0,00	68,54	46,56	21,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
01.05.25	24,00	-	124,08	124,08	0,00	69,96	47,21	22,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
02.05.25	24,00	-	122,14	122,14	0,00	70,40	48,13	22,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
03.05.25	24,00	-	124,19	124,19	0,00	69,29	48,52	20,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
04.05.25	24,00	-	93,04	93,04	0,00	68,62	48,00	20,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
05.05.25	24,00	-	123,64	123,64	0,00	68,56	46,93	21,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
06.05.25	24,00	-	123,48	123,48	0,00	68,66	46,84	21,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
07.05.25	24,00	-	123,10	123,10	0,00	68,50	46,39	22,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
08.05.25	24,00	-	123,57	123,57	0,00	68,87	46,30	22,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
09.05.25	24,00	-	124,25	124,25	0,00	69,80	47,28	22,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
10.05.25	24,00	-	123,78	123,78	0,00	69,32	47,13	22,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
11.05.25	24,00	-	123,41	123,41	0,00	68,68	46,67	22,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
12.05.25	24,00	-	124,27	124,27	0,00	69,20	47,68	21,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
13.05.25	24,00	-	122,07	122,07	0,00	68,55	47,94	20,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
14.05.25	24,00	-	120,59	120,59	0,00	67,08	46,99	20,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42
15.05.25	24,00	-	112,37	112,37	0,00	68,52	47,46	21,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
16.05.25	24,00	-	104,03	104,03	0,00	68,36	47,02	21,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
17.05.25	24,00	-	112,31	112,31	0,00	69,10	48,21	20,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
18.05.25	24,00	-	94,58	94,58	0,00	69,87	47,33	22,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
19.05.25	24,00	-	108,53	108,53	0,00	69,87	48,82	21,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
20.05.25	24,00	-	63,57	63,57	0,00	70,05	48,54	21,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37
Среднее	24,00	-	116,82	116,82	0,00	69,08	47,36	21,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,54
Итого	672,00	-	3270,91	3270,91	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,14

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.04.25							-	-	-
	20.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	час	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	час	м3
Период расчета по договору:		
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды:	°C	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):	71,14	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:		м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed | **26.05.25** 15:38 (MSK) | Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | **27.05.25** 09:27 (MSK) | Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D