

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д				Договор:	38005.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Шелгунова ул, д. 12, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	131763			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 204780					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ 0,067					ТСП-Н 30									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,3158 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,193				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0536				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 94,74 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 21,44 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	99,71	95,24	4,47	70,55	47,12	23,43	6,80	4,90	10,98		10,98	11,17		11,17		60,57				2,55
24.04.2025	24,00	*	50,71	48,15	2,56	66,18	42,48	23,70	6,80	4,90	13,15		13,15	13,32		13,32		52,34				1,32
25.04.2025	24,00	*	141,62	130,81	10,81	70,22	44,88	25,34	6,80	4,90	10,36		10,36	10,59		10,59		70,08				4,08
26.04.2025	24,00		138,03	127,06	10,97	69,72	44,03	25,69	6,80	4,90	10,74		10,74	10,97		10,97		69,63				4,03
27.04.2025	24,00	*	139,84	127,44	12,40	70,25	44,24	26,01	6,80	4,90	12,57		12,57	12,85		12,85		70,01				4,19
28.04.2025	24,00	*	143,78	130,82	12,96	69,69	44,54	25,15	6,80	4,90	12,51		12,51	12,81		12,81		69,77				4,19
29.04.2025	24,00	*	143,28	132,14	11,14	69,34	44,78	24,56	6,80	4,90	10,38		10,38	10,62		10,62		69,19				4,02
30.04.2025	24,00		142,52	130,73	11,79	69,78	44,59	25,19	6,80	4,90	10,99		10,99	11,20		11,20		69,73				4,12
01.05.2025	24,00		141,82	129,41	12,41	69,57	44,32	25,25	6,80	4,90	11,54		11,54	11,79		11,79		69,52				4,13
02.05.2025	24,00		141,90	131,63	10,27	69,75	44,92	24,83	6,80	4,90	9,77		9,77	9,98		9,98		69,79				3,99
03.05.2025	24,00	*	143,18	133,46	9,72	70,37	45,89	24,48	6,80	4,90	8,97		8,97	9,19		9,19		70,22				3,95
04.05.2025	24,00		143,59	132,60	10,99	69,98	45,58	24,40	6,80	4,90	10,32		10,32	10,51		10,51		69,79				4,00
05.05.2025	24,00		141,71	130,69	11,02	70,10	45,00	25,10	6,80	4,90	10,34		10,34	10,57		10,57		70,10				4,06
06.05.2025	24,00	*	72,01	76,39	-4,38	69,84	44,86	24,98	6,80	4,90	12,10		12,10	12,25		12,25		51,62				1,62
07.05.2025	24,00	*	146,46	135,67	10,79	68,65	43,61	25,04	6,80	4,90	10,28		10,28	10,49		10,49		68,30				4,14
08.05.2025	24,00		140,11	128,19	11,92	70,16	44,24	25,92	6,80	4,90	11,17		11,17	11,40		11,40		70,06				4,16
09.05.2025	24,00		140,45	129,22	11,23	69,30	44,28	25,02	6,80	4,90	10,55		10,55	10,80		10,80		69,21				4,01
10.05.2025	24,00		140,99	128,71	12,28	69,22	44,24	24,98	6,80	4,90	11,63		11,63	11,88		11,88		69,22				4,07
11.05.2025	24,00		141,00	128,26	12,74	69,91	44,34	25,57	6,80	4,90	12,11		12,11	12,37		12,37		69,72				4,17
12.05.2025	24,00		142,56	130,86	11,70	69,80	44,98	24,82	6,80	4,90	11,14		11,14	11,37		11,37		69,77				4,07
13.05.2025	24,00		142,68	131,47	11,21	69,76	45,49	24,27	6,80	4,90	10,50		10,50	10,73		10,73		69,69				3,98
14.05.2025	24,00		132,62	121,76	10,86	69,04	44,32	24,72	6,80	4,90	10,16		10,16	10,37		10,37		69,00				3,76
15.05.2025	24,00		126,38	114,87	11,51	68,97	43,68	25,29	6,80	4,90	10,88		10,88	11,10		11,10		68,89				3,70
16.05.2025	24,00		126,84	115,80	11,04	69,28	44,11	25,17	6,80	4,90	10,40		10,40	10,63		10,63		69,31				3,68
17.05.2025	24,00		127,13	116,60	10,53	68,89	44,11	24,78	6,80	4,90	9,90		9,90	10,10		10,10		68,78				3,62
18.05.2025	24,00		126,92	115,41	11,51	68,40	43,84	24,56	6,80	4,90	10,92		10,92	11,13		11,13		68,71				3,62
19.05.2025	24,00		123,32	111,14	12,18	69,36	58,96	10,40	6,80	4,90	11,82		11,82	12,07		12,07		69,11				2,01
Среднее	24,00		131,15	120,91	10,25	69,48	45,09	24,39	6,80	4,90	10,97		10,97	11,19		11,19		67,86				3,68
Итого	648,00		3541,16	3264,53	276,63						296,18		296,18	302,26		302,26						99,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	139042	125197,00	13408,00		13742,00			5373,27	30012,00
23.05.2025	143075	128911,00	13744,90		14085,90			5501,53	30756,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,01 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	97,23 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	302,26 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 12, лит. Д

Адрес: Шелгунова ул, д. 12, лит. Д

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник:

Договор: 38005.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 131763

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 204780		расходомер: Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1		45	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1		45	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,067		30	
Циркуляционный ГВС (M4)						ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,3158		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 94,74		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс 0	
						Gгвс.= 0,193	
						Gгвс.ср= 0,0536	
						Gгвс.= 21,44	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00		118,28	107,58	10,70	69,46	69,28	0,18	6,80	4,90	10,65		10,65	10,88		10,88		69,48			0,74	
21.05.2025	24,00		116,23	105,47	10,76	69,37	69,19	0,18	6,80	4,90	10,70		10,70	10,94		10,94		69,35			0,74	
22.05.2025	24,00		113,95	104,17	9,78	69,52	69,32	0,20	6,80	4,90	9,79		9,79	10,03		10,03		69,55			0,68	
Среднее	24,00		116,15	105,74	10,41	69,45	69,26	0,19	6,80	4,90	10,38		10,38	10,62		10,62		69,46			0,72	
Итого	72,00		348,46	317,22	31,24						31,14		31,14	31,85		31,85					2,16	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	139042	125197,00	13408,00		13742,00			5373,27	30012,00
23.05.2025	143075	128911,00	13744,90		14085,90			5501,53	30756,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,22 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,94 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 31,85 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:38 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:27 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D