

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О			Договор:	37907.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Шелгунова ул, д. 14			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	131759		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;			
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (М1)				Gmin= 0,067 30				КТПТР-01							
Обратный трубопровод (М2)				0,067 30				КТПТР-01							
Подающий ГВС (М3)				0,027 12				ТПТ-1-3							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,166 Qвент.= 0				Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,1192			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0,0542			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 49,8 Gвент.= 0				Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 21,68 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	197,84	193,54	4,30	71,71	58,12	13,59	7,80	2,90	4,30		4,30	4,40		4,40		70,00				2,96
24.04.2025	24,00	*	197,17	192,70	4,47	70,93	57,25	13,68	7,80	2,90	4,47		4,47	4,58		4,58		70,00				2,97
25.04.2025	24,00	*	193,54	189,53	4,01	70,84	56,68	14,16	7,80	2,90	4,00		4,00	4,09		4,09		70,00				2,99
26.04.2025	24,00	*	190,81	185,84	4,97	70,30	55,90	14,40	7,80	2,90	4,98		4,98	5,09		5,09		70,00				3,05
27.04.2025	24,00	*	191,98	186,92	5,06	70,88	56,22	14,66	7,80	2,90	5,06		5,06	5,18		5,18		70,00				3,12
28.04.2025	24,00	*	196,69	191,56	5,13	70,26	56,34	13,92	7,80	2,90	5,14		5,14	5,25		5,25		70,00				3,05
29.04.2025	24,00	*	197,95	193,19	4,76	69,99	56,45	13,54	7,80	2,90	4,76		4,76	4,87		4,87		70,00				2,97
30.04.2025	24,00	*	195,27	190,98	4,29	70,45	56,26	14,19	7,80	2,90	4,29		4,29	4,38		4,38		70,00				3,03
01.05.2025	24,00	*	192,63	188,98	3,65	70,23	56,10	14,13	7,80	2,90	3,64		3,64	3,73		3,73		70,00				2,95
02.05.2025	24,00	*	197,49	191,84	5,65	70,37	56,76	13,61	7,80	2,90	5,65		5,65	5,77		5,77		70,00				3,03
03.05.2025	24,00	*	197,55	194,65	2,90	71,00	57,58	13,42	7,80	2,90	2,90		2,90	2,97		2,97		70,00				2,84
04.05.2025	24,00	*	197,14	193,50	3,64	70,56	57,16	13,40	7,80	2,90	3,63		3,63	3,72		3,72		70,00				2,87
05.05.2025	24,00	*	195,21	190,89	4,32	70,65	56,71	13,94	7,80	2,90	4,32		4,32	4,42		4,42		70,00				2,99
06.05.2025	24,00	*	201,83	197,94	3,89	70,73	57,20	13,53	7,80	2,90	3,89		3,89	3,98		3,98		70,00				2,97
07.05.2025	24,00	*	191,58	187,33	4,25	70,07	55,83	14,24	7,80	2,90	4,25		4,25	4,35		4,35		70,00				2,99
08.05.2025	24,00	*	191,96	188,31	3,65	70,90	56,31	14,59	7,80	2,90	3,66		3,66	3,74		3,74		70,00				3,03
09.05.2025	24,00	*	192,61	189,93	2,68	69,99	56,01	13,98	7,80	2,90	2,69		2,69	2,75		2,75		70,00				2,86
10.05.2025	24,00	*	192,76	189,13	3,63	69,86	55,87	13,99	7,80	2,90	3,63		3,63	3,71		3,71		70,00				2,92
11.05.2025	24,00	*	192,75	188,70	4,05	70,55	56,13	14,42	7,80	2,90	4,05		4,05	4,14		4,14		70,00				3,03
12.05.2025	24,00	*	196,00	192,05	3,95	70,38	56,71	13,67	7,80	2,90	3,95		3,95	4,04		4,04		70,00				2,92
13.05.2025	24,00	*	195,86	191,93	3,93	70,34	57,08	13,26	7,80	2,90	3,93		3,93	4,02		4,02		70,00				2,84
14.05.2025	24,00	*	181,82	177,12	4,70	69,70	56,01	13,69	7,80	2,90	4,70		4,70	4,80		4,80		70,00				2,77
15.05.2025	24,00	*	170,81	167,25	3,56	69,65	55,33	14,32	7,80	2,90	3,55		3,55	3,63		3,63		70,00				2,66
16.05.2025	24,00	*	170,21	166,46	3,75	69,94	55,62	14,32	7,80	2,90	3,75		3,75	3,84		3,84		70,00				2,66
17.05.2025	24,00	*	169,45	166,15	3,30	69,60	55,48	14,12	7,80	2,90	3,30		3,30	3,38		3,38		70,00				2,59
18.05.2025	24,00	*	168,26	164,48	3,78	69,00	54,99	14,01	7,80	2,90	3,79		3,79	3,87		3,87		70,00				2,58
19.05.2025	24,00	*	174,03	170,35	3,68	70,09	61,12	8,97	7,80	2,90	3,68		3,68	3,77		3,77		70,00				1,81
Среднее	24,00		190,04	185,97	4,07	70,33	56,56	13,77	7,80	2,90	4,07		4,07	4,17		4,17		70,00				2,87
Итого	648,00		5131,20	5021,25	109,95						109,96		109,96	112,47		112,47						77,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	153449	163000,00	-9550,95		-9767,28			907,57	23029,20
23.05.2025	159282	168710,00	-9427,79		-9641,33			998,89	23773,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0,79 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	76,66 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	112,47 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О

Адрес: Шелгунова ул, д. 14

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 37907.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 131759

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2026		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 1787		расходомер: Gmin=		Gmax=		Термопреобр.: Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-А		0,067 30		КТПТР-01	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-А		0,067 30		КТПТР-01	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-3-20-А		0,027 12		ТПТ-1-3	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. = 0,166 Qвент. = 0		Qтех. = 0 Qтех.гв = 0		Qгвс. = 0,1192	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qгвс.ср = 0,0542	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 49,8 Gвент. = 0		Gтех. = 0 Gтех.гв = 0		Gгвс. = 21,68 Gгвс.м =	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	162,37	159,13	3,24	70,23	66,89	3,34	7,80	2,90	3,25		3,25	3,32		3,32		70,00				0,77	
21.05.2025	24,00	*	171,99	168,83	3,16	70,07	66,96	3,11	7,80	2,90	3,16		3,16	3,23		3,23		70,00				0,76	
22.05.2025	24,00	*	170,63	167,65	2,98	70,23	67,00	3,23	7,80	2,90	2,97		2,97	3,04		3,04		70,00				0,77	
Среднее	24,00		168,33	165,20	3,13	70,18	66,95	3,23	7,80	2,90	3,13		3,13	3,20		3,20		70,00				0,77	
Итого	72,00		504,99	495,61	9,38						9,38		9,38	9,59		9,59						2,30	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	153449	163000,00	-9550,95		-9767,28			907,57	23029,20
23.05.2025	159282	168710,00	-9427,79		-9641,33			998,89	23773,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,07 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,23 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 9,59 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:32 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D