

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М	Договор:	28548.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 24, лит. М	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	83441
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 6100	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	Gmax=	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067		КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08		ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	133,55	129,00	4,55	71,76	54,05	17,71	7,80	2,90	4,54		4,54	4,65		4,65		70,00				2,62
24.04.2025	24,00	*	134,78	128,73	6,05	71,04	53,48	17,56	7,80	2,90	6,05		6,05	6,19		6,19		70,00				2,70
25.04.2025	24,00	*	132,66	127,36	5,30	70,86	52,95	17,91	7,80	2,90	5,30		5,30	5,42		5,42		70,00				2,67
26.04.2025	24,00	*	130,56	125,39	5,17	70,32	52,19	18,13	7,80	2,90	5,18		5,18	5,29		5,29		70,00				2,65
27.04.2025	24,00	*	131,91	125,37	6,54	71,02	52,51	18,51	7,80	2,90	6,55		6,55	6,69		6,69		70,00				2,80
28.04.2025	24,00	*	134,29	128,69	5,60	70,25	52,52	17,73	7,80	2,90	5,60		5,60	5,73		5,73		70,00				2,69
29.04.2025	24,00	*	134,63	129,71	4,92	70,08	52,88	17,20	7,80	2,90	4,91		4,91	5,02		5,02		70,00				2,59
30.04.2025	24,00	*	133,20	128,71	4,49	70,50	52,61	17,89	7,80	2,90	4,49		4,49	4,59		4,59		70,00				2,63
01.05.2025	24,00	*	132,54	127,25	5,29	70,27	52,31	17,96	7,80	2,90	5,29		5,29	5,41		5,41		70,00				2,67
02.05.2025	24,00	*	133,95	129,27	4,68	70,36	52,85	17,51	7,80	2,90	4,68		4,68	4,78		4,78		70,00				2,61
03.05.2025	24,00	*	134,40	130,35	4,05	71,10	53,82	17,28	7,80	2,90	4,06		4,06	4,15		4,15		70,00				2,55
04.05.2025	24,00	*	134,39	129,65	4,74	70,63	53,46	17,17	7,80	2,90	4,74		4,74	4,85		4,85		70,00				2,58
05.05.2025	24,00	*	132,66	128,01	4,65	70,66	52,81	17,85	7,80	2,90	4,65		4,65	4,76		4,76		70,00				2,63
06.05.2025	24,00	*	136,73	132,51	4,22	70,82	53,29	17,53	7,80	2,90	4,22		4,22	4,31		4,31		70,00				2,64
07.05.2025	24,00	*	131,18	126,86	4,32	70,13	52,17	17,96	7,80	2,90	4,32		4,32	4,42		4,42		70,00				2,59
08.05.2025	24,00	*	131,00	127,27	3,73	70,97	52,56	18,41	7,80	2,90	3,72		3,72	3,81		3,81		70,00				2,62
09.05.2025	24,00	*	132,69	128,30	4,39	70,10	52,38	17,72	7,80	2,90	4,39		4,39	4,49		4,49		70,00				2,60
10.05.2025	24,00	*	132,49	127,91	4,58	69,95	52,37	17,58	7,80	2,90	4,58		4,58	4,68		4,68		70,00				2,58
11.05.2025	24,00	*	132,65	127,10	5,55	70,67	52,55	18,12	7,80	2,90	5,55		5,55	5,68		5,68		70,00				2,71
12.05.2025	24,00	*	134,96	129,23	5,73	70,46	53,02	17,44	7,80	2,90	5,73		5,73	5,86		5,86		70,00				2,67
13.05.2025	24,00	*	133,65	129,55	4,10	70,38	53,36	17,02	7,80	2,90	4,10		4,10	4,19		4,19		70,00				2,51
14.05.2025	24,00	*	125,27	120,58	4,69	69,76	52,31	17,45	7,80	2,90	4,69		4,69	4,79		4,79		70,00				2,44
15.05.2025	24,00	*	118,99	114,40	4,59	69,68	51,83	17,85	7,80	2,90	4,59		4,59	4,70		4,70		70,00				2,37
16.05.2025	24,00	*	118,97	115,12	3,85	69,97	52,31	17,66	7,80	2,90	3,85		3,85	3,94		3,94		70,00				2,31
17.05.2025	24,00	*	120,52	115,24	5,28	69,67	52,16	17,51	7,80	2,90	5,29		5,29	5,40		5,40		70,00				2,40
18.05.2025	24,00	*	119,63	114,19	5,44	69,02	51,80	17,22	7,80	2,90	5,44		5,44	5,56		5,56		70,00				2,35
19.05.2025	24,00	*	123,63	118,16	5,47	70,17	58,66	11,51	7,80	2,90	5,47		5,47	5,59		5,59		70,00				1,76
Среднее	24,00		130,59	125,70	4,89	70,39	52,93	17,46	7,80	2,90	4,89		4,89	5,00		5,00		70,00				2,55
Итого	648,00		3525,88	3393,91	131,97						131,98		131,98	134,95		134,95						68,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	76285,5	73465,50	2819,98		2883,85			1659,04	15635,10
21.05.2025	79804,1	76852,80	2951,32		3018,17			1735,38	16283,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0,94 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	68 Гкал		_____ / _____ /
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	134,95 м.куб.		

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М

Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 28548.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 83441

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2027	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 6100	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00	*	126,28	122,37	3,91	70,22	65,83	4,39	7,80	2,90	3,92		3,92	4,00		4,00		70,00				0,83
21.05.2025																						
22.05.2025																						
Среднее	24,00		126,28	122,37	3,91	70,22	65,83	4,39	7,80	2,90	3,92		3,92	4,00		4,00		70,00				0,83
Итого	24,00		126,28	122,37	3,91						3,92		3,92	4,00		4,00						0,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.04.2025	76285,5	73465,50	2819,98		2883,85			1659,04	15635,10
21.05.2025	79804,1	76852,80	2951,32		3018,17			1735,38	16283,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,08 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,41 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 12 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 16328a19-4006-4ee2-9b1a-ce86c294c69f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:38 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D