

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 28, лит. В				Договор:	34977.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Шелгунова ул, д. 28, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	112504			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-В1 0,1					КТПТР-05 45									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-В1 0,1					КТПТР-05 45									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-В1 0,067					ТСП-Н 30									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,437 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,2229				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,1013				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 131,1 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 40,52 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		235,99	220,08	15,91	71,71	54,29	17,42	4,90	3,90	15,92		15,92	16,28		16,28		70,00				4,98
24.04.2025	24,00		234,93	219,48	15,45	70,99	53,58	17,41	4,90	3,90	15,46		15,46	15,81		15,81		70,00				4,92
25.04.2025	24,00		230,06	216,17	13,89	70,81	52,81	18,00	4,90	3,90	13,90		13,90	14,28		14,28		70,00				4,88
26.04.2025	24,00		227,64	211,70	15,94	70,28	51,95	18,33	4,90	3,90	15,94		15,94	16,38		16,38		70,00				5,01
27.04.2025	24,00		232,06	212,51	19,55	70,95	52,17	18,78	4,90	3,90	19,55		19,55	20,00		20,00		70,00				5,38
28.04.2025	24,00		233,00	218,29	14,71	70,21	52,09	18,12	4,90	3,90	14,71		14,71	15,09		15,09		70,00				5,00
29.04.2025	24,00		234,64	220,31	14,33	70,03	52,35	17,68	4,90	3,90	14,33		14,33	14,74		14,74		70,00				4,91
30.04.2025	24,00		233,31	218,00	15,31	70,47	52,27	18,20	4,90	3,90	15,31		15,31	15,66		15,66		70,00				5,05
01.05.2025	24,00		229,93	215,22	14,71	70,23	51,98	18,25	4,90	3,90	14,71		14,71	15,13		15,13		70,00				4,97
02.05.2025	24,00		230,60	219,23	11,37	70,32	52,53	17,79	4,90	3,90	11,37		11,37	11,74		11,74		70,00				4,71
03.05.2025	24,00		236,43	222,00	14,43	71,04	53,35	17,69	4,90	3,90	14,43		14,43	14,77		14,77		70,00				4,96
04.05.2025	24,00		236,06	220,53	15,53	70,57	53,05	17,52	4,90	3,90	15,54		15,54	15,89		15,89		70,00				4,97
05.05.2025	24,00		231,57	217,06	14,51	70,62	52,54	18,08	4,90	3,90	14,51		14,51	15,04		15,04		70,00				4,96
06.05.2025	24,00		239,36	225,93	13,43	70,77	53,02	17,75	4,90	3,90	13,43		13,43	13,87		13,87		70,00				4,97
07.05.2025	24,00		228,04	214,23	13,81	70,08	51,75	18,33	4,90	3,90	13,81		13,81	14,33		14,33		70,00				4,90
08.05.2025	24,00		229,53	215,12	14,41	70,91	52,02	18,89	4,90	3,90	14,41		14,41	14,75		14,75		70,00				5,09
09.05.2025	24,00		230,52	217,06	13,46	70,03	51,82	18,21	4,90	3,90	13,46		13,46	13,81		13,81		70,00				4,90
10.05.2025	24,00		231,67	216,28	15,39	69,88	51,82	18,06	4,90	3,90	15,39		15,39	15,74		15,74		70,00				4,99
11.05.2025	24,00		236,35	215,44	20,91	70,59	51,95	18,64	4,90	3,90	20,92		20,92	21,39		21,39		70,00				5,50
12.05.2025	24,00		236,78	219,84	16,94	70,39	52,40	17,99	4,90	3,90	16,94		16,94	17,32		17,32		70,00				5,15
13.05.2025	24,00		239,48	224,74	14,74	70,33	53,14	17,19	4,90	3,90	14,74		14,74	15,07		15,07		70,00				4,91
14.05.2025	24,00		217,52	203,55	13,97	69,68	51,82	17,86	4,90	3,90	13,98		13,98	14,30		14,30		70,00				4,62
15.05.2025	24,00		207,91	191,59	16,32	69,60	51,30	18,30	4,90	3,90	16,33		16,33	16,70		16,70		70,00				4,65
16.05.2025	24,00		206,84	192,79	14,05	69,89	52,01	17,88	4,90	3,90	14,05		14,05	14,37		14,37		70,00				4,44
17.05.2025	24,00		207,76	193,63	14,13	69,60	51,90	17,70	4,90	3,90	14,13		14,13	14,54		14,54		70,00				4,42
18.05.2025	24,00		207,03	191,22	15,81	68,98	51,51	17,47	4,90	3,90	15,81		15,81	16,23		16,23		70,00				4,44
19.05.2025	24,00		191,19	176,36	14,83	69,97	61,69	8,28	4,90	3,90	14,83		14,83	15,19		15,19		70,00				2,51
Среднее	24,00		227,27	212,16	15,11	70,33	52,71	17,62	4,90	3,90	15,11		15,11	15,50		15,50		70,00				4,82
Итого	648,00		6136,20	5728,36	407,84						407,91		407,91	418,42		418,42						130,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	234011	211338,00	22673,50		25859,50			7945,90	30253,20
23.05.2025	240917	217773,00	23144,20		26342,20			8117,34	30997,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,92 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	127,27	Гкал	Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	418,42	м.куб.	
			_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 28, лит. В

Адрес: Шелгунова ул, д. 28, лит. В

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 34977.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 112504

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		03.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 14798		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТПТР-05			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,437	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,2229
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,1013
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	131,1	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	40,52
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00		179,84	165,53	14,31	70,02	69,80	0,22	4,90	3,90	14,31		14,31	14,63		14,63		70,00				1,04	
21.05.2025	24,00		178,77	162,04	16,73	69,92	69,69	0,23	4,90	3,90	16,73		16,73	17,11		17,11		70,00				1,21	
22.05.2025	24,00		177,40	159,70	17,70	70,04	69,81	0,23	4,90	3,90	17,70		17,70	18,10		18,10		70,00				1,28	
Среднее	24,00		178,67	162,42	16,25	69,99	69,77	0,23	4,90	3,90	16,25		16,25	16,61		16,61		70,00				1,18	
	72,00		536,01	487,27	48,74						48,74		48,74	49,84		49,84						3,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	234011	211338,00	22673,50		25859,50			7945,90	30253,20
23.05.2025	240917	217773,00	23144,20		26342,20			8117,34	30997,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °C

3,18 Гкал

49,84 м.куб.

0,35 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acd0-83d93d36f457

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:40 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D