

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д				Договор:	35637.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Шелгунова ул, д. 41, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	118270			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;				
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6069					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)					Gmin=					Gmax=									
					0,12					30					КТПТР-05				
Обратный трубопровод (М2)										0,12					30				
					0,08					12					КТПТР-05				
Подающий ГВС (М3)															ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,335					Qвент.= 0					Qтех.гвс= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 100,5					Gвент.= 0					Gтех.гвс= 0				
															Qгвс.= 0,1844				
															Qгвс.ср= 0,0838				
															Gгвс.= 33,52 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	94,58	79,18	15,40	71,28	43,29	27,99	6,20	3,10	14,56		14,56	14,90		14,90		70,63		3,30		3,32
24.04.2025	24,00	*	93,86	78,89	14,97	70,56	42,66	27,90	6,20	3,10	14,15		14,15	14,47		14,47		69,77		3,30		3,26
25.04.2025	24,00	*	91,59	77,62	13,97	70,35	41,90	28,45	6,20	3,10	13,10		13,10	13,39		13,39		69,75		3,30		3,20
26.04.2025	24,00	*	90,59	75,83	14,76	69,82	40,90	28,92	6,20	3,10	13,87		13,87	14,18		14,18		69,03		3,30		3,23
27.04.2025	24,00	*	93,33	75,98	17,35	70,50	40,99	29,51	6,20	3,10	16,47		16,47	16,84		16,84		69,45		3,30		3,47
28.04.2025	24,00	*	93,59	78,29	15,30	69,78	41,43	28,35	6,20	3,10	14,43		14,43	14,75		14,75		69,30		3,30		3,29
29.04.2025	24,00	*	95,15	78,96	16,19	69,64	41,95	27,69	6,20	3,10	15,14		15,14	15,47		15,47		69,06		3,30		3,32
30.04.2025	24,00	*	93,53	78,26	15,27	70,03	41,63	28,40	6,20	3,10	14,34		14,34	14,66		14,66		69,43		3,30		3,30
01.05.2025	24,00	*	91,87	77,23	14,64	69,85	41,28	28,57	6,20	3,10	13,72		13,72	14,03		14,03		69,33		3,30		3,24
02.05.2025	24,00	*	92,04	78,69	13,35	69,98	41,95	28,03	6,20	3,10	12,37		12,37	12,64		12,64		69,45		3,30		3,15
03.05.2025	24,00	*	93,05	79,82	13,23	70,70	43,19	27,51	6,20	3,10	12,27		12,27	12,55		12,55		70,04		3,30		3,14
04.05.2025	24,00	*	94,09	79,14	14,95	69,61	42,40	27,21	6,20	3,10	14,02		14,02	14,32		14,32		68,55		3,30		3,20
05.05.2025	24,00	*	92,01	77,91	14,10	70,26	41,95	28,31	6,20	3,10	13,14		13,14	13,43		13,43		69,49		3,30		3,20
06.05.2025	24,00	*	96,19	81,14	15,05	70,44	42,59	27,85	6,20	3,10	14,19		14,19	14,51		14,51		69,77		3,30		3,33
07.05.2025	24,00	*	90,61	77,01	13,60	69,72	41,26	28,46	6,20	3,10	12,66		12,66	12,94		12,94		69,00		3,30		3,15
08.05.2025	24,00	*	92,27	77,29	14,98	70,56	41,24	29,32	6,20	3,10	14,00		14,00	14,32		14,32		69,95		3,30		3,33
09.05.2025	24,00	*	90,74	78,10	12,64	69,69	41,44	28,25	6,20	3,10	11,70		11,70	11,96		11,96		69,10		3,30		3,09
10.05.2025	24,00	*	92,01	77,75	14,26	69,55	41,50	28,05	6,20	3,10	13,39		13,39	13,68		13,68		68,91		3,30		3,18
11.05.2025	24,00	*	94,19	77,25	16,94	70,04	41,31	28,73	6,20	3,10	16,11		16,11	16,47		16,47		69,01		3,30		3,41
12.05.2025	24,00	*	93,40	78,91	14,49	70,04	42,25	27,79	6,20	3,10	13,57		13,57	13,87		13,87		69,32		3,30		3,21
13.05.2025	24,00	*	93,70	79,02	14,68	69,92	42,84	27,08	6,20	3,10	13,82		13,82	14,12		14,12		69,28		3,30		3,17
14.05.2025	24,00	*	86,84	72,82	14,02	69,26	41,62	27,64	6,20	3,10	13,09		13,09	13,38		13,38		68,41		3,30		2,99
15.05.2025	24,00	*	82,60	68,40	14,20	69,15	40,94	28,21	6,20	3,10	13,38		13,38	13,66		13,66		68,32		3,30		2,92
16.05.2025	24,00	*	81,58	68,96	12,62	69,43	41,59	27,84	6,20	3,10	11,80		11,80	12,06		12,06		68,55		3,30		2,80
17.05.2025	24,00	*	83,28	69,46	13,82	69,09	41,51	27,58	6,20	3,10	12,89		12,89	13,17		13,17		68,33		3,30		2,88
18.05.2025	24,00	*	83,67	68,17	15,50	68,42	41,02	27,40	6,20	3,10	14,73		14,73	15,04		15,04		67,69		3,30		2,93
19.05.2025	24,00	*	88,08	74,93	13,15	69,49	58,53	10,96	6,20	3,10	12,24		12,24	12,50		12,50		68,85		3,30		1,75
Среднее	24,00		91,05	76,48	14,57	69,89	42,41	27,48	6,20	3,10	13,67		13,67	13,97		13,97		69,18		3,30		3,13
Итого	648,00		2458,44	2065,01	393,43						369,15		369,15	377,31		377,31						84,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:							
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т
22.04.2025	64372,4	54021,90	11521,80		11808,80		
23.05.2025	67204,3	56402,80	11945,30		12241,60		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	2,81 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	81,65 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	377,31 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д

Адрес: Шелгунова ул, д. 41, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 35637.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 118270

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6069	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1844
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0838
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 33,52 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	95,02	80,44	14,58	69,54	69,20	0,34	6,20	3,10	13,77		13,77	14,07		14,07		69,09		3,30		0,95
21.05.2025	24,00	*	93,14	78,71	14,43	69,45	69,07	0,38	6,20	3,10	13,72		13,72	14,02		14,02		69,05		3,30		0,95
22.05.2025	24,00	*	90,50	77,87	12,63	69,62	69,27	0,35	6,20	3,10	11,81		11,81	12,07		12,07		69,17		3,30		0,82
Среднее	24,00		92,89	79,01	13,88	69,54	69,18	0,36	6,20	3,10	13,10		13,10	13,39		13,39		69,10		3,30		0,91
Итого	72,00		278,66	237,02	41,64						39,30		39,30	40,16		40,16						2,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	64372,4	54021,90	11521,80		11808,80			3410,16	22188,30
23.05.2025	67204,3	56402,80	11945,30		12241,60			3530,31	22932,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,28 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,44 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 40,16 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acd0-83d93d36f457

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:40 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D