

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №202229		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(М1): № 525188	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 698487	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 526995	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.04.25	24,00	-	94,75	83,41	11,34	70,95	48,49	22,46	0,69	0,49	52,10	-	52,10	53,31	-	53,31	-	70,91	-	-	-	2,68
24.04.25	24,00	-	101,54	88,35	13,19	70,01	47,65	22,36	0,69	0,49	51,78	-	51,78	52,97	-	52,97	-	70,01	-	-	-	2,90
25.04.25	24,00	-	104,59	94,92	9,67	70,13	47,58	22,55	0,69	0,49	46,64	-	46,64	47,69	-	47,69	-	70,10	-	-	-	2,82
26.04.25	24,00	-	116,67	105,22	11,45	69,61	47,55	22,06	0,69	0,49	44,29	-	44,29	45,26	-	45,26	-	69,52	-	-	-	3,12
27.04.25	24,00	-	122,62	108,61	14,01	70,09	48,42	21,67	0,69	0,49	45,61	-	45,61	46,65	-	46,65	-	69,93	-	-	-	3,34
28.04.25	24,00	-	105,66	92,86	12,80	69,52	47,18	22,34	0,69	0,49	50,82	-	50,82	51,96	-	51,96	-	69,55	-	-	-	2,97
29.04.25	24,00	-	98,96	89,30	9,66	69,20	47,05	22,15	0,69	0,49	49,63	-	49,63	50,73	-	50,73	-	69,16	-	-	-	2,65
30.04.25	24,00	-	109,15	99,71	9,44	69,66	47,58	22,08	0,69	0,49	46,62	-	46,62	47,66	-	47,66	-	69,68	-	-	-	2,86
01.05.25	24,00	-	110,41	99,34	11,07	69,43	47,76	21,67	0,69	0,49	47,53	-	47,53	48,57	-	48,57	-	69,45	-	-	-	2,92
02.05.25	24,00	-	103,46	95,39	8,07	69,60	47,97	21,63	0,69	0,49	47,99	-	47,99	49,09	-	49,09	-	69,65	-	-	-	2,63
03.05.25	24,00	-	94,20	84,86	9,34	70,16	48,26	21,90	0,69	0,49	51,30	-	51,30	52,45	-	52,45	-	70,12	-	-	-	2,52
04.05.25	24,00	-	95,93	84,27	11,66	69,78	47,97	21,81	0,69	0,49	52,29	-	52,29	53,47	-	53,47	-	69,75	-	-	-	2,65
05.05.25	24,00	-	106,44	96,32	10,12	69,97	47,93	22,04	0,69	0,49	47,90	-	47,90	48,96	-	48,96	-	69,78	-	-	-	2,83
06.05.25	24,00	-	103,50	94,15	9,35	69,93	48,28	21,65	0,69	0,49	51,48	-	51,48	52,62	-	52,62	-	69,91	-	-	-	2,69
07.05.25	24,00	-	116,26	106,81	9,45	69,35	47,80	21,55	0,69	0,49	44,55	-	44,55	45,52	-	45,52	-	69,30	-	-	-	2,96
08.05.25	24,00	-	110,52	99,20	11,32	70,14	47,79	22,35	0,69	0,49	47,20	-	47,20	48,28	-	48,28	-	70,11	-	-	-	3,01
09.05.25	24,00	-	103,70	92,66	11,04	69,24	47,17	22,07	0,69	0,49	49,54	-	49,54	50,65	-	50,65	-	69,23	-	-	-	2,81
10.05.25	24,00	-	103,45	93,24	10,21	69,13	47,21	21,92	0,69	0,49	48,46	-	48,46	49,54	-	49,54	-	69,11	-	-	-	2,75
11.05.25	24,00	-	109,30	96,85	12,45	69,79	47,84	21,95	0,69	0,49	48,91	-	48,91	50,01	-	50,01	-	69,71	-	-	-	3,00
12.05.25	24,00	-	99,95	89,22	10,73	69,65	47,74	21,91	0,69	0,49	50,77	-	50,77	51,93	-	51,93	-	69,65	-	-	-	2,71
13.05.25	24,00	-	93,27	83,06	10,21	69,57	47,78	21,79	0,69	0,49	49,27	-	49,27	50,35	-	50,35	-	69,55	-	-	-	2,52
14.05.25	24,00	-	93,35	83,39	9,96	68,88	47,23	21,65	0,69	0,49	47,54	-	47,54	48,58	-	48,58	-	68,85	-	-	-	2,49
15.05.25	24,00	-	93,00	83,15	9,85	68,81	47,82	20,99	0,69	0,49	50,02	-	50,02	51,12	-	51,12	-	68,80	-	-	-	2,43
16.05.25	24,00	-	91,91	81,41	10,50	69,11	48,45	20,66	0,69	0,49	51,44	-	51,44	52,56	-	52,56	-	69,11	-	-	-	2,41
17.05.25	24,00	-	93,47	82,00	11,47	68,66	48,36	20,30	0,69	0,49	52,41	-	52,41	53,54	-	53,54	-	68,69	-	-	-	2,45
18.05.25	24,00	-	92,90	80,13	12,77	68,26	48,20	20,06	0,69	0,49	53,31	-	53,31	54,47	-	54,47	-	68,31	-	-	-	2,48
19.05.25	24,00	-	75,95	66,71	9,24	69,07	52,12	16,95	0,69	0,49	56,47	-	56,47	57,72	-	57,72	-	69,25	-	-	-	1,77
20.05.25	24,00	-	60,96	51,93	9,03	69,30	57,41	11,89	0,69	0,49	61,41	-	61,41	62,78	-	62,78	-	69,22	-	-	-	1,24
21.05.25	24,00	-	62,52	52,41	10,11	69,21	57,17	12,04	0,69	0,49	62,95	-	62,95	64,31	-	64,31	-	69,14	-	-	-	1,34
22.05.25	24,00	-	62,84	52,56	10,28	69,39	57,15	12,24	0,69	0,49	63,29	-	63,29	64,68	-	64,68	-	69,31	-	-	-	1,36
Среднее	24,00	-	97,71	87,05	10,66	69,52	48,90	20,62	0,69	0,49	50,78	-	50,78	51,91	-	51,91	-	69,50	-	-	0,00	2,58
Итого	720,00	-	2931,23	2611,44	319,79	-	-	-	-	-	1523,52	-	1523,52	1557,43	-	1557,43	-	-	-	-	-	77,31

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acd0-83d93d36f457

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:40 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D