

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 33

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6101 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00	Тхв, гр.С= 7.15	№ № № № №	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	№ № № № №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотопр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	206,54	192,55	13,99	71,99	55,62	16,37	0,72	0,35	121,13	-	121,13	124,01	-	124,01	-	72,00	-	0,37	-	4,18
24.04.25	24,00	-	206,67	191,17	15,49	71,28	54,94	16,34	0,72	0,35	121,54	-	121,54	124,38	-	124,38	-	71,28	-	0,37	-	4,25
25.04.25	24,00	-	202,88	188,04	14,84	71,10	54,21	16,89	0,72	0,35	119,17	-	119,17	121,94	-	121,94	-	71,11	-	0,37	-	4,25
26.04.25	24,00	-	199,01	184,05	14,96	70,56	53,53	17,03	0,72	0,35	117,01	-	117,01	119,69	-	119,69	-	70,57	-	0,37	-	4,21
27.04.25	24,00	-	201,35	184,41	16,94	71,25	53,84	17,41	0,72	0,35	119,02	-	119,02	121,79	-	121,79	-	71,25	-	0,37	-	4,43
28.04.25	24,00	-	205,66	189,86	15,79	70,49	53,96	16,53	0,72	0,35	121,17	-	121,17	123,94	-	123,94	-	70,51	-	0,37	-	4,27
29.04.25	24,00	-	205,73	192,30	13,42	70,31	54,30	16,01	0,72	0,35	120,41	-	120,41	123,15	-	123,15	-	70,33	-	0,37	-	4,04
30.04.25	24,00	-	204,62	190,21	14,41	70,74	54,05	16,70	0,72	0,35	120,05	-	120,05	122,81	-	122,81	-	70,75	-	0,37	-	4,21
01.05.25	24,00	-	202,18	187,27	14,90	70,52	53,71	16,81	0,72	0,35	118,86	-	118,86	121,58	-	121,58	-	70,53	-	0,37	-	4,22
02.05.25	24,00	-	204,53	191,25	13,28	70,61	54,30	16,31	0,72	0,35	119,69	-	119,69	122,44	-	122,44	-	70,62	-	0,37	-	4,07
03.05.25	24,00	-	207,14	194,17	12,96	71,32	55,53	15,79	0,72	0,35	121,23	-	121,23	124,07	-	124,07	-	71,33	-	0,37	-	4,01
04.05.25	24,00	-	206,86	192,50	14,36	70,86	55,09	15,77	0,72	0,35	121,56	-	121,56	124,37	-	124,37	-	70,88	-	0,37	-	4,07
05.05.25	24,00	-	203,32	189,45	13,88	70,90	54,53	16,37	0,72	0,35	119,37	-	119,37	122,13	-	122,13	-	70,92	-	0,37	-	4,10
06.05.25	24,00	-	211,56	197,24	14,31	71,05	55,03	16,02	0,72	0,35	124,18	-	124,18	127,06	-	127,06	-	71,06	-	0,37	-	4,20
07.05.25	24,00	-	200,58	186,90	13,68	70,37	53,68	16,69	0,72	0,35	117,63	-	117,63	120,31	-	120,31	-	70,39	-	0,37	-	4,10
08.05.25	24,00	-	201,73	187,61	14,11	71,22	54,16	17,06	0,72	0,35	118,56	-	118,56	121,33	-	121,33	-	71,23	-	0,37	-	4,22
09.05.25	24,00	-	202,41	189,62	12,78	70,33	53,92	16,40	0,72	0,35	118,50	-	118,50	121,20	-	121,20	-	70,34	-	0,37	-	4,03
10.05.25	24,00	-	201,66	189,06	12,61	70,18	53,71	16,47	0,72	0,35	118,06	-	118,06	120,74	-	120,74	-	70,19	-	0,37	-	4,02
11.05.25	24,00	-	202,22	188,10	14,12	70,90	53,98	16,92	0,72	0,35	118,87	-	118,87	121,62	-	121,62	-	70,91	-	0,37	-	4,20
12.05.25	24,00	-	206,46	191,79	14,67	70,69	54,48	16,21	0,72	0,35	121,61	-	121,61	124,41	-	124,41	-	70,71	-	0,37	-	4,16
13.05.25	24,00	-	205,75	192,12	13,62	70,61	54,93	15,67	0,72	0,35	120,83	-	120,83	123,60	-	123,60	-	70,63	-	0,37	-	3,99
14.05.25	24,00	-	189,74	177,07	12,67	69,99	53,91	16,08	0,72	0,35	111,29	-	111,29	113,80	-	113,80	-	70,00	-	0,37	-	3,75
15.05.25	24,00	-	178,82	166,22	12,61	69,92	53,43	16,49	0,72	0,35	105,12	-	105,12	107,48	-	107,48	-	69,93	-	0,37	-	3,64
16.05.25	24,00	-	179,61	167,14	12,48	70,21	53,86	16,35	0,72	0,35	105,46	-	105,46	107,85	-	107,85	-	70,22	-	0,37	-	3,62
17.05.25	24,00	-	179,84	168,61	11,22	69,91	53,76	16,15	0,72	0,35	105,26	-	105,26	107,63	-	107,63	-	69,92	-	0,37	-	3,52
18.05.25	24,00	-	177,87	165,96	11,92	69,26	53,15	16,11	0,72	0,35	104,42	-	104,42	106,73	-	106,73	-	69,29	-	0,37	-	3,51
19.05.25	24,00	-	189,91	177,09	12,82	70,41	61,40	9,00	0,72	0,35	111,55	-	111,55	114,09	-	114,09	-	70,42	-	0,37	-	2,52
20.05.25	24,00	-	199,70	187,35	12,35	70,40	66,49	3,92	0,72	0,35	117,20	-	117,20	119,88	-	119,88	-	70,42	-	0,37	-	1,62
21.05.25	24,00	-	197,17	183,28	13,89	70,30	66,25	4,04	0,72	0,35	116,30	-	116,30	118,95	-	118,95	-	70,32	-	0,37	-	1,73
22.05.25	24,00	-	193,38	181,22	12,16	70,41	66,25	4,16	0,72	0,35	113,63	-	113,63	116,22	-	116,22	-	70,43	-	0,37	-	1,63
Среднее	24,00	-	199,16	185,45	13,71	70,60	55,67	14,94	0,72	0,35	116,96	-	116,96	119,64	-	119,64	-	70,62	-	0,37	0,00	3,76
Итого	720,00	-	5974,87	5563,62	411,25	-	-	-	-	-	3508,68	-	3508,68	3589,20	-	3589,20	-	-	-	-	-	112,75

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -3,00 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 109,75 Гкал / 419,64 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acc0-83d93d36f457

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.25 15:40 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.25 09:33 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР