

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: СПТ943 TB1+TB2 №6057		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общие теплопотр-е Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	170,14	159,07	11,07	71,77	53,15	18,63	0,72	0,37	66,45	-	66,45	68,02	-	68,02	-	71,71	-	0,37	-	3,77
24.04.25	24,00	-	169,54	158,21	11,33	71,05	52,38	18,66	0,72	0,37	66,39	-	66,39	67,92	-	67,92	-	70,94	-	0,37	-	3,77
25.04.25	24,00	-	167,05	155,67	11,38	70,88	51,71	19,17	0,72	0,37	65,55	-	65,55	67,06	-	67,06	-	70,79	-	0,37	-	3,80
26.04.25	24,00	-	164,34	152,35	11,98	70,35	50,92	19,43	0,72	0,37	64,95	-	64,95	66,43	-	66,43	-	70,27	-	0,37	-	3,82
27.04.25	24,00	-	166,61	152,95	13,66	71,01	50,90	20,11	0,72	0,37	66,84	-	66,84	68,39	-	68,39	-	70,91	-	0,37	-	4,06
28.04.25	24,00	-	169,98	157,17	12,82	70,29	50,99	19,30	0,72	0,37	67,48	-	67,48	69,01	-	69,01	-	70,24	-	0,37	-	3,95
29.04.25	24,00	-	171,00	158,69	12,31	70,10	51,32	18,77	0,72	0,37	67,53	-	67,53	69,06	-	69,06	-	70,03	-	0,37	-	3,86
30.04.25	24,00	-	168,16	157,29	10,87	70,54	51,15	19,39	0,72	0,37	65,60	-	65,60	67,09	-	67,09	-	70,47	-	0,37	-	3,83
01.05.25	24,00	-	165,48	155,14	10,34	70,32	50,85	19,46	0,72	0,37	64,29	-	64,29	65,75	-	65,75	-	70,24	-	0,37	-	3,76
02.05.25	24,00	-	168,06	158,04	10,02	70,43	51,58	18,84	0,72	0,37	65,00	-	65,00	66,48	-	66,48	-	70,36	-	0,37	-	3,70
03.05.25	24,00	-	170,87	160,32	10,54	71,13	52,61	18,52	0,72	0,37	66,36	-	66,36	67,90	-	67,90	-	71,05	-	0,37	-	3,73
04.05.25	24,00	-	170,81	159,19	11,62	70,67	52,20	18,47	0,72	0,37	67,03	-	67,03	68,57	-	68,57	-	70,59	-	0,37	-	3,78
05.05.25	24,00	-	166,99	156,71	10,28	70,72	51,56	19,15	0,72	0,37	64,78	-	64,78	66,27	-	66,27	-	70,64	-	0,37	-	3,74
06.05.25	24,00	-	173,99	163,10	10,88	70,86	52,07	18,79	0,72	0,37	67,66	-	67,66	69,21	-	69,21	-	70,76	-	0,37	-	3,85
07.05.25	24,00	-	164,85	154,55	10,30	70,18	50,77	19,41	0,72	0,37	63,93	-	63,93	65,37	-	65,37	-	70,09	-	0,37	-	3,73
08.05.25	24,00	-	165,35	155,27	10,08	71,01	51,22	19,79	0,72	0,37	63,99	-	63,99	65,47	-	65,47	-	70,93	-	0,37	-	3,80
09.05.25	24,00	-	166,83	156,72	10,11	70,13	51,15	18,98	0,72	0,37	64,54	-	64,54	66,00	-	66,00	-	70,05	-	0,37	-	3,70
10.05.25	24,00	-	167,64	156,06	11,58	69,98	51,31	18,68	0,72	0,37	65,79	-	65,79	67,27	-	67,27	-	69,91	-	0,37	-	3,74
11.05.25	24,00	-	168,26	155,49	12,77	70,70	51,42	19,28	0,72	0,37	66,81	-	66,81	68,34	-	68,34	-	70,60	-	0,37	-	3,91
12.05.25	24,00	-	170,27	158,70	11,56	70,49	51,63	18,86	0,72	0,37	66,71	-	66,71	68,23	-	68,23	-	70,41	-	0,37	-	3,82
13.05.25	24,00	-	170,13	158,70	11,43	70,41	52,07	18,35	0,72	0,37	66,60	-	66,60	68,11	-	68,11	-	70,35	-	0,37	-	3,73
14.05.25	24,00	-	157,40	146,20	11,20	69,78	50,78	19,00	0,72	0,37	61,93	-	61,93	63,31	-	63,31	-	69,72	-	0,37	-	3,57
15.05.25	24,00	-	148,66	137,45	11,22	69,70	50,12	19,58	0,72	0,37	58,83	-	58,83	60,15	-	60,15	-	69,63	-	0,37	-	3,48
16.05.25	24,00	-	149,02	138,42	10,60	69,98	50,68	19,31	0,72	0,37	58,61	-	58,61	59,93	-	59,93	-	69,92	-	0,37	-	3,43
17.05.25	24,00	-	150,07	139,36	10,71	69,68	50,87	18,81	0,72	0,37	59,08	-	59,08	60,40	-	60,40	-	69,62	-	0,37	-	3,38
18.05.25	24,00	-	148,57	137,28	11,29	69,05	50,35	18,71	0,72	0,37	58,91	-	58,91	60,20	-	60,20	-	69,03	-	0,37	-	3,36
19.05.25	24,00	-	160,17	149,55	10,63	70,14	60,43	9,71	0,72	0,37	62,77	-	62,77	64,19	-	64,19	-	70,07	-	0,37	-	2,21
20.05.25	24,00	-	170,19	159,83	10,36	70,11	66,41	3,69	0,72	0,37	66,31	-	66,31	67,81	-	67,81	-	70,05	-	0,37	-	1,33
21.05.25	24,00	-	167,06	156,83	10,23	70,02	66,26	3,75	0,72	0,37	65,13	-	65,13	66,60	-	66,60	-	69,97	-	0,37	-	1,32
22.05.25	24,00	-	165,10	154,47	10,63	70,15	66,30	3,85	0,72	0,37	64,65	-	64,65	66,11	-	66,11	-	70,09	-	0,37	-	1,35
Среднее	24,00	-	165,09	153,96	11,13	70,39	53,17	17,21	0,72	0,37	64,68	-	64,68	66,15	-	66,15	-	70,32	-	0,37	0,00	3,44
Итого	720,00	-	4952,57	4618,78	333,80	-	-	-	-	-	1940,46	-	1940,46	1984,64	-	1984,64	-	-	-	-	-	103,27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acc0-83d93d36f457

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:40 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D