

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 6
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №204763
Подающ.тр.(М1): №
Обратн.тр.(М2): №
Тр. ГВС(М3): №
Тр.цирк.ГВС(М4): №
Тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм:
зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Режим (схема):
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmin=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Gmax=
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Термопреобр.: №
Тхв, гр.С= 7.15
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №
Преобр.давления: №

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Qот=
Qтех.гвс.ср=
Gот=
Qвент.=
Qгвс.ср=
Gвент.=
Qтех.пот.=
Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																							Общее теплотпотр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)												Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.04.25	24,00	-	162,68	151,57	11,11	71,62	56,30	15,32	0,69	0,49	62,85	53,42	9,43	64,37	54,43	9,94	-	71,71	63,71	0,59	0,49	3,12	
24.04.25	24,00	-	180,46	168,91	11,55	70,80	56,09	14,71	0,69	0,49	69,55	60,04	9,51	71,16	61,19	9,97	-	70,95	63,44	0,59	0,49	3,31	
25.04.25	24,00	-	175,11	163,41	11,70	70,80	55,53	15,27	0,69	0,49	67,10	57,54	9,56	68,62	58,61	10,01	-	70,94	63,00	0,59	0,49	3,33	
26.04.25	24,00	-	168,48	157,50	10,98	70,30	54,68	15,62	0,69	0,49	64,40	55,48	8,92	65,84	56,48	9,36	-	70,44	62,21	0,59	0,49	3,24	
27.04.25	24,00	-	169,99	155,69	14,30	70,81	54,90	15,91	0,69	0,49	65,25	53,19	12,06	66,74	54,14	12,60	-	70,93	62,52	0,59	0,49	3,50	
28.04.25	24,00	-	174,94	163,66	11,28	70,25	55,27	14,98	0,69	0,49	66,91	57,68	9,23	68,42	58,72	9,70	-	70,39	62,51	0,59	0,49	3,25	
29.04.25	24,00	-	177,28	165,60	11,68	69,93	55,36	14,57	0,69	0,49	67,97	58,32	9,65	69,45	59,42	10,03	-	70,07	62,43	0,59	0,49	3,24	
30.04.25	24,00	-	173,67	162,46	11,21	70,41	55,16	15,25	0,69	0,49	66,32	57,17	9,15	67,82	58,23	9,59	-	70,55	62,60	0,59	0,49	3,27	
01.05.25	24,00	-	172,04	161,02	11,02	70,20	54,97	15,23	0,69	0,49	65,69	56,64	9,05	67,17	57,64	9,53	-	70,34	62,43	0,59	0,49	3,23	
02.05.25	24,00	-	175,70	165,32	10,38	70,37	55,69	14,68	0,69	0,49	67,08	58,40	8,68	68,58	59,52	9,06	-	70,52	62,86	0,59	0,49	3,16	
03.05.25	24,00	-	179,39	168,06	11,33	70,92	56,65	14,27	0,69	0,49	68,50	59,27	9,23	70,12	60,38	9,74	-	71,06	63,62	0,59	0,49	3,21	
04.05.25	24,00	-	178,31	166,06	12,25	70,51	56,24	14,27	0,69	0,49	68,39	58,19	10,20	69,95	59,28	10,67	-	70,66	63,25	0,59	0,49	3,24	
05.05.25	24,00	-	174,21	162,45	11,76	70,65	55,54	15,11	0,69	0,49	66,54	56,84	9,70	68,03	57,88	10,15	-	70,78	62,91	0,59	0,49	3,29	
06.05.25	24,00	-	89,67	89,85	-0,18	70,24	54,94	15,30	0,69	0,49	36,36	32,87	3,49	37,12	33,42	3,70	-	68,80	61,39	0,59	0,49	1,38	
07.05.25	24,00	-	163,05	152,82	10,23	70,00	54,12	15,88	0,69	0,49	58,33	49,42	8,91	59,63	50,28	9,35	-	70,03	61,41	0,59	0,49	3,15	
08.05.25	24,00	-	165,00	153,04	11,96	70,87	54,87	16,00	0,69	0,49	58,52	48,96	9,56	59,83	49,86	9,97	-	71,00	61,93	0,59	0,49	3,30	
09.05.25	24,00	-	168,35	155,90	12,45	69,94	54,50	15,44	0,69	0,49	59,98	50,55	9,43	61,36	51,46	9,90	-	70,08	61,28	0,59	0,49	3,28	
10.05.25	24,00	-	167,74	155,80	11,94	69,84	54,62	15,22	0,69	0,49	59,78	51,07	8,71	61,15	51,98	9,17	-	69,97	61,47	0,59	0,49	3,21	
11.05.25	24,00	-	167,12	154,59	12,53	70,50	54,73	15,77	0,69	0,49	59,47	50,18	9,29	60,89	51,10	9,79	-	70,63	61,90	0,59	0,49	3,33	
12.05.25	24,00	-	171,67	158,16	13,51	70,35	55,27	15,08	0,69	0,49	61,39	51,03	10,36	62,82	51,95	10,87	-	70,49	61,92	0,59	0,49	3,34	
13.05.25	24,00	-	166,49	154,73	11,76	70,25	55,73	14,52	0,69	0,49	59,54	50,57	8,97	60,94	51,46	9,48	-	70,40	62,20	0,59	0,49	3,08	
14.05.25	24,00	-	156,78	147,04	9,74	69,64	54,43	15,21	0,69	0,49	55,65	48,22	7,43	56,89	49,08	7,81	-	69,77	61,20	0,59	0,49	2,92	
15.05.25	24,00	-	147,42	136,39	11,03	69,60	53,63	15,97	0,69	0,49	52,09	43,17	8,92	53,28	43,88	9,40	-	69,72	60,36	0,59	0,49	2,95	
16.05.25	24,00	-	148,51	138,26	10,25	69,88	54,08	15,80	0,69	0,49	52,56	44,39	8,17	53,76	45,12	8,64	-	70,01	60,78	0,59	0,49	2,90	
17.05.25	24,00	-	148,43	138,02	10,41	69,51	54,02	15,49	0,69	0,49	52,59	44,17	8,42	53,79	44,90	8,89	-	69,63	60,56	0,59	0,49	2,87	
18.05.25	24,00	-	147,65	135,40	12,25	68,97	53,63	15,34	0,69	0,49	52,51	42,25	10,26	53,71	42,94	10,77	-	69,10	59,81	0,59	0,49	2,93	
19.05.25	24,00	-	153,70	142,77	10,93	69,99	62,14	7,85	0,69	0,49	54,80	45,79	9,01	56,05	46,61	9,44	-	70,11	61,22	0,59	0,49	1,90	
20.05.25	24,00	-	158,80	148,20	10,60	69,99	66,98	3,01	0,69	0,49	57,42	48,32	9,10	58,69	49,20	9,49	-	70,12	61,34	0,59	0,49	1,20	
21.05.25	24,00	-	156,16	144,62	11,54	69,88	66,72	3,16	0,69	0,49	56,52	46,45	10,07	57,77	47,24	10,53	-	70,01	60,75	0,59	0,49	1,27	
22.05.25	24,00	-	153,48	143,62	9,86	70,05	66,78	3,27	0,69	0,49	55,24	46,69	8,55	56,46	47,49	8,97	-	70,18	60,66	0,59	0,49	1,17	
Среднее	24,00	-	163,08	152,03	11,05	70,24	56,45	13,78	0,69	0,49	60,31	51,21	9,10	61,68	52,130	9,55	-	70,31	61,92	0,59	0,49	2,88	
Итого	720,00	-	4892,28	4560,92	331,36	-	-	-	-	-	1809,30	1536,28	273,02	1850,41	1563,89	286,52	-	-	-	-	-	86,55	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

7.15

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Час: 16:00
Мин: 35
Сек: 19

Генеральный директор
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Представитель теплопоставляющей организации
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:40 (MSK)
27.05.25 09:33 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4b207c57-c8c3-45ef-acc0-83d93d36f457

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D