

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.1[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 48806
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.04.2025		24										86.51	69.7	0.7	82.22	65.2	0.6	4.5	4.29	0.678	0.678
24.04.2025		24										85.13	70	0.7	81.31	65.4	0.6	4.6	3.82	0.657	0.657
25.04.2025		24										82.83	69.2	0.7	78.37	64.6	0.6	4.6	4.46	0.682	0.682
26.04.2025		24										80.9	68.2	0.7	75.43	63.5	0.6	4.7	5.47	0.732	0.732
27.04.2025		24										81.59	69	0.7	75.86	64.2	0.6	4.8	5.73	0.756	0.756
28.04.2025		24										84.5	69.3	0.7	79.34	64.7	0.6	4.6	5.16	0.732	0.732
29.04.2025		24										84.79	68.2	0.7	80.95	63.7	0.6	4.5	3.84	0.638	0.638
30.04.2025		24										82.4	69.2	0.7	77.98	64.4	0.6	4.8	4.42	0.683	0.683
01.05.2025		24										81.19	69.4	0.7	76.78	64.5	0.6	4.9	4.41	0.681	0.681
02.05.2025		24										84.44	70.3	0.7	79.59	65.5	0.6	4.8	4.85	0.722	0.722
03.05.2025		24										85.21	70.3	0.7	81.84	65.6	0.6	4.7	3.37	0.628	0.628
04.05.2025		24										85.92	70.1	0.7	81.92	65.5	0.6	4.6	4	0.664	0.664
05.05.2025		24										83.57	69.9	0.7	80.17	65.1	0.6	4.8	3.4	0.642	0.642
06.05.2025		24										82.71	69.7	0.7	78.91	65	0.6	4.7	3.8	0.65	0.65
07.05.2025		24										80.25	69.4	0.7	77.29	64.4	0.6	5	2.96	0.601	0.601
08.05.2025		24										81.61	69.8	0.7	78.2	64.9	0.6	4.9	3.41	0.63	0.63
09.05.2025		24										83.3	70	0.7	80.04	65.2	0.6	4.8	3.26	0.622	0.622
10.05.2025		24										83.98	70.3	0.7	80.44	65.5	0.6	4.8	3.54	0.647	0.647
11.05.2025		24										84.5	69.9	0.7	80.48	65.1	0.6	4.8	4.02	0.676	0.676
12.05.2025		24										85.71	70.1	0.7	82.11	65.4	0.6	4.7	3.6	0.65	0.65
13.05.2025		24										87.79	70.7	0.7	85.08	66.1	0.6	4.6	2.71	0.617	0.617
14.05.2025		24										87.9	70.8	0.7	85.17	66.2	0.6	4.6	2.73	0.612	0.612
15.05.2025		24										88.18	70.9	0.7	85.18	66.4	0.6	4.5	3	0.629	0.629
16.05.2025		24										87.75	70.8	0.7	85.33	66.2	0.6	4.6	2.42	0.581	0.581
17.05.2025		24										88.6	70.3	0.7	85.32	65.9	0.6	4.4	3.28	0.619	0.619
18.05.2025		24										87.87	70.5	0.7	80.53	66.2	0.6	4.3	7.34	0.881	0.881
19.05.2025		24										77.34	70.3	0.7	38.74	66.2	0.6	4.1	38.6	2.877	2.877
20.05.2025		24										84.46	73.5	0.7	81.96	68.6	0.6	4.9	2.5	0.619	0.619
21.05.2025		24										85.7	72.4	0.7	82.38	67.6	0.6	4.8	3.32	0.659	0.659
22.05.2025		24										84.34	72.9	0.7	81.57	67.9	0.6	5	2.77	0.632	0.632
Среднее												84.366	70.2	0.7	79.35	65.5	0.6	4.7	5.016		
Итого		720										2530.97			2380.49				150.48	22.097	22.097
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												2530.97			2380.49				150.48	22.097	22.097

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 7.10 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.05.26 11:12
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

