

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 33137
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.04.2025		24										67.56	69.4	0.7	43.8	53.8	0.7	15.6	23.76	2.332	2.332
24.04.2025		24										68.51	70.1	0.7	45.35	52.2	0.7	17.9	23.16	2.435	2.435
25.04.2025		24										65.63	69.1	0.7	43.73	51.1	0.7	18	21.9	2.3	2.3
26.04.2025		24										67.38	68.2	0.7	42.32	50.4	0.7	17.8	25.06	2.462	2.462
27.04.2025		24										72.05	69.1	0.7	42.56	51.6	0.7	17.5	29.49	2.783	2.783
28.04.2025		24										73.58	69.2	0.7	42.95	51.3	0.7	17.9	30.63	2.888	2.888
29.04.2025		24										67.19	68.2	0.7	44.01	51.4	0.7	16.8	23.18	2.32	2.32
30.04.2025		24										68.7	69.2	0.7	43.91	51.5	0.7	17.7	24.79	2.493	2.493
01.05.2025		24										67.21	69.6	0.7	43.4	51.4	0.7	18.2	23.81	2.447	2.447
02.05.2025		24										65.66	70.3	0.7	44.72	51.7	0.7	18.6	20.94	2.304	2.304
03.05.2025		24										71	70.3	0.7	44.3	53	0.7	17.3	26.7	2.643	2.643
04.05.2025		24										72.2	70.2	0.7	45.61	52.9	0.7	17.3	26.59	2.656	2.656
05.05.2025		24										69.44	70	0.7	44.59	52.3	0.7	17.7	24.85	2.529	2.529
06.05.2025		24										71.36	69.6	0.7	42.7	51.9	0.7	17.7	28.66	2.751	2.751
07.05.2025		24										78.56	69.5	0.7	38.71	50.6	0.7	18.9	39.85	3.501	3.501
08.05.2025		24										68.91	69.5	0.7	44.78	53.2	0.7	16.3	24.13	2.407	2.407
09.05.2025		24										66.62	70	0.7	44.62	51.7	0.7	18.3	22	2.357	2.357
10.05.2025		24										66.98	70.2	0.7	44.82	51.8	0.7	18.4	22.16	2.38	2.38
11.05.2025		24										73.14	69.9	0.7	44.9	52.5	0.7	17.4	28.24	2.755	2.755
12.05.2025		24										86.6	70.2	0.7	39.68	51.9	0.7	18.3	46.92	4.02	4.02
13.05.2025		24										69.81	70.6	0.7	47.28	53.7	0.7	16.9	22.53	2.39	2.39
14.05.2025		24										70.8	70.8	0.7	47.24	53.3	0.7	17.5	23.56	2.495	2.495
15.05.2025		24										69.76	70.9	0.7	47.27	53.3	0.7	17.6	22.49	2.426	2.426
16.05.2025		24										68.87	70.8	0.7	47.35	53.2	0.7	17.6	21.52	2.357	2.357
17.05.2025		24										69.46	70.3	0.7	47.38	53.1	0.7	17.2	22.08	2.367	2.367
18.05.2025		24										74.97	70.5	0.7	47.7	54.1	0.7	16.4	27.27	2.705	2.705
19.05.2025		24										74.01	70.4	0.7	46.5	53.1	0.7	17.3	27.51	2.741	2.741
20.05.2025		24										67	73.6	0.7	45.51	54.3	0.7	19.3	21.49	2.46	2.46
21.05.2025		24										71.99	72.8	0.7	45.67	53	0.7	19.8	26.32	2.82	2.82
22.05.2025		24										71	72.9	0.7	45.89	56.6	0.7	16.3	25.11	2.579	2.579
Среднее												70.532	70.2	0.7	44.642	52.5	0.7	17.6	25.89		
Итого		720										2115.95			1339.25				776.7	78.104	78.104
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												2115.95			1339.25				776.7	78.104	78.104

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 7.10 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.05.26 11:10
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

