

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""
Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ГВС]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
Номер прибора: 44611
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.04.2025		24										120.16	69.7	0.7	116.51	65.2	0.6	4.5	3.65	0.842	0.842
24.04.2025		24										118.46	70.1	0.7	114.53	65.3	0.6	4.8	3.93	0.87	0.87
25.04.2025		24										114.19	69.2	0.7	110.08	64.5	0.6	4.7	4.11	0.846	0.846
26.04.2025		24										111.03	68.3	0.7	106.44	63.4	0.6	4.9	4.59	0.861	0.861
27.04.2025		24										113.37	69.1	0.7	106.66	64.3	0.6	4.8	6.71	1.019	1.019
28.04.2025		24										116.07	69.4	0.7	111.65	64.7	0.6	4.7	4.42	0.851	0.851
29.04.2025		24										118.14	68.3	0.7	113.57	63.8	0.6	4.5	4.57	0.868	0.868
30.04.2025		24										114.87	69.3	0.7	109.85	64.5	0.6	4.8	5.02	0.915	0.915
01.05.2025		24										112.57	69.6	0.7	109.46	64.6	0.6	5	3.11	0.812	0.812
02.05.2025		24										116.39	70.4	0.7	113.53	65.5	0.6	4.9	2.86	0.797	0.797
03.05.2025		24										118.96	70.3	0.7	115.88	65.6	0.6	4.7	3.08	0.829	0.829
04.05.2025		24										120.14	70.2	0.7	114.86	65.7	0.6	4.5	5.28	0.948	0.948
05.05.2025		24										116.76	70.1	0.7	112.45	65.3	0.6	4.8	4.31	0.887	0.887
06.05.2025		24										114.9	69.8	0.7	110.88	65	0.6	4.8	4.02	0.859	0.859
07.05.2025		24										113.03	69.5	0.7	108.39	64.7	0.6	4.8	4.64	0.887	0.887
08.05.2025		24										112.77	69.9	0.7	109.97	65	0.6	4.9	2.8	0.796	0.796
09.05.2025		24										115.32	70.1	0.7	112.49	65.3	0.6	4.8	2.83	0.819	0.819
10.05.2025		24										116.7	70.4	0.7	112.83	65.6	0.6	4.8	3.87	0.875	0.875
11.05.2025		24										118.08	70	0.7	112.18	65.4	0.6	4.6	5.9	0.991	0.991
12.05.2025		24										118.67	70.3	0.7	115.52	65.5	0.6	4.8	3.15	0.813	0.813
13.05.2025		24										122.1	70.9	0.7	118.92	66.2	0.6	4.7	3.18	0.847	0.847
14.05.2025		24										122.34	70.9	0.7	119.19	66.3	0.6	4.6	3.15	0.857	0.857
15.05.2025		24										124.27	71.1	0.7	119.3	66.6	0.6	4.5	4.97	0.937	0.937
16.05.2025		24										122.06	71	0.7	119.26	66.3	0.6	4.7	2.8	0.819	0.819
17.05.2025		24										123.04	70.4	0.7	119.25	66	0.6	4.4	3.79	0.852	0.852
18.05.2025		24										124.93	70.7	0.7	119.71	66.3	0.6	4.4	5.22	0.97	0.97
19.05.2025		24										77.74	70.3	0.7	75.15	66.1	0.6	4.2	2.59	0.558	0.558
20.05.2025		24										125.81	74	0.7	120.33	72	0.6	2	5.48	0.674	0.674
21.05.2025		24										124.07	73	0.7	118.38	70.7	0.6	2.3	5.69	0.699	0.699
22.05.2025		24										123.54	73.4	0.7	116.96	70.6	0.6	2.8	6.58	0.814	0.814
Среднее												117.016	70.4	0.7	112.806	65.9	0.6	4.5	4.21		
Итого		720										3510.48			3384.18				126.3	25.412	25.412
Досчёт												0			0				0	0	0
Снятие												0			0				0	0	0
Сумма												3510.48			3384.18				126.3	25.412	25.412

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 7.10 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 0.0
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий:

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"""

Отчет принят : 2025.05.24 11:16
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

