

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 11, лит. А				Договор:	24214.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	1-й Рабфаковский пер, д. 11, лит. А ИТП				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67818								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;									
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33271					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32					КТПТР-05														
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32					КТПТР-05														
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25					ТПТ-15-2														
Циркуляционный ГВС (М4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,231					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,143				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,065				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 69,3					Gвент.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 26 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	133,25	120,16	13,09	70,91	70,74	0,17	5,80	3,90	9,06		9,06	9,27		9,27		70,56		4,90		0,64
24.05.2025	24,00	*	136,56	124,23	12,33	70,44	70,28	0,16	5,80	3,90	8,26		8,26	8,45		8,45		70,14		4,90		0,58
25.05.2025	24,00	*	131,68	118,01	13,67	69,97	69,79	0,18	5,80	3,90	9,68		9,68	9,90		9,90		69,70		4,90		0,68
26.05.2025	24,00	*	129,13	117,12	12,01	70,61	70,43	0,18	5,80	3,90	7,98		7,98	8,16		8,16		70,33		4,90		0,56
27.05.2025	24,00	*	130,45	117,46	12,99	71,16	70,98	0,18	5,80	3,90	8,96		8,96	9,17		9,17		70,90		4,90		0,64
28.05.2025	24,00	*	130,52	117,59	12,93	70,79	70,61	0,18	5,80	3,90	8,87		8,87	9,07		9,07		70,57		4,90		0,63
29.05.2025	24,00	*	129,44	116,91	12,53	70,81	70,64	0,17	5,80	3,90	8,47		8,47	8,67		8,67		70,49		4,90		0,60
30.05.2025	24,00	*	126,40	113,76	12,64	70,34	70,16	0,18	5,80	3,90	8,60		8,60	8,80		8,80		70,06		4,90		0,60
31.05.2025	24,00	*	123,94	112,56	11,38	70,55	70,37	0,18	5,80	3,90	7,31		7,31	7,47		7,47		70,13		4,90		0,51
01.06.2025	24,00	*	125,79	112,31	13,48	70,95	70,76	0,19	5,80	3,90	9,39		9,39	9,61		9,61		70,69		4,90		0,66
02.06.2025	24,00	*	123,33	111,04	12,29	71,07	70,90	0,17	5,80	3,90	8,20		8,20	8,39		8,39		70,56		4,90		0,58
03.06.2025	24,00	*	120,71	108,56	12,15	70,96	70,76	0,20	5,80	3,90	8,12		8,12	8,30		8,30		70,77		4,90		0,57
04.06.2025	24,00	*	123,72	111,34	12,38	70,52	70,33	0,19	5,80	3,90	8,32		8,32	8,51		8,51		70,27		4,90		0,59
05.06.2025	24,00	*	124,25	111,59	12,66	69,70	69,47	0,23	5,80	3,90	8,52		8,52	8,71		8,71		69,99		4,90		0,60
06.06.2025	24,00	*	124,09	111,81	12,28	70,25	70,06	0,19	5,80	3,90	8,22		8,22	8,40		8,40		70,16		4,90		0,58
07.06.2025	24,00	*	122,38	110,70	11,68	70,79	70,58	0,21	5,80	3,90	7,55		7,55	7,72		7,72		70,74		4,90		0,53
08.06.2025	24,00	*	121,87	108,91	12,96	70,99	70,78	0,21	5,80	3,90	8,81		8,81	9,01		9,01		70,97		4,90		0,63
09.06.2025	24,00	*	122,64	109,81	12,83	69,50	69,26	0,24	5,80	3,90	8,58		8,58	8,77		8,77		69,87		4,90		0,60
10.06.2025	24,00	*	123,33	111,15	12,18	70,97	70,77	0,20	5,80	3,90	7,96		7,96	8,15		8,15		70,80		4,90		0,56
11.06.2025	24,00	*	122,94	110,68	12,26	70,37	70,16	0,21	5,80	3,90	8,09		8,09	8,27		8,27		70,26		4,90		0,57
12.06.2025	24,00	*	123,40	110,93	12,47	71,15	70,94	0,21	5,80	3,90	8,26		8,26	8,45		8,45		71,08		4,90		0,59
13.06.2025	24,00	*	125,00	113,78	11,22	71,39	71,20	0,19	5,80	3,90	7,08		7,08	7,24		7,24		71,21		4,90		0,50
14.06.2025	24,00	*	122,82	110,84	11,98	70,69	70,50	0,19	5,80	3,90	7,86		7,86	8,04		8,04		70,45		4,90		0,55
15.06.2025	24,00	*	122,25	109,71	12,54	70,58	70,38	0,20	5,80	3,90	8,41		8,41	8,61		8,61		70,48		4,90		0,59
16.06.2025	24,00	*	123,39	111,39	12,00	71,16	70,98	0,18	5,80	3,90	7,95		7,95	8,13		8,13		70,86		4,90		0,56
17.06.2025	24,00	*	125,27	114,57	10,70	70,75	70,56	0,19	5,80	3,90	6,60		6,60	6,75		6,75		70,54		4,90		0,47
18.06.2025	24,00	*	125,27	113,38	11,89	71,01	70,82	0,19	5,80	3,90	7,78		7,78	7,96		7,96		70,95		4,90		0,55
19.06.2025	24,00	*	121,57	109,60	11,97	70,35	70,15	0,20	5,80	3,90	7,96		7,96	8,14		8,14		70,19		4,90		0,56
20.06.2025	24,00	*	123,24	112,07	11,17	70,90	70,72	0,18	5,80	3,90	7,10		7,10	7,26		7,26		70,53		4,90		0,50
21.06.2025	24,00	*	123,79	112,51	11,28	70,37	70,17	0,20	5,80	3,90	7,17		7,17	7,33		7,33		70,23		4,90		0,50
22.06.2025																						
Среднее	24,00		125,41	113,15	12,26	70,67	70,47	0,19	5,80	3,90	8,17		8,17	8,36		8,36		70,48		4,90		0,58
Итого	720,00		3762,42	3394,48	367,94						245,12		245,12	250,71		250,71						17,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	10982,6	10165,80	691,93		708,46			272,02	1861,42
22.06.2025	14876,6	13678,80	946,23		968,56			317,70	2605,42

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 14,43 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 259,07 м.куб.

24 час 0,58 Гкал

24 час 8,36 куб.м

документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

3,43 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя абонента

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации