

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: 2-й Рабфаковский пер., д. 3, лит. К			Договор:	24218.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	2-й Рабфаковский пер, д. 3, лит. К ИТП-1			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	67823		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028			Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-7;						
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 34094			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32			0,12	30			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32			0,12	30			КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25			0,068	17			ТПТ 15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2099						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0954						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 94,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 38,16			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	143,12	129,69	13,43	70,37	70,27	0,10	5,50	3,00	12,40		12,40	12,68		12,68		69,99		4,90		0,87
24.05.2025	24,00	*	146,08	133,09	12,99	69,91	69,82	0,09	5,60	3,10	11,98		11,98	12,25		12,25		69,58		4,90		0,83
25.05.2025	24,00	*	142,30	128,00	14,30	69,44	69,35	0,09	5,40	3,00	13,31		13,31	13,60		13,60		69,15		4,90		0,92
26.05.2025	24,00	*	138,22	126,17	12,05	70,04	69,92	0,12	5,30	3,00	11,24		11,24	11,49		11,49		69,73		4,90		0,78
27.05.2025	24,00	*	141,49	127,36	14,13	70,61	70,51	0,10	5,30	3,00	13,26		13,26	13,56		13,56		70,27		4,90		0,93
28.05.2025	24,00	*	141,75	129,08	12,67	70,26	70,16	0,10	5,40	3,00	11,87		11,87	12,13		12,13		69,93		4,90		0,83
29.05.2025	24,00	*	142,39	128,34	14,05	70,31	70,21	0,10	5,40	3,00	13,27		13,27	13,57		13,57		70,02		4,90		0,93
30.05.2025	24,00	*	136,96	125,24	11,72	69,81	69,70	0,11	5,30	3,00	10,93		10,93	11,18		11,18		69,53		4,90		0,76
31.05.2025	24,00	*	135,48	123,21	12,27	70,00	69,90	0,10	5,20	3,10	11,58		11,58	11,83		11,83		69,59		4,90		0,81
01.06.2025	24,00	*	138,19	124,59	13,60	70,38	70,27	0,11	5,30	3,10	12,90		12,90	13,19		13,19		70,02		4,90		0,90
02.06.2025	24,00	*	134,52	122,29	12,23	70,51	70,41	0,10	5,20	3,10	11,69		11,69	11,95		11,95		70,03		4,90		0,82
03.06.2025	24,00	*	135,14	119,92	15,22	70,41	70,30	0,11	5,10	3,10	14,73		14,73	15,06		15,06		70,10		4,90		1,03
04.06.2025	24,00	*	134,07	123,04	11,03	69,96	69,85	0,11	5,30	3,10	10,55		10,55	10,79		10,79		69,66		4,90		0,74
05.06.2025	24,00	*	135,28	123,52	11,76	69,17	69,03	0,14	5,40	3,20	11,21		11,21	11,45		11,45		69,25		4,90		0,78
06.06.2025	24,00	*	135,74	123,59	12,15	69,72	69,61	0,11	5,40	3,20	11,62		11,62	11,88		11,88		69,46		4,90		0,81
07.06.2025	24,00	*	134,79	121,94	12,85	70,27	70,14	0,13	5,30	3,20	12,31		12,31	12,59		12,59		70,21		4,90		0,86
08.06.2025	24,00	*	134,36	121,98	12,38	70,46	70,33	0,13	5,30	3,10	11,87		11,87	12,14		12,14		70,36		4,90		0,84
09.06.2025	24,00	*	133,87	121,73	12,14	68,99	68,82	0,17	5,30	3,20	11,65		11,65	11,91		11,91		69,26		4,90		0,81
10.06.2025	24,00	*	134,21	122,56	11,65	70,44	70,30	0,14	5,30	3,20	11,10		11,10	11,35		11,35		70,27		4,90		0,78
11.06.2025	24,00	*	133,81	122,13	11,68	69,82	69,69	0,13	5,30	3,20	11,12		11,12	11,36		11,36		69,69		4,90		0,78
12.06.2025	24,00	*	135,26	122,52	12,74	70,62	70,46	0,16	5,30	3,20	12,19		12,19	12,46		12,46		70,67		4,90		0,86
13.06.2025	24,00	*	137,10	124,27	12,83	70,87	70,74	0,13	5,40	3,20	12,32		12,32	12,60		12,60		70,64		4,90		0,87
14.06.2025	24,00	*	132,93	121,92	11,01	70,14	70,02	0,12	5,30	3,20	10,54		10,54	10,78		10,78		69,69		4,90		0,74
15.06.2025	24,00	*	132,76	121,18	11,58	70,04	69,91	0,13	5,30	3,20	11,10		11,10	11,35		11,35		69,90		4,90		0,78
16.06.2025	24,00	*	135,29	122,40	12,89	70,63	70,52	0,11	5,30	3,20	12,40		12,40	12,68		12,68		70,28		4,90		0,87
17.06.2025	24,00	*	137,35	124,51	12,84	70,23	70,13	0,10	5,40	3,20	12,31		12,31	12,59		12,59		69,88		4,90		0,86
18.06.2025	24,00	*	136,74	124,07	12,67	70,51	70,39	0,12	5,40	3,20	12,14		12,14	12,42		12,42		70,34		4,90		0,85
19.06.2025	24,00	*	133,09	120,40	12,69	69,82	69,69	0,13	5,20	3,20	12,17		12,17	12,44		12,44		69,67		4,90		0,85
20.06.2025	24,00	*	134,66	122,55	12,11	70,33	70,21	0,12	5,30	3,20	11,63		11,63	11,89		11,89		69,97		4,90		0,81
21.06.2025	24,00	*	134,65	123,18	11,47	69,83	69,70	0,13	5,40	3,20	11,00		11,00	11,25		11,25		69,63		4,90		0,77
22.06.2025	24,00	*	135,44	122,31	13,13	70,20	70,06	0,14	5,30	3,20	12,67		12,67	12,95		12,95		69,96		4,90		0,89
Среднее	24,00		136,68	124,09	12,59	70,13	70,01	0,12	5,33	3,13	11,97		11,97	12,24		12,24		69,89		4,90		0,84
Итого	744,00		4237,04	3846,78	390,26						371,06		371,06	379,37		379,37						25,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	18531,1	16321,70	1663,13		1705,99			819,39	2868,60
23.06.2025	22910,4	20296,50	2047,43		2098,92			875,28	3636,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 20,94 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 379,37 м.куб.

0 час
0 час
0 час
Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО
5,02 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Представитель теплоснабжающей организации
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D