

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №2752							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплототр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.05.25	24,00	-	202,49	195,05	7,44	70,19	67,60	2,59	0,78	0,29	85,41	-	85,41	87,34	-	87,34	-	70,21	-	0,49	-	1,05
24.05.25	24,00	-	207,75	200,67	7,08	69,70	67,17	2,53	0,78	0,29	87,38	-	87,38	89,34	-	89,34	-	69,72	-	0,49	-	1,02
25.05.25	24,00	-	200,48	192,60	7,88	69,35	66,77	2,58	0,78	0,29	84,81	-	84,81	86,69	-	86,69	-	69,36	-	0,49	-	1,06
26.05.25	24,00	-	196,49	189,00	7,49	69,83	67,11	2,72	0,78	0,29	83,04	-	83,04	84,90	-	84,90	-	69,84	-	0,49	-	1,06
27.05.25	24,00	-	201,37	193,69	7,67	70,33	67,69	2,64	0,78	0,29	85,06	-	85,06	86,99	-	86,99	-	70,34	-	0,49	-	1,07
28.05.25	24,00	-	202,24	193,94	8,30	70,16	67,54	2,62	0,78	0,29	85,75	-	85,75	87,69	-	87,69	-	70,19	-	0,49	-	1,11
29.05.25	24,00	-	199,65	193,02	6,63	70,16	67,57	2,60	0,78	0,29	84,00	-	84,00	85,90	-	85,90	-	70,19	-	0,49	-	0,99
30.05.25	24,00	-	187,85	181,21	6,64	69,60	66,91	2,69	0,78	0,29	79,20	-	79,20	80,97	-	80,97	-	69,63	-	0,49	-	0,97
31.05.25	24,00	-	178,47	170,69	7,78	69,86	67,05	2,81	0,78	0,29	75,84	-	75,84	77,55	-	77,55	-	69,87	-	0,49	-	1,04
01.06.25	24,00	-	180,23	172,93	7,30	70,20	67,26	2,93	0,78	0,29	76,27	-	76,27	78,00	-	78,00	-	70,20	-	0,49	-	1,04
02.06.25	24,00	-	174,03	167,34	6,70	70,41	67,40	3,01	0,78	0,29	73,46	-	73,46	75,13	-	75,13	-	70,40	-	0,49	-	0,99
03.06.25	24,00	-	171,65	163,44	8,21	70,24	67,20	3,04	0,78	0,29	73,07	-	73,07	74,72	-	74,72	-	70,25	-	0,49	-	1,09
04.06.25	24,00	-	183,08	174,82	8,25	69,83	67,00	2,83	0,78	0,29	77,68	-	77,68	79,42	-	79,42	-	69,85	-	0,49	-	1,09
05.06.25	24,00	-	182,78	175,23	7,56	68,93	66,18	2,76	0,78	0,29	77,33	-	77,33	79,03	-	79,03	-	68,96	-	0,49	-	1,02
06.06.25	24,00	-	182,10	175,62	6,48	69,55	66,77	2,78	0,78	0,29	76,54	-	76,54	78,24	-	78,24	-	69,56	-	0,49	-	0,96
07.06.25	24,00	-	180,63	174,14	6,48	70,14	67,31	2,83	0,78	0,29	75,93	-	75,93	77,65	-	77,65	-	70,16	-	0,49	-	0,97
08.06.25	24,00	-	179,59	172,01	7,58	70,23	67,37	2,85	0,78	0,29	75,92	-	75,92	77,64	-	77,64	-	70,25	-	0,49	-	1,04
09.06.25	24,00	-	179,63	172,29	7,34	68,81	65,97	2,84	0,78	0,29	75,84	-	75,84	77,49	-	77,49	-	68,83	-	0,49	-	1,01
10.06.25	24,00	-	182,28	175,06	7,22	70,29	67,37	2,92	0,78	0,29	76,90	-	76,90	78,65	-	78,65	-	70,31	-	0,49	-	1,04
11.06.25	24,00	-	183,24	175,26	7,98	69,70	66,84	2,86	0,78	0,29	77,58	-	77,58	79,31	-	79,31	-	69,72	-	0,49	-	1,07
12.06.25	24,00	-	184,28	176,40	7,88	70,40	67,51	2,89	0,78	0,29	77,95	-	77,95	79,73	-	79,73	-	70,42	-	0,49	-	1,08
13.06.25	24,00	-	186,13	180,44	5,69	70,73	67,87	2,86	0,78	0,29	77,82	-	77,82	79,61	-	79,61	-	70,73	-	0,49	-	0,94
14.06.25	24,00	-	182,12	176,58	5,53	70,01	67,17	2,84	0,78	0,29	76,10	-	76,10	77,82	-	77,82	-	70,01	-	0,49	-	0,91
15.06.25	24,00	-	181,17	174,47	6,70	69,88	67,08	2,80	0,78	0,29	76,20	-	76,20	77,91	-	77,91	-	69,89	-	0,49	-	0,97
16.06.25	24,00	-	183,23	177,02	6,20	70,45	67,66	2,79	0,78	0,29	76,80	-	76,80	78,55	-	78,55	-	70,45	-	0,49	-	0,95
17.06.25		-																				
18.06.25		-																				
19.06.25		-																				
20.06.25		-																				
21.06.25		-																				
22.06.25		-																				
Среднее	24,00	-	186,92	179,72	7,20	69,96	67,17	2,78	0,78	0,29	78,88	-	78,88	80,65	-	80,65	-	69,97	-	0,49	0,00	1,02
Итого	600,00	-	4672,96	4492,93	180,04	-	-	-	-	-	1971,88	-	1971,88	2016,25	-	2016,25	-	-	-	-	-	25,53

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	16.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 6,12 Гкал
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: **144** час 44,08 м3
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C -3,08 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 28,57 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 227,29 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/ _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.06.25 12:31 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	26.06.25 14:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D