

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор: 9136.038.1 от 01.10.2008  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 4

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №253411		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подаяющ.тр.(М1): № 519279	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51063Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 519322	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 51063Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 518844	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4056	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.347		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.1958	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	
23.05.25	24,00	-	89,31	80,16	9,15	67,96	61,67	6,29	0,69	0,49	36,00	-	36,00	36,76	-	36,76	-	67,88	-	-	-	1,13
24.05.25	24,00	-	91,81	82,39	9,42	67,62	61,45	6,17	0,69	0,49	37,08	-	37,08	37,84	-	37,84	-	67,54	-	-	-	1,15
25.05.25	24,00	-	89,06	78,54	10,52	67,04	60,78	6,26	0,69	0,49	36,76	-	36,76	37,53	-	37,53	-	66,94	-	-	-	1,20
26.05.25	24,00	-	88,70	77,51	11,19	67,63	61,15	6,48	0,69	0,49	37,02	-	37,02	37,80	-	37,80	-	67,55	-	-	-	1,26
27.05.25	24,00	-	89,46	79,08	10,38	68,24	61,76	6,48	0,69	0,49	36,70	-	36,70	37,47	-	37,47	-	68,16	-	-	-	1,22
28.05.25	24,00	-	89,81	79,55	10,26	67,90	61,59	6,31	0,69	0,49	36,81	-	36,81	37,59	-	37,59	-	67,82	-	-	-	1,20
29.05.25	24,00	-	89,15	78,78	10,37	67,97	61,67	6,30	0,69	0,49	36,62	-	36,62	37,39	-	37,39	-	67,89	-	-	-	1,21
30.05.25	24,00	-	83,64	74,68	8,96	67,40	60,96	6,44	0,69	0,49	33,76	-	33,76	34,48	-	34,48	-	67,31	-	-	-	1,09
31.05.25	24,00	-	81,03	72,27	8,76	67,44	60,75	6,69	0,69	0,49	32,76	-	32,76	33,45	-	33,45	-	67,34	-	-	-	1,08
01.06.25	24,00	-	84,33	73,07	11,26	67,85	60,98	6,87	0,69	0,49	35,45	-	35,45	36,16	-	36,16	-	67,76	-	-	-	1,27
02.06.25	24,00	-	80,35	70,48	9,87	67,85	61,01	6,84	0,69	0,49	33,08	-	33,08	33,81	-	33,81	-	67,72	-	-	-	1,16
03.06.25	24,00	-	79,57	70,06	9,51	67,78	60,85	6,93	0,69	0,49	32,63	-	32,63	33,31	-	33,31	-	67,68	-	-	-	1,14
04.06.25	24,00	-	82,82	72,97	9,85	67,47	60,76	6,71	0,69	0,49	33,88	-	33,88	34,58	-	34,58	-	67,39	-	-	-	1,16
05.06.25	24,00	-	82,68	73,11	9,57	66,84	60,30	6,54	0,69	0,49	33,62	-	33,62	34,31	-	34,31	-	66,82	-	-	-	1,12
06.06.25	24,00	-	81,75	73,05	8,70	67,29	60,71	6,58	0,69	0,49	32,75	-	32,75	33,42	-	33,42	-	67,21	-	-	-	1,07
07.06.25	24,00	-	80,38	72,24	8,14	67,70	61,00	6,70	0,69	0,49	31,90	-	31,90	32,58	-	32,58	-	67,64	-	-	-	1,04
08.06.25	24,00	-	82,31	71,29	11,02	67,92	61,11	6,81	0,69	0,49	34,40	-	34,40	35,13	-	35,13	-	67,92	-	-	-	1,24
09.06.25	24,00	-	77,86	68,66	9,20	66,46	59,88	6,58	0,69	0,49	33,19	-	33,19	33,89	-	33,89	-	66,54	-	-	-	1,06
10.06.25	24,00	-	82,32	72,49	9,83	67,82	61,03	6,79	0,69	0,49	33,53	-	33,53	34,25	-	34,25	-	67,75	-	-	-	1,16
11.06.25	24,00	-	80,28	72,16	8,12	67,30	60,60	6,70	0,69	0,49	31,76	-	31,76	32,41	-	32,41	-	67,22	-	-	-	1,03
12.06.25	24,00	-	80,60	72,92	7,68	68,06	61,28	6,78	0,69	0,49	31,56	-	31,56	32,22	-	32,22	-	68,01	-	-	-	1,02
13.06.25	24,00	-	82,01	73,65	8,36	68,26	61,56	6,70	0,69	0,49	32,48	-	32,48	33,17	-	33,17	-	68,18	-	-	-	1,07
14.06.25	24,00	-	80,53	72,08	8,45	67,58	60,90	6,68	0,69	0,49	32,12	-	32,12	32,79	-	32,79	-	67,48	-	-	-	1,06
15.06.25	24,00	-	79,94	71,61	8,33	67,54	60,81	6,73	0,69	0,49	31,80	-	31,80	32,47	-	32,47	-	67,49	-	-	-	1,05
16.06.25	24,00	-	82,48	73,06	9,42	68,16	61,53	6,63	0,69	0,49	33,41	-	33,41	34,12	-	34,12	-	68,05	-	-	-	1,13
17.06.25	24,00	-	82,48	74,26	8,22	67,78	61,26	6,52	0,69	0,49	32,58	-	32,58	33,27	-	33,27	-	67,71	-	-	-	1,05
18.06.25	24,00	-	82,68	73,48	9,20	68,05	61,50	6,55	0,69	0,49	32,94	-	32,94	33,62	-	33,62	-	67,97	-	-	-	1,11
19.06.25	24,00	-	77,99	68,99	9,00	67,17	60,50	6,67	0,69	0,49	30,67	-	30,67	31,30	-	31,30	-	67,08	-	-	-	1,07
20.06.25	24,00	-	78,29	60,78	17,51	67,65	60,74	6,91	0,69	0,49	26,84	-	26,84	27,41	-	27,41	-	67,53	-	-	-	1,61
21.06.25	24,00	-	77,83	70,52	7,31	67,20	60,48	6,72	0,69	0,49	29,97	-	29,97	30,61	-	30,61	-	67,11	-	-	-	0,97
22.06.25	24,00	-	79,38	69,70	9,68	67,47	60,63	6,84	0,69	0,49	31,99	-	31,99	32,65	-	32,65	-	67,39	-	-	-	1,13
Среднее	24,00	-	82,93	73,34	9,59	67,63	61,01	6,62	0,69	0,49	33,42	-	33,42	34,12	-	34,12	-	67,55	-	-	0,00	1,14
Итого	744,00	-	2570,83	2273,59	297,24	-	-	-	-	-	1036,06	-	1036,06	1057,79	-	1057,79	-	-	-	-	-	35,23

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25									
	22.06.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °С  
 Корректировка на температуру холодной воды: 13,53 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 31,12 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 303,31 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: b4e6e205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.06.25 12:31 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944dae

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.06.25 14:35 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР