

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025
за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 5

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208238		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(М1): № 522858	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 522766	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 521820	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):, Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплотпр-е
Дата	Ти ч	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ. Гкал
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподп м3	T3 °C	T4 °C	P3 МПа	P4 МПа	
23.05.25	24,00	-	159,49	147,83	11,66	70,83	65,75	5,08	0,69	0,49	62,58	-	62,58	64,00	-	64,00	-	70,78	-	-	-	1,59
24.05.25	24,00	-	163,13	151,97	11,16	70,37	65,43	4,94	0,69	0,49	63,59	-	63,59	65,03	-	65,03	-	70,33	-	-	-	1,54
25.05.25	24,00	-	157,49	145,26	12,23	69,88	64,87	5,01	0,69	0,49	62,20	-	62,20	63,57	-	63,57	-	69,83	-	-	-	1,59
26.05.25	24,00	-	154,02	143,48	10,54	70,53	65,27	5,26	0,69	0,49	59,89	-	59,89	61,26	-	61,26	-	70,50	-	-	-	1,51
27.05.25	24,00	-	158,84	146,74	12,10	71,04	65,88	5,16	0,69	0,49	62,53	-	62,53	63,95	-	63,95	-	71,00	-	-	-	1,62
28.05.25	24,00	-	158,05	147,16	10,89	70,72	65,66	5,06	0,69	0,49	61,83	-	61,83	63,21	-	63,21	-	70,69	-	-	-	1,52
29.05.25	24,00	-	156,86	146,00	10,86	70,76	65,73	5,03	0,69	0,49	61,41	-	61,41	62,83	-	62,83	-	70,72	-	-	-	1,51
30.05.25	24,00	-	146,08	136,68	9,40	70,28	65,10	5,18	0,69	0,49	56,77	-	56,77	58,03	-	58,03	-	70,25	-	-	-	1,38
31.05.25	24,00	-	140,96	129,65	11,31	70,51	65,02	5,49	0,69	0,49	55,86	-	55,86	57,17	-	57,17	-	70,45	-	-	-	1,51
01.06.25	24,00	-	141,01	131,41	9,60	70,92	65,12	5,80	0,69	0,49	54,78	-	54,78	56,04	-	56,04	-	70,87	-	-	-	1,45
02.06.25	24,00	-	135,36	125,82	9,54	71,03	65,19	5,84	0,69	0,49	52,63	-	52,63	53,84	-	53,84	-	70,96	-	-	-	1,42
03.06.25	24,00	-	135,20	125,57	9,63	70,97	65,12	5,85	0,69	0,49	52,66	-	52,66	53,89	-	53,89	-	70,93	-	-	-	1,42
04.06.25	24,00	-	142,93	132,83	10,10	70,49	64,95	5,54	0,69	0,49	55,42	-	55,42	56,68	-	56,68	-	70,45	-	-	-	1,45
05.06.25	24,00	-	143,47	133,43	10,04	69,70	64,32	5,38	0,69	0,49	55,82	-	55,82	57,06	-	57,06	-	69,71	-	-	-	1,42
06.06.25	24,00	-	142,04	133,35	8,69	70,25	64,83	5,42	0,69	0,49	54,55	-	54,55	55,78	-	55,78	-	70,21	-	-	-	1,34
07.06.25	24,00	-	141,57	132,00	9,57	70,75	65,27	5,48	0,69	0,49	54,82	-	54,82	56,09	-	56,09	-	70,72	-	-	-	1,40
08.06.25	24,00	-	140,87	130,43	10,44	70,95	65,43	5,52	0,69	0,49	55,04	-	55,04	56,32	-	56,32	-	70,93	-	-	-	1,47
09.06.25	24,00	-	140,55	131,02	9,53	69,52	64,12	5,40	0,69	0,49	54,53	-	54,53	55,71	-	55,71	-	69,54	-	-	-	1,38
10.06.25	24,00	-	142,67	133,13	9,54	70,96	65,38	5,58	0,69	0,49	55,20	-	55,20	56,48	-	56,48	-	70,93	-	-	-	1,43
11.06.25	24,00	-	142,49	133,41	9,08	70,37	64,89	5,48	0,69	0,49	54,85	-	54,85	56,10	-	56,10	-	70,35	-	-	-	1,38
12.06.25	24,00	-	143,90	135,00	8,90	71,13	65,63	5,50	0,69	0,49	55,21	-	55,21	56,51	-	56,51	-	71,10	-	-	-	1,38
13.06.25	24,00	-	145,35	136,70	8,65	71,36	65,92	5,44	0,69	0,49	55,65	-	55,65	56,95	-	56,95	-	71,31	-	-	-	1,36
14.06.25	24,00	-	142,14	133,69	8,45	70,66	65,24	5,42	0,69	0,49	54,41	-	54,41	55,65	-	55,65	-	70,60	-	-	-	1,33
15.06.25	24,00	-	142,76	132,34	10,42	70,56	65,20	5,36	0,69	0,49	55,65	-	55,65	56,95	-	56,95	-	70,53	-	-	-	1,45
16.06.25	24,00	-	143,01	134,16	8,85	71,15	65,80	5,35	0,69	0,49	54,95	-	54,95	56,20	-	56,20	-	71,10	-	-	-	1,35
17.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
18.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
19.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
20.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
21.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
22.06.25	24,00	-																-	-	-	-	
Среднее	24,00	-	146,41	136,36	10,05	70,63	65,24	5,38	0,69	0,49	56,91	-	56,91	58,21	-	58,21	-	70,59	-	-	0,00	1,45
Итого	600,00	-	3660,24	3409,06	251,18	-	-	-	-	-	1422,83	-	1422,83	1455,30	-	1455,30	-	-	-	-	-	36,19

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.05.25							-	-	-
	16.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час
Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: **144** час
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

8,7 Гкал
61,53 м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
13.53 °C
-4,30 Гкал
40,59 Гкал
312,84 м3
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D