

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 9  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207225		Режим (схема):		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 13.53	
Подающ.тр.(M1): № 521548	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25686Г	Преобр.давления: №					
Обратн.тр.(M2): № 522791	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25686Х	Преобр.давления: №					
Тр. ГВС(M3): № 518950	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3870	Преобр.давления: №					
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №					
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №					
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						Общее теплопотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	м3	°C	°C	МПа	
23.05.25	24,00	-	144,73	133,54	11,19	70,80	66,09	4,71	0,69	0,49	79,83	-	79,83	81,67	-	81,67	-	70,65	-	-	-	1,42
24.05.25	24,00	-	147,48	137,35	10,13	70,34	65,74	4,60	0,69	0,49	80,80	-	80,80	82,64	-	82,64	-	70,20	-	-	-	1,35
25.05.25	24,00	-	143,99	130,95	13,04	69,85	65,32	4,53	0,69	0,49	80,38	-	80,38	82,16	-	82,16	-	69,70	-	-	-	1,51
26.05.25	24,00	-	140,83	129,39	11,44	70,51	65,66	4,85	0,69	0,49	77,98	-	77,98	79,75	-	79,75	-	70,37	-	-	-	1,44
27.05.25	24,00	-	143,62	132,58	11,04	71,02	66,27	4,75	0,69	0,49	79,24	-	79,24	81,08	-	81,08	-	70,88	-	-	-	1,42
28.05.25	24,00	-	143,96	132,59	11,37	70,69	66,01	4,68	0,69	0,49	79,22	-	79,22	81,03	-	81,03	-	70,54	-	-	-	1,43
29.05.25	24,00	-	142,65	131,37	11,28	70,72	66,08	4,64	0,69	0,49	78,47	-	78,47	80,26	-	80,26	-	70,57	-	-	-	1,42
30.05.25	24,00	-	132,69	122,79	9,90	70,26	65,44	4,82	0,69	0,49	72,71	-	72,71	74,34	-	74,34	-	70,11	-	-	-	1,29
31.05.25	24,00	-	127,95	116,58	11,37	70,47	65,35	5,12	0,69	0,49	70,81	-	70,81	72,43	-	72,43	-	70,31	-	-	-	1,40
01.06.25	24,00	-	129,31	118,36	10,95	70,89	65,60	5,29	0,69	0,49	71,64	-	71,64	73,25	-	73,25	-	70,73	-	-	-	1,41
02.06.25	24,00	-	124,11	113,21	10,90	70,99	65,56	5,43	0,69	0,49	69,17	-	69,17	70,76	-	70,76	-	70,82	-	-	-	1,40
03.06.25	24,00	-	123,58	113,12	10,46	70,93	65,54	5,39	0,69	0,49	68,68	-	68,68	70,24	-	70,24	-	70,78	-	-	-	1,36
04.06.25	24,00	-	131,01	119,90	11,11	70,45	65,32	5,13	0,69	0,49	72,99	-	72,99	74,62	-	74,62	-	70,31	-	-	-	1,40
05.06.25	24,00	-	131,34	120,10	11,24	69,68	64,68	5,00	0,69	0,49	73,18	-	73,18	74,82	-	74,82	-	69,57	-	-	-	1,39
06.06.25	24,00	-	130,72	119,91	10,81	70,23	65,16	5,07	0,69	0,49	72,57	-	72,57	74,18	-	74,18	-	70,10	-	-	-	1,37
07.06.25	24,00	-	129,06	118,84	10,22	70,72	65,56	5,16	0,69	0,49	71,26	-	71,26	72,89	-	72,89	-	70,59	-	-	-	1,34
08.06.25	24,00	-	128,98	117,16	11,82	70,92	65,83	5,09	0,69	0,49	71,79	-	71,79	73,46	-	73,46	-	70,79	-	-	-	1,44
09.06.25	24,00	-	127,45	117,99	9,46	69,49	64,40	5,09	0,69	0,49	70,01	-	70,01	71,59	-	71,59	-	69,37	-	-	-	1,27
10.06.25	24,00	-	129,24	119,88	9,36	70,90	65,70	5,20	0,69	0,49	70,80	-	70,80	72,41	-	72,41	-	70,75	-	-	-	1,29
11.06.25	24,00	-	130,52	119,77	10,75	70,35	65,21	5,14	0,69	0,49	72,04	-	72,04	73,66	-	73,66	-	70,23	-	-	-	1,38
12.06.25	24,00	-	131,94	121,19	10,75	71,11	65,93	5,18	0,69	0,49	72,96	-	72,96	74,62	-	74,62	-	70,98	-	-	-	1,40
13.06.25	24,00	-	131,79	122,96	8,83	71,31	66,15	5,16	0,69	0,49	71,97	-	71,97	73,62	-	73,62	-	71,17	-	-	-	1,27
14.06.25	24,00	-	130,58	119,95	10,63	70,62	65,54	5,08	0,69	0,49	72,10	-	72,10	73,74	-	73,74	-	70,47	-	-	-	1,36
15.06.25	24,00	-	129,54	119,12	10,42	70,52	65,53	4,99	0,69	0,49	71,45	-	71,45	73,07	-	73,07	-	70,38	-	-	-	1,33
16.06.25	24,00	-	129,97	120,72	9,25	71,11	66,08	5,03	0,69	0,49	71,13	-	71,13	72,81	-	72,81	-	70,96	-	-	-	1,27
17.06.25	24,00	-																				
18.06.25	24,00	-																				
19.06.25	24,00	-																				
20.06.25	24,00	-																				
21.06.25	24,00	-																				
22.06.25	24,00	-																				
Среднее	24,00	-	133,48	122,77	10,71	70,60	65,59	5,01	0,69	0,49	73,73	-	73,73	75,40	-	75,40	-	70,45	-	-	0,00	1,37
Итого	600,00	-	3337,04	3069,32	267,72	-	-	-	-	-	1843,18	-	1843,18	1885,10	-	1885,10	-	-	-	-	-	34,35

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.05.25							-	-
	16.06.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **144** час 8,22 Гкал  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **144** час 65,57 м3  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 13.53 °C -4,58 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 37,99 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 338,25 м3  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Тензор"

Идентификатор: b4e6e205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

---

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.06.25** 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.06.25** 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР