

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю				Договор:	38379.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132575			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					12.08.2025				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207262					расходомер:					Gmin=					Термопреобр.:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-32-B1					0,067					30				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-32-B1					0,067					30				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-B1					0,067					30				
Циркуляционный ГВС (M4)					ПРЭМ-20-B1					0,027					12				
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,205					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 61,5					Gвент.= 0					Gтех.= 0				
															Qгвс.= 0,1214				
															Qгвс.ср.= 0,0552				
															Gгвс.= 22,08				
															Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00		161,98	157,54	4,44	69,41	66,03	3,38	6,80	4,90	104,60	97,98	6,62	106,93	99,90	7,03		69,33	64,55	5,80	4,90	0,93
24.05.2025	24,00		166,37	162,19	4,18	68,96	65,66	3,30	6,80	4,90	107,17	100,90	6,27	109,55	102,84	6,71		68,88	64,23	5,80	4,90	0,90
25.05.2025	24,00		160,31	154,68	5,63	68,58	65,22	3,36	6,80	4,90	103,82	96,16	7,66	106,04	97,94	8,10		68,50	63,74	5,80	4,90	0,98
26.05.2025	24,00		158,38	153,22	5,16	68,99	65,49	3,50	6,80	4,90	102,50	95,25	7,25	104,73	97,07	7,66		68,91	63,96	5,80	4,90	0,97
27.05.2025	24,00	*	81,34	82,85	-1,51	67,95	64,28	3,67	6,80	4,90	55,05	47,54	7,51	56,17	48,44	7,73		67,27	63,52	5,80	4,90	0,68
28.05.2025	24,00		163,42	158,99	4,43	68,96	65,62	3,34	6,80	4,90	105,73	98,98	6,75	108,03	100,87	7,16		68,88	64,17	5,80	4,90	0,94
29.05.2025	24,00		162,55	158,23	4,32	69,13	65,86	3,27	6,80	4,90	105,06	98,55	6,51	107,35	100,43	6,92		69,05	64,43	5,80	4,90	0,91
30.05.2025	24,00		148,28	143,95	4,33	68,64	65,13	3,51	6,80	4,90	95,86	89,65	6,21	97,92	91,36	6,56		68,56	63,60	5,80	4,90	0,87
31.05.2025	24,00		138,78	134,65	4,13	68,83	65,03	3,80	6,80	4,90	89,71	83,88	5,83	91,65	85,43	6,22		68,74	63,35	5,80	4,90	0,86
01.06.2025	24,00		140,76	135,51	5,25	69,22	65,31	3,91	6,80	4,90	91,37	84,28	7,09	93,36	85,88	7,48		69,13	63,56	5,80	4,90	0,96
02.06.2025	24,00		132,63	127,62	5,01	69,35	65,29	4,06	6,80	4,90	86,03	79,32	6,71	87,91	80,83	7,08		69,26	63,47	5,80	4,90	0,93
03.06.2025	24,00		133,02	128,59	4,43	69,33	65,31	4,02	6,80	4,90	86,00	80,00	6,00	87,92	81,49	6,43		69,24	63,52	5,80	4,90	0,88
04.06.2025	24,00		145,57	140,46	5,11	68,99	65,28	3,71	6,80	4,90	94,29	87,43	6,86	96,35	89,06	7,29		68,91	63,63	5,80	4,90	0,94
05.06.2025	24,00		144,58	140,28	4,30	68,18	64,56	3,62	6,80	4,90	93,47	87,30	6,17	95,47	88,91	6,56		68,10	62,96	5,80	4,90	0,87
06.06.2025	24,00		144,38	140,08	4,30	68,77	65,13	3,64	6,80	4,90	93,20	87,18	6,02	95,24	88,81	6,43		68,69	63,52	5,80	4,90	0,87
07.06.2025	24,00		143,66	139,17	4,49	69,30	65,59	3,71	6,80	4,90	92,81	86,53	6,28	94,87	88,20	6,67		69,22	63,95	5,80	4,90	0,89
08.06.2025	24,00		141,92	137,34	4,58	69,42	65,64	3,78	6,80	4,90	91,76	85,44	6,32	93,76	87,09	6,67		69,35	63,96	5,80	4,90	0,90
09.06.2025	24,00		141,76	136,29	5,47	68,02	64,31	3,71	6,80	4,90	91,96	84,66	7,30	93,91	86,23	7,68		67,95	62,67	5,80	4,90	0,94
10.06.2025	24,00		144,15	140,04	4,11	69,24	65,48	3,76	6,80	4,90	92,98	87,17	5,81	95,06	88,79	6,27		69,16	63,80	5,80	4,90	0,87
11.06.2025	24,00		143,28	138,62	4,66	68,67	64,95	3,72	6,80	4,90	92,65	86,19	6,46	94,66	87,82	6,84		68,59	63,30	5,80	4,90	0,90
12.06.2025	24,00		144,77	140,79	3,98	69,43	65,70	3,73	6,80	4,90	93,36	87,51	5,85	95,43	89,18	6,25		69,35	64,04	5,80	4,90	0,87
13.06.2025	24,00		146,24	142,41	3,83	69,80	66,09	3,71	6,80	4,90	94,17	88,55	5,62	96,26	90,25	6,01		69,72	64,45	5,80	4,90	0,86
14.06.2025	24,00		142,71	138,95	3,76	69,14	65,42	3,72	6,80	4,90	91,95	86,42	5,53	93,94	88,04	5,90		69,06	63,78	5,80	4,90	0,84
15.06.2025	24,00		142,40	137,11	5,29	69,05	65,35	3,70	6,80	4,90	92,14	85,15	6,99	94,15	86,79	7,36		68,97	63,70	5,80	4,90	0,93
16.06.2025	24,00		144,60	140,52	4,08	69,65	66,02	3,63	6,80	4,90	93,26	87,43	5,83	95,36	89,12	6,24		69,56	64,42	5,80	4,90	0,86
17.06.2025	24,00		148,19	144,28	3,91	69,34	65,79	3,55	6,80	4,90	95,53	89,76	5,77	97,64	91,47	6,17		69,26	64,23	5,80	4,90	0,85
18.06.2025	24,00		149,58	144,83	4,75	69,56	66,00	3,56	6,80	4,90	96,58	90,02	6,56	98,72	91,77	6,95		69,47	64,43	5,80	4,90	0,91
19.06.2025	24,00		142,81	138,32	4,49	68,49	64,83	3,66	6,80	4,90	92,13	86,06	6,07	94,12	87,63	6,49		68,41	63,21	5,80	4,90	0,86
20.06.2025	24,00		143,94	139,31	4,63	68,50	64,78	3,72	6,80	4,90	92,88	86,65	6,23	94,88	88,27	6,61		68,42	63,13	5,80	4,90	0,89
21.06.2025	24,00		142,77	139,03	3,74	68,26	64,56	3,70	6,80	4,90	92,11	86,50	5,61	94,05	88,13	5,92		68,17	62,94	5,80	4,90	0,84
22.06.2025	24,00		142,31	137,10	5,21	68,16	64,41	3,75	6,80	4,90	92,24	85,25	6,99	94,18	86,82	7,36		68,08	62,75	5,80	4,90	0,93
Среднее	24,00		144,76	140,42	4,34	68,95	65,29	3,65	6,80	4,90	93,62	87,22	6,41	95,66	88,87	6,80		68,84	63,71	5,80	4,90	0,89
Итого	744,00		4487,44	4352,95	134,49						2902,37	2703,69	198,68	2965,61	2754,86	210,75						27,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	150881	143383,00	95967,90	87630,60	98397,70	89491,40		3954,12	30000,00
23.06.2025	155527	147891,00	98972,90	90430,50	101468,00	92344,30		4008,82	30768,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 24,94 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 210,75 м.куб.

0 час Гкал

документ подписан Электронной подписью

0 час

2,69 Гкал