

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июнь 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О	Договор:	35013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Бабушкина ул, д. 103, лит. О	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	112508
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 33148	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,256	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1188		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,054		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 76,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2025 по 22.06.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.05.2025	24,00	*	10,35	11,53	-1,18	68,70	66,30	2,40	6,80	4,90	12,86		12,86	13,14		13,14		67,02				0,86
24.05.2025	24,00	*	10,60	10,96	-0,36	68,29	65,69	2,60	6,80	4,90	9,92		9,92	10,09		10,09		66,65				0,66
25.05.2025	24,00	*	12,23	12,24	-0,01	67,89	65,41	2,48	6,80	4,90	13,30		13,30	13,56		13,56		66,21				0,88
26.05.2025	24,00	*	11,04	11,46	-0,42	68,30	65,64	2,66	6,80	4,90	11,65		11,65	11,90		11,90		66,64				0,78
27.05.2025	24,00	*	11,44	9,03	2,41	60,27	62,33	-2,06	6,80	4,90	13,60		13,60	13,82		13,82		58,65				0,80
28.05.2025	24,00	*	10,60	11,60	-1,00	68,58	65,92	2,66	6,80	4,90	12,52		12,52	12,76		12,76		67,02				0,84
29.05.2025	24,00	*	10,72	11,96	-1,24	68,69	66,21	2,48	6,80	4,90	13,50		13,50	13,78		13,78		67,18				0,91
30.05.2025	24,00	*	10,48	10,93	-0,45	68,14	65,53	2,61	6,80	4,90	10,50		10,50	10,71		10,71		66,51				0,70
31.05.2025	24,00	*	10,51	10,45	0,06	68,33	65,53	2,80	6,80	4,90	10,18		10,18	10,39		10,39		66,61				0,68
01.06.2025	24,00	*	10,18	10,38	-0,20	68,65	65,79	2,86	6,80	4,90	10,84		10,84	11,05		11,05		66,73				0,72
02.06.2025	24,00	*	10,88	11,57	-0,69	68,75	65,86	2,89	6,80	4,90	13,88		13,88	14,16		14,16		66,70				0,93
03.06.2025	24,00	*	11,15	11,52	-0,37	68,44	65,85	2,59	6,80	4,90	12,60		12,60	12,83		12,83		66,92				0,84
04.06.2025	24,00	*	11,17	10,69	0,48	68,28	65,57	2,71	6,80	4,90	10,78		10,78	10,99		10,99		66,62				0,72
05.06.2025	24,00	*	18,61	15,53	3,08	66,91	65,37	1,54	6,80	4,90	12,28		12,28	12,53		12,53		66,64				0,82
06.06.2025	24,00	*	12,06	10,82	1,24	67,92	65,50	2,42	6,80	4,90	10,95		10,95	11,17		11,17		66,60				0,73
07.06.2025	24,00	*	10,10	10,02	0,08	68,63	65,83	2,80	6,80	4,90	9,58		9,58	9,79		9,79		66,88				0,64
08.06.2025	24,00	*	10,01	10,52	-0,51	68,79	65,94	2,85	6,80	4,90	11,02		11,02	11,23		11,23		66,94				0,74
09.06.2025	24,00	*	19,31	15,13	4,18	66,71	65,04	1,67	6,80	4,90	12,50		12,50	12,76		12,76		66,55				0,83
10.06.2025	24,00	*	10,53	11,90	-1,37	68,48	66,00	2,48	6,80	4,90	11,45		11,45	11,68		11,68		67,14				0,77
11.06.2025	24,00	*	15,62	13,12	2,50	67,29	65,57	1,72	6,80	4,90	9,53		9,53	9,74		9,74		66,75				0,64
12.06.2025	24,00	*	9,93	10,46	-0,53	68,78	65,83	2,95	6,80	4,90	10,16		10,16	10,37		10,37		67,04				0,68
13.06.2025	24,00	*	9,17	10,14	-0,97	69,12	66,17	2,95	6,80	4,90	9,23		9,23	9,41		9,41		67,19				0,62
14.06.2025	24,00	*	10,52	10,55	-0,03	68,47	65,72	2,75	6,80	4,90	10,15		10,15	10,35		10,35		66,59				0,68
15.06.2025	24,00	*	10,40	10,22	0,18	68,39	65,54	2,85	6,80	4,90	10,52		10,52	10,73		10,73		66,60				0,70
16.06.2025	24,00	*	9,59	11,05	-1,46	68,98	66,11	2,87	6,80	4,90	11,53		11,53	11,78		11,78		67,05				0,77
17.06.2025	24,00	*	9,75	10,68	-0,93	68,57	65,90	2,67	6,80	4,90	10,32		10,32	10,56		10,56		66,89				0,69
18.06.2025	24,00	*	9,73	10,00	-0,27	68,81	65,94	2,87	6,80	4,90	10,75		10,75	10,99		10,99		67,14				0,72
19.06.2025	24,00	*	10,83	11,19	-0,36	68,08	65,58	2,50	6,80	4,90	11,04		11,04	11,26		11,26		66,37				0,73
20.06.2025	24,00	*	11,75	11,23	0,52	68,21	65,78	2,43	6,80	4,90	11,22		11,22	11,45		11,45		66,80				0,75
21.06.2025	24,00	*	11,18	10,54	0,64	68,18	65,33	2,85	6,80	4,90	11,13		11,13	11,34		11,34		66,58				0,74
22.06.2025	24,00	*	10,27	10,76	-0,49	68,44	65,47	2,97	6,80	4,90	9,85		9,85	10,06		10,06		66,56				0,66
Среднее	24,00		11,31	11,23	0,08	68,07	65,62	2,45	6,80	4,90	11,27		11,27	11,50		11,50		66,51				0,75
Итого	744,00		350,71	348,18	2,53						349,34		349,34	356,38		356,38						23,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.05.2025	18026,7	14599,10	3639,33		3707,96			948,60	6349,00
23.06.2025	18389,6	14959,30	3999,89		4075,75			973,95	7117,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,53 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 18,5 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 356,38 м.куб.

0 час Гкал

Абонент подписан Электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО

4,73 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя

Идентификатор: b4ece205-daa5-4e3b-8669-31f12711c6bd

25.06.25 12:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.06.25 14:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации